


Wetterskip Fryslân
T.a.v. Vakgroep Plannen en Projecten
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Uw referentie: OW.25307

Datum:

03-07-2025

Zaaknummer: WF-842128

Behandelaar: 

Tel: 058-292 2222

Vakgroep: Vergunningverlening

Email: zaken@wetterskipfryslan.nl

Bijlage(n): Omgevingsvergunning
eigen dienst + motivering

Onderwerp: omgevingsvergunning wateractiviteit

Beste 

Op 27-03-2025 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning ontvangen voor een wateractiviteit (als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet).

De aanvraag betreft de revisie van het gemaal te lens en de daarbij behorende werkzaamheden ter hoogte van de locatie Hegenserleane te lens.

Vergunning

Het besluit met bijbehorende voorwaarden sturen we u hierbij toe.

Leges

Op basis van artikel 6 lid h van de Legesverordening Wetterskip Fryslân worden er geen leges in rekening gebracht voor het behandelen van een aanvraag die voortvloeit uit de uitvoering van werkzaamheden door of vanwege het waterschap zelf dan wel werkzaamheden die daarvan een direct gevolg zijn.

Andere toestemmingen of vergunningen

Controleer of u voor de werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Bezwaar

Deze vergunning is als kennisgeving gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl. Dit is wettelijk geregeld om belanghebbenden bezwaarmogelijkheid te geven. U vindt er ook verdere informatie. U mag starten met de werkzaamheden terwijl de bezwaartermijn loopt, dit is echter op eigen risico.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met [REDACTED] van vakgroep Vergunningverlening via telefoonnummer 058-292 2222 of e-mailadres zaken@wetterskipfryslan.nl. U wordt verzocht bij correspondentie het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,

W. Wijma, [REDACTED]
Vakgroepleider Vergunningverlening

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

OMGEVINGSVERGUNNING - WATERACTIVITEIT

Leeuwarden,

03-07-2025

Kenmerk: WF-842128

Op 27-03-2025 hebben wij van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning wateractiviteit als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet. De aanvraag betreft de revisie van het gemaal te lens en de daarbij behorende werkzaamheden ter hoogte van de locatie Hegenserleane te lens, waarvoor krachtens de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Omgevingswet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân om Wetterskip Fryslân c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 4.22 en 4.39 van de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft:

- het aanleggen van een dam met duiker in een overig water;
- het vervangen van een duiker in een hoofdwatgang;
- het aanbrengen van verharding op en nabij een regionale waterkering en in de beschermingszone van een hoofdwatgang;
- en het aanbrengen van een krooshekreiniger voor het gemaal.

Een en ander ter hoogte van de locatie Hegenserleane te lens, zoals aangegeven op de situatietekening (bijlage 1).

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Wetterskip Fryslân
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.



Algemene voorwaarden

1. Tijdens de werkzaamheden is de vergunning op de locatie aanwezig.
2. De start van de werkzaamheden wordt minimaal drie werkdagen van te voren gemeld bij de rayonbeheerder van rayon 8, [REDACTED] Telefoonnummer: 058 2922222.
3. De vergunning vervalt wanneer niet binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning is gestart. Of wanneer de werkzaamheden langer dan twaalf maanden aaneengesloten stilliggen.

Bijzondere voorwaarden

Algemeen

1. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de op 18 juni 2025 per e-mail toegezonden 'Motivering bij omgevingsvergunningaanvraag voor eigen werk van waterschap – Gemaal lens' met projectnummer OW.25307 en d.d. 18-06-2025.

Werkzaamheden in en nabij de regionale waterkering

2. Werkzaamheden die gestart zijn, worden onafgebroken uitgevoerd.
3. Ontgravingen in de waterkering worden tot het minimum beperkt.
4. Een tekort aan materiaal wordt aangevuld met materiaal van de oorspronkelijke kwaliteit en samenstelling.
5. Eventuele beschadigingen door werkzaamheden aan de waterkering (en de beschermingszone) worden zo snel mogelijk hersteld.
6. Bij calamiteiten (zoals extreme boezemwaterstanden) kan de toezichthouder besluiten de werkzaamheden op te schorten.

Aan te leggen dam met duiker in een overig water

7. De duiker krijgt een inwendige diameter van minimaal 1340 (breed) x 1050 (hoog) millimeter.
8. De binnenonderkant van de duiker komt op -2,20 meter NAP.
9. De dam wordt maximaal 10 meter breed op de waterlijn.
10. De duiker wordt zonder knikpunten of bochten aangelegd.
11. De dam wordt minimaal 10 meter van andere kunstwerken aangelegd.
12. De as van de duiker komt in het midden van de watergang.
13. Beide damzijden krijgen damleggers of taluds met de verhouding 1 : 1½ of minder steil.

Vervangen duiker in een hoofdwatgang

14. De duiker wordt onder toezicht van een toezichthouder van Wetterskip Fryslân aangebracht.
15. Stremming van de hoofdwatgang duurt maximaal 10 uur.
16. Bij afdamming is voldoende hulpbemaling aanwezig. Inzet ervan is op aanwijzing van de toezichthouder van Wetterskip Fryslân.
17. De duiker wordt zonder knikpunten of bochten aangelegd.
18. De duiker krijgt een inwendige diameter van minimaal 1490 (breed) x 1240 (hoog) millimeter.
19. De binnenonderkant van de duiker komt op -2,20 meter NAP.
20. De draagkracht van de ondergrond of fundering is zodanig dat geen vervorming of verzakking van de duiker plaatsvindt.
21. De as van de duiker komt in het midden van de hoofdwatgang.
22. Beide damzijden hebben damleggers of taluds met de verhouding 1 : 1½ of minder steil.

23. Geprofileerde taluds worden opgezet met stapelzoden of ingezaaid met graszaad.
24. De duiker wordt uitgevoerd met een minimale levensduur van 30 jaar. Een spirosol duiker is niet toegestaan.

Aanbrengen verharding in de beschermingszone van een hoofdwatgang

25. De bovenkant van de verharding wordt op gelijke hoogte aangebracht als het maaiveld ter plaatse.

Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- Het waterschap is voornemens om het gemaal lens te reviseren. Het gemaal is civieltechnisch en elektrotechnisch in matige staat. Om er zorg voor te kunnen dragen dat het gemaal de waterafvoer van het gebied de komende jaren kan waarborgen is revisie (groot onderhoud) noodzakelijk. Er wordt o.a. een krooshekreiniger aangebracht, een nieuwe duiker in een dam in een hoofdwatgang geplaatst, een nieuwe dam met duiker in een overig water aangelegd en er wordt verharding aangebracht in de beschermingszone van een hoofdwatgang. De revisie van het gemaal, het vervangen van damwanden, leuning en hekwerken valt onder onderhoudswerkzaamheden.
- De toe te passen afmetingen van de duikers zijn door een hydroloog van het waterschap beoordeeld en akkoord bevonden.
- De voorgenomen werkzaamheden in en nabij de regionale waterkering zijn door een technisch adviseur waterkeringen van het waterschap beoordeeld en akkoord bevonden.
- Het aanleggen van de nieuwe dam met duiker betreft een perceelsovergang voor het perceel met de kadastrale aanduiding WMS sectie L en perceelnummer 203. De eigenaar heeft momenteel geen eigen toegang tot dit perceel. Hierdoor hoeft het verlies aan waterbergend vermogen in deze situatie niet te worden gecompenseerd.
Om de toevoer van water naar de nabij gelegen molen te waarborgen, wordt op advies van een hydroloog van het waterschap, in deze nieuwe dam een ruim gedimensioneerde duiker aangelegd. Aangezien het hier een perceelsovergang betreft is het aanleggen van deze dam niet vergunningplichtig. De toe te passen diameter van de duiker vereist in dit geval een maatwerkvoorschrift aangezien deze een grotere diameter dient te krijgen dan wordt voorgeschreven in de algemene regels van de Waterschapsverordening (art. 4.35). De Waterschapsverordening van Wetterskip Fryslân biedt in artikel 1.8 lid 2 de mogelijkheid om in plaats van een maatwerkvoorschrift in een vergunning een voorschrift op te nemen wanneer er sprake is van meerdere activiteiten waarvoor deels een vergunningplicht geldt en deels een algemene regel van toepassing is.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid, de beleidsregels waterkwantiteit en de Waterschapsverordening (paragraaf 4.4; artikelen 4.22 en 4.23 en paragraaf 4.7; artikel 4.39 en 4.40) van Wetterskip Fryslân. Gelet op de genoemde beleidsstukken en de ingediende gegevens conform artikel 4.23 en 4.40 van de Waterschapsverordening zien wij geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
- In deze situatie valt het vervangen van de duiker in de hoofdwatgang niet onder onderhoud aangezien de huidige duiker wordt vervangen door een duiker met een andere diameter, het vervangen van de duiker is hierdoor vergunningplichtig.
- Bijlage 2: de motivering voor omgevingsvergunning eigen dienst (revisie gemaal Hegenserleane te lens) maakt onderdeel uit van de overwegingen van deze vergunning

- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.

Procedure

Voor deze aanvraag is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,

W. Wijma,
Vakgroepleider Vergunningverlening



EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van deze brief kunt u (met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht) tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Het bezwaarschrift bevat minimaal (artikel 6:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht):

- naam, adres, handtekening
- datum
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de reden van bezwaar


Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij onverwijlde spoed (artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht), verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie

Voor informatie over een bezwaar of een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-2922222.

Bijlage 1: Situatietekening



**Bijlage 2: Motivering omgevingsvergunning eigen dienst - revisie gemaal
Hegenserleane te lens**

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen