

Subject: RE: Overleg irt mogelijke bemaling renovatie gebouw 45 azc Gilze
Sent: 10-4-2025, 10:18:50
From: [redacted]@brabantsedelta.nl>
To: [redacted]

Goedemorgen [redacted],


De onttrekking valt binnen alg regels en is niet vergunningplichtig.

Echter:

De onttrekking vindt plaats in beschermd gebied (zie onderstaand knipsel oranje weergegeven):
Dat houdt in dat het onttrokken water volledig in de bodem moet worden teruggebracht en niet mag worden geloosd op een watergang (zie voorwaarde uit de algemene regel).
Dat mag gewoon via infiltratie via de bodem door het water af te voeren ergens in het buitengebied. Gezien de hoeveelheid groen in de omgeving moet dat geen probleem te hoeven zijn.

Citaat algemene regel:

- 2. Het onttrekken van grondwater voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling als:
 - a. de bronbemaling alleen gebruikt wordt voor het droog houden van een bouwput voor:
 - 1. bouwkundige of civieltechnische werking; of
 - 2. bodemsanering;
 - b. de te onttrekken hoeveelheid grondwater *maximaal 50.000 m³ per maand* is;
 - c. de onttrekking *niet langer duurt dan 6 maanden*; en
 - d. *bij een onttrekkingsinrichting gelegen **binnen** een beschermd gebied, beperkt beschermd gebied, attentiegebied, invloedsgebied Natura 2000 of beperkt invloedsgebied Natura 2000: het onttrokken grondwater volledig wordt teruggebracht in de bodem;*



Met vriendelijke groet,

[Redacted]
Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)



T: [Redacted]
[Redacted] www.brabantsedelta.nl
[Redacted] [f](#) [@](#) [t](#) [in](#)

Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [Redacted] [\[Redacted\]@coa.nl](mailto:[Redacted]@coa.nl)>
Verzonden: woensdag 9 april 2025 15:42
Aan: [Redacted] [\[Redacted\]@brabantsedelta.nl](mailto:[Redacted]@brabantsedelta.nl)>
Onderwerp: Overleg irt mogelijke bemaling renovatie gebouw 45 azc Gilze

Geachte [Redacted]

Zoals telefonisch al kort aangegeven is het COA bezig met de voorbereidingen van de renovatie van diverse bestaande gebouwen op azc Gilze. Bij gebouw 45 (adres Prinsenbosch 45, 5126NC Gilze) zijn er grote vochtproblemen in de kelder. Om de waterdichtheid van de buitenmuren te verbeteren is het voornemen om deze vanaf de buitenzijde te behandelen. Om dit mogelijk te maken wordt de kelder rondom vrij gegraven. Aanvullend wordt een buitenlift aangebracht om de kelder te ontsluiten.

Ter voorbereiding is een bemalingsadvies opgesteld, zie bijlage. Op basis van de doorgerekende varianten is bij een lage grondwaterstand wellicht geen bemaling noodzakelijk om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren. Omdat eea niet is uit te sluiten verneem ik graag welke mogelijkheden en voorwaarden er zijn irt lozing op bodem en/of oppervlaktewater. Indien mogelijk ga ik hierover graag met u in overleg.

Met vriendelijke groeten,

[Redacted signature]

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Afdeling Opvang en Begeleiding
Projectleider programma flexibilisering / Vastgoedregisseur ontwikkeling



Telefoon: [Redacted]
Website: www.coa.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
