



Roekmelder

- 500mm vanaf de wand
- 250mm vanaf deuren inventaris
- 1500mm vanaf uitblassopeningen (siroco / luchtbehandeling)
- gangen smaller dan 3 meter "D maat" is 7,5 meter

- montagehoogte tussen 1200mm en 1500mm
- monteren bij brandslanghaspels binnen 2m
- indien geen haspels monteren nabij (vlucht)uitgangen en minimaal 1 per verdieping
- monteren binnen 5 m van de plaats waar telefonische meldingen binnen komen

- montagehoogte 150mm onder plafond en max. 4000mm boven vloer
- montagehoogte ~~zicht~~ tussen 2000mm en 2400mm

- alle voedingen voor onderdelen van de brandmeldinstallatie dienen aangesloten te worden op een separate groep

- voor het bepalen van de Dv-maat zie onderstaande tabel

* De hoek (α) tussen het dakvlak en de horizon. Zie onderstaande voorbeelden. Zijn de beide dakhellingen niet gelijk, dan moet met de kleinste helling worden gerekend.



Projectnaam: AZC Gilze gebouw 45	Opdrachtgever: Spie
Omschrijving: Brandmeldinstallatie Kelder	Adres: Prinsenbosch 2 Gilze