



03_Aansluitcode(n)		
Aansluitcode	Omschrijving	Versorgen
A	Inruiten alam 150 dal	9 VA
A1	Inruiten alam 150	9 VA
B	Inruiten alam 175 dal	13 VA
B1	Inruiten alam 175 dal	13 VA
C	Start surface alam 160	17 VA
C1	Start surface alam	17 VA
D	Start voor d.a.	45 VA
F	Resisto 1500	50 VA
G	Dele voor	16 VA
NA1	EVA GJ1	2 VA
NA3	EVA DOP 22	2 VA
NA4	EVA DOP 22	2 VA
NA5	DEKOP - aansluitklemmer	2 VA
<p>—C Contactdoos 1-voudig</p> <p>—C Contactdoos 1-voudig, kindveilig</p> <p>—C Contactdoos 1-voudig, spatwaterdicht</p> <p>—C Contactdoos 2-voudig</p> <p>—C Contactdoos 2-voudig, kindveilig</p> <p>—C Contactdoos 3-fase</p> <p>—C Contactdoos 3-fase, spatwaterdicht</p> <p>—C Contactdoos 4-voudig</p> <p>—C Aansluitpunt 1 fase</p> <p>—C Aansluitpunt 3-fase, werkschakelaar</p> <p>—C Aansluiting 3-fase</p> <p>—C Aansluiting zonerwing</p> <p>—C Aansluitpunt CAI, bedraad</p> <p>—C Aansluitpunt WIFI, niet bedraad Let op: 4voudig aansluitpunt!</p> <p>—C Aansluitpunt data, niet bedraad</p> <p>—C Aansluitpunt thermostaat, niet bedraad</p> <p>Aardmat</p> <p>MVA signalering</p> <p>MVA afsteekleed</p> <p>Centraal airdpunt</p> <p>Bewegingsmelder</p> <p>Zonerwing actor</p> <p>Weerstation</p> <p>Nootweganduiding rechtdoor</p> <p>Nootweganduiding rechts</p> <p>Nootweganduiding rechts naar beneden</p> <p>Zonerwing schakelaar</p> <p>Schakelaar</p> <p>Dimmer</p> <p>Verdelersinrichting</p> <p>Kabelgoot</p> <p>Wandgoot</p>		
<p>— Deksel (n)</p> <p>— Breedte Goot</p> <p>— Hoogte goot</p> <p>— Aantal compartimenten</p> <p>— Montagehoogte t.o.v. vloer tot onderzijde goot</p> <p>— Soort goot</p>		

Opmerkingen:

--- HOOGTES INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN ---

WCD's
Woot bij schakelaar 300mmxv1
Schakelaars 1050mmxv1
WCD's bij deur 1050mmxv1
Thermostaten 1500mmxv1

Nr. Datum:		Gedateerd door:	Gecontroleerd door:	Omschrijving:
Datum: 02-10-2024		Opgesteld door: J.vdWal	Gecontroleerd door: K.Robben	Omschrijving: Omschrijving: Hoppenvrouwers
Projectnaam:		Projectnummer:		
AZC Gilze gebouw 45		Spie		
Omschrijving:		Adres:		
Noodverlichtingsinstallatie		Prinsensbosch 2		
Kelder		Gilze		
 hoppenvrouwers Hoppenvrouwers Techniek Uithoorn Industrieweg 10 5051 MD, Uithoorn 0161-511 12 21		Papierformaat: A0 x 210 Project nummer: 2304008 (intern) nummer: 2306-45		Fase: DO Status: Ter controle
uithoorn@hoppenvrouwers.nl 0161-511 12 21				Omschrijving: