

Morssinkhof Plastics BV

Eerste Bokslootweg 17  
7821 AT Emmen

Provincie Drenthe

**Postadres**

Postbus 122  
9400 AC Assen

**Bezoekadres**

Westerbrink 1  
9405 BJ Assen  
t (0592) 36 55 55  
e post@drenthe.nl

Datum verzending: 21 juli 2025

Behandeld door:

Telefoonnummer:

Uw kenmerk / uw brief:

Kenmerk Omgevingsdienst

Groningen:

Kenmerk bevoegd gezag:

Bijlagen:

Onderwerp:

ODG00196628

NvA sprinklerbeveiliging, als vervangende maatregel voor het aanbrengen van een drencher tussen de scheiding van de hoogbouw en laagbouw, kenmerk nr. 06136-04-aan-01v1.0 van 6 januari 2025

Geachte

Op 31 maart 2025 heeft u een nota van aanvullingen (NvA) voor de sprinklerbeveiliging gestuurd, als vervangende maatregel voor het aanbrengen van een drencher tussen de scheiding van de hoogbouw en laagbouw, in Emmen aan de Eerste Bokslootweg 17 namens Morssinkhof Plastics BV ter goedkeuring aangeboden. Deze NvA is gekenmerkt als nr. 06136-04-aan-01v1.0 van 6 januari 2025 en betreft een aanvulling op het basisontwerp uitgangspuntendocument (UPD) nr. 0435121.00 revisie 6.0 van 30 juli 2020.

**Beoordeling**

Voor de beoordeling van bovengenoemde document heeft de Veiligheidsregio Drenthe advies verleend. Op 21 mei hebben wij van de Veiligheidsregio Drenthe het volgende advies ontvangen:

*Advies:*

*De maatregel van de aan te brengen gecertificeerde sprinklerinstallatie komt voort uit het handhavingsbesluit van de provincie Drenthe. Het gebied waarvoor dit geldt komt overeen met het licht groen gearceerde gebied in onderstaande figuur.*





#### *NvA sprinklerbeveiliging Preform begane grond: akkoord*

*Deze NvA is opgesteld door Acuro met kenmerk nr. 06136-04-aan-01v1.0 van 6 januari 2025.*

*Gelezen de positieve beoordeling van de Inspectie-Instelling en de aanpassingen die de VRD voorheen heeft aangegeven, kan de VRD instemmen met deze NvA.*

#### **Besluit**

Wij besluiten, naar aanleiding van uw verzoek, voorschrift 9.1.5 van de revisievergunning van 2013 en gelet op de Algemene wet bestuursrecht en vorenstaande beoordeling, goedkeuring te verlenen dat voldoet aan het Masterplan Brandveiligheid.

Onderdeel van de goedkeuring zijn:

- NvA sprinklerbeveiliging gestuurd, als vervangende maatregel voor het aanbrengen van een drencher tussen de scheiding van de hoogbouw en laagbouw.

De ondertekening van deze brief dient u te beschouwen als medeondertekening van bovengenoemd NvA.

#### **Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door toezending op 21 juli 2025.

#### **Rechtsbescherming**

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 122 9400 AC in Assen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.



**Tot slot**

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: [REDACTED]. Bij correspondentie over deze brief verzoeken wij u het kenmerk van onze brief te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,  
namens dezen,



Mevrouw E. Hulst  
Plaatsvervangend directeur Omgevingsdienst Groningen

