



Staal:	
* materiaal: S235JR (profiel/strip/plaat) + S275JR (vokers) volgens NEN-EN 10025-2 met een 2.2 certificaat volgens EN 10204	
* ankerbol: 4.6 volgens EN 15048	
* bout: SB-8.8 volgens EN 15048 (vanaf M12)	
* toleranties volgens NEN-EN 1090-2 + A1: bijlage: D klasse 1	
* voorbewerking: volgens NEN-EN 1090-2: tabel Z2: P1	
* EXC.2 met kwaliteitsklasse C volgens ISO 5817: 2014	
* haaklassen volgens WPS LHG-01 (a=1/2*t)	
* stomp lassen volgens WPS LHG-02	
* visuele inspectie lassen 100% volgens NEN-EN ISO 5817: 2014 klasse C	
* conservering zinkfosfaatcoating kleur zie tekening of thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461: 2009	
Hout:	
* constructiehout C24	
Bouwplaats: Lokerveld 252 4128 LM Lexmond	

Details
van een loods

GEMEENTE:		DATUM:	30-05-23 ME
ZAAKNUMMER:		SCHAAL:	1:20
		BLADNO.:	03
		WERK NR.:	14811