

Morssinkhof Plastics BV

Eerste Bokslootweg 17  
7821 AT EMMEN

Provincie Drenthe

**Postadres**

Postbus 122  
9400 AC Assen

**Bezoekadres**

Westerbrink 1  
9405 BJ Assen  
t (0592) 36 55 55  
e post@drenthe.nl

Datum verzending: 24 juli 2025  
Behandeld door: [REDACTED]  
Telefoonnummer: [REDACTED]  
Uw kenmerk / uw brief: -  
Kenmerk Omgevingsdienst Groningen: ODG00204448  
Kenmerk bevoegd gezag: -  
Bijlagen: -  
Onderwerp: Goedkeuring UPD sprinkler 3e, 4e, 5e verdieping  
Hoogbouw Morssinkhof te Emmen, versie  
06136-03-upd-01v1.5, d.d. 24 april 2025

Geachte [REDACTED]

Op 11 juni 2025 heeft u een uitgangspuntendocument (UPD) voor de sprinkler van de 3e, 4e, 5e verdieping in Emmen aan de Eerste Bokslootweg 17 namens Morssinkhof Plastics BV ter goedkeuring aangeboden. Deze UPD is gekenmerkt als versie 06136-03-upd-01v1.5, d.d. 24 april 2025. Het verzoek is ingediend naar aanleiding van vergunningvoorschrift 9.1.5 in de omgevingsvergunning verleend bij besluit van 18 november 2013 met kenmerk WH/201 3008392.

**Beoordeling**

Voor de beoordeling van bovengenoemde document heeft de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) advies verleend. Op 27 juni hebben wij van de Veiligheidsregio Drenthe het volgende advies ontvangen:

*"Advies: UPD sprinkler hoogbouw 3e, 4e en 5e verdieping, VRD akkoord*

*Het UPD sprinklerinstallatie is opgesteld door Acuro en heeft documentnummer 06136-03-upd-01v1.5 en is van 24 april 2025. Het inspectierapport detailontwerp (dto) is opgesteld door de onafhankelijke Inspectie-Instelling Kiwa/R2b met nummer 01007-MORS-12-DTO-01.*

*Het inspectierapport heeft een positieve conclusie en er wordt in aangegeven dat de validatie van het basisontwerp (het UPD) ook positief is. Bij voorkeur ontvangt de VRD en het bevoegd gezag ook nog dit inspectierapport.*

**Aantekening UPD sprinkler:**

- *In paragraaf 1.1 wordt aangegeven dat de 5e verdieping stramien C en E1 de sprinklerinstallatie gecertificeerd wordt. In andere paragrafen van dit UPD, 2.1 en verder, heeft men het over stramien G - H! Dit kan nog in lijn met elkaar gebracht worden in dit document, maar is voor de VRD geen reden tot afkeur.*



- *Figuur 1 zouden arceringen moeten staan en stramienlijn aanduidingen, maar die zijn niet zichtbaar resp. leesbaar. De VRD verzoekt om dit nog aan te passen, maar ook dit is geen reden voor afkeur van het UPD.*

*Het inspectiecertificaat- en rapport zien we graag tegemoet van Morssinkhof. In feite was met de certificering van de 4e verdieping het Masterplan brandveiligheid op dit punt, certificering sprinkler 4e verdieping, voor Morssinkhof al afgerond. Maar staat het punt van "onderhouden en aanpassen sprinkler" nog als maatregel op de lijst.*

*De VRD heeft het UPD medeondertekend en verzoekt de ODG ook haar akkoord erop te geven."*

### **Besluit**

Wij besluiten, naar aanleiding van uw verzoek, voorschrift 9.1.5 van de omgevingsvergunning van 2013 en vorenstaande beoordeling, goedkeuring te verlenen dat voldoet aan het Masterplan Brandveiligheid.

Onderdeel van de goedkeuring zijn:

- UPD sprinkler 3e, 4e, 5e verdieping Hoogbouw Morssinkhof te Emmen, versie 06136-03-upd-01v1.5, d.d. 24 april 2025.

De ondertekening van deze brief dient u te beschouwen als medeondertekening van bovengenoemd UPD.

### **Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door toezending op 24 juli 2025.

### **Rechtsbescherming**

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 122 9400 AC in Assen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.



### Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: [REDACTED]. Bij correspondentie over deze brief verzoeken wij u het kenmerk van onze brief te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,  
namens dezen,



Mevrouw E. Hulst  
Plaatsvervangend directeur Omgevingsdienst Groningen

