

# check spuiventilatie verblijfs-gebieden

verblijfsgebied > 6,0 dm<sup>3</sup>/s/m<sup>2</sup>

verblijfsruimte > 3,0 dm<sup>3</sup>/s/m<sup>2</sup>

VG01 = VR woonkamer / keuken

ruimte	VG m2	kozijn	A m2	te openen	beta		Anetto ben.	Anetto aanw.
01	54,00	deuren	4,80	90 gr.	1	1		4,80000
		raam groot	9,12		0	0		0,00000
		schuifpui	12,22	90 gr.	1	1		12,22000
	54,00					10% VG	5,4	17,02000

accord

VR Ae > 0,5 m<sup>2</sup>

VG02 = VR slaapkamer 01

ruimte	VG m2	kozijn	A m2	te openen	beta		Anetto ben.	Anetto aanw.
02	11,10	ramen	4,00	90 gr.	1	1		4,00000
	11,1					10% VG	1,11	4,00000

accord

VR Ae > 0,5 m<sup>2</sup>

VG03 = VR slaapkamer 02

ruimte	VG m2	kozijn	A m2	te openen	beta		Anetto ben.	Anetto aanw.
03	21,00	agev	2,00	90 gr.	1	1		2,00000
		zgev	1,50	90 gr.	1	1		1,50000
	21					10% VG	2,1	3,50000

accord

VR Ae > 0,5 m<sup>2</sup>

VG04 = VR slaapkamer 03

ruimte	VG m2	kozijn	A m2	te openen	beta		Anetto ben.	Anetto aanw.
04	22,40	agev	1,50	90 gr.	1	1		1,50000
		vgev	1,00	90 gr.	1	1		1,00000
	22,4					10% VG	2,24	2,50000

accord

VR Ae > 0,5 m<sup>2</sup>