



## **BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT**

### **1. Besluit**

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van duikers en het dempen en het graven van oppervlaktewater ter hoogte van de Wassenaarseweg 52 te Leiden. Uw aanvraag is ingeschreven onder nummer 452200.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Universiteit Leiden, Rapenburg 70, 2300 RA Leiden;
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
  - a. Het dempen van 138 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
  - b. Het dempen van 120 m<sup>2</sup> belangrijk oppervlaktewater;
  - c. Het graven van 187 m<sup>2</sup> belangrijk oppervlaktewater;
  - d. Het plaatsen en hebben van een verbindingsduiker Ø 1000 mm, met een lengte van 17,1 meter, tussen overige watergangen
  - e. Het plaatsen en hebben van een sifonduiker Ø 1000 mm, met een lengte van 17,6 meter, tussen een overige en belangrijke watergang;
  - f. Het plaatsen en hebben van een kokerduiker 2,0 x 1,0 m, met een lengte van 16,9 meter, in een belangrijke watergang.  
Een en ander ter hoogte van de Wassenaarseweg 52 te Leiden.

De activiteiten staan in geparafeerde bijlagen die bij dit besluit behoren:

- LEI.24.DO.TEK.01, Sportpark Leiden, situatie + overzicht kunstwerken, d.d. 25-08-2025, ontvangen op 15 juli 2025;
- LEI.24.DO.TEK.07, Sportpark Leiden, Kunstwerk H, d.d. 25-08-2025, ontvangen op 15 juli 2025;
- LEI.24.DO.TEK.08, Sportpark Leiden, Kunstwerk E, d.d. 25-08-2025, ontvangen op 15 juli 2025;
- LEI.24.DO.TEK.09, Sportpark Leiden, Kunstwerk F, d.d. 25-08-2025, ontvangen op 15 juli 2025;
- LEI.24.DO.TEK.14, Sportpark Leiden, Watergang, d.d. 25-08-2025, ontvangen op 15 juli 2025

- III. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.



Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

## **2. Ondertekening**

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door  
Siegfried Veldkamp  
op 26-08-2025  
S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## **3. Voorschriften**

### **Bijzondere voorschriften**

#### **Dempen**

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor of gelijktijdig met het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
2. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.
3. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

#### **Duikers**

4. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.
5. De duikers (duiker F en H) dienen zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerpeil.
6. In de duiker (duiker E) dienen op de knikpunten voor onderhoud en inspectie inspectieputten aanwezig te zijn.



7. Aan de in- en uitstroomzijde van de sifonduiker (duiker E) moet een in- en uitstroombak worden aangebracht.

### **Algemene voorschriften**

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden  
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via [www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden](http://www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden) of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren  
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichhouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk  
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten  
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt  
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
  - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net).
  - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen  
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.



#### 8. Een adreswijziging doorgeven

De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

#### 9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

#### 10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

#### 11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.



#### **4. Wettelijke basis**

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



## 5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

### Dempen

- a. Het dempen van 138 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;*
- b. Het dempen van 120 m<sup>2</sup> belangrijk oppervlaktewater;*
- Een en ander ter hoogte van de Wassenaarseweg 52 te Leiden.*

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen en hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater van de Waterschapsverordening*. Hieruit blijkt:

- voor het dempen van belangrijk oppervlaktewater is een vergunning nodig; en
- voor het dempen van meer dan 100 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater, *paragraaf 16.2.2 Beoordelen van de vergunningaanvraag*.

### Graven

- c. Het graven van 187 m<sup>2</sup> belangrijk oppervlaktewater ter hoogte van de Wassenaarseweg 52 te Leiden.*

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen en hoofdstuk 13 Graven van de Waterschapsverordening*. Hieruit blijkt:

- voor het graven van belangrijk oppervlaktewater is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 13, *paragraaf 13.2.2.2 Beoordelen van de vergunningaanvraag*.

### Inleiding

Deze vergunningaanvraag betreft de herinrichting rondom het Sport en Tentamencentrum ter hoogte van de Wassenaarseweg 52 te Leiden. Ten behoeve van deze herinrichting worden duikers, bruggen en een fietspad aangelegd. Ook wordt er oppervlaktewater gedempt en gegraven.

### Demping

Er wordt 138 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater en 120 m<sup>2</sup> belangrijkwater gedempt.



#### *Dempen belangrijk oppervlaktewater*

Ten behoeve van de aanleg van een dam met duiker wordt 120 m<sup>2</sup> belangrijk water gedempt. De dam met duiker is noodzakelijk voor de ontsluiting van een perceel. De demping vindt plaats in de watergang met kenmerk 453-058-00933. Door het aanbrengen van een kokerduiker met afmetingen van 2,0 x 1,0 meter blijft de aan- en afvoer van water voldoende gewaarborgd en blijft ook de doorspoelmogelijkheid behouden. Deze duiker is intern beoordeeld en goedgekeurd.

#### *Dempen overig oppervlaktewater*

Ten behoeve van de aanleg van (duiker)bruggen wordt 138 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater gedempt, waarvoor een compensatieverplichting geldt van 138 m<sup>2</sup>. De dempingen vinden plaats in de watergang met kenmerk 453-058-03123. De dempingen (versmallingen) hebben geen significantie invloed op de aan- en afvoer van water. Dit is intern door Rijnland getoetst. Het graven van overig oppervlaktewater voldoet aan activiteiten met voorwaarden zonder vergunning, zie bijlage II.

#### Maatschappelijke functie varen

Er is in de watergangen geen vaarwegbelang aanwezig, waardoor hier niet aan getoetst hoeft te worden.

#### Chemische/ecologische kwaliteit oppervlaktewater

Het oppervlaktewater dat wordt gedempt, valt niet onder de Kaderrichtlijn Water. Er is geen negatief effect te verwachten op de (ecologische) waterkwaliteit.

#### Onderhoud

De demping van het belangrijke oppervlaktewater vormt geen belemmering voor het onderhoud van de watergang, omdat dit onderhoud vanaf de oever wordt uitgevoerd.

#### Het graven van oppervlaktewater

##### *Graven overig oppervlaktewater*

Ten behoeve de herinrichting rondom het Sport en Tentamencentrum van de Universiteit Leiden wordt tevens een nieuwe watergang gegraven. In totaal wordt 1511 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater gegraven. Dit water wordt binnen hetzelfde peilvak als de demping gerealiseerd. Het water wordt ter plaatse van kadastraal perceel sectie X, nummer 4827 in de gemeente Leiden gegraven en ter plaatse van de watergang met kenmerk 453-058-03123. Hiermee wordt voldaan aan de compensatieverplichting en neemt het bergend vermogen in het gebied toe. Het graven van overig oppervlaktewater voldoet aan activiteiten met voorwaarden zonder vergunning, zie bijlage II.

##### *Graven belangrijk oppervlaktewater*

Ten behoeve van het verwijderen van een dam met duiker wordt 187 m<sup>2</sup> belangrijk oppervlaktewater gegraven. Het graven van belangrijk oppervlaktewater vormt geen belemmering voor de aan- en afvoer van water.



### *Verhard oppervlak*

Ten behoeve van de aanleg van een fietshard wordt verhard oppervlak gerealiseerd. Het aanbrengen van verhard oppervlak voldoet aan activiteiten met voorwaarden zonder vergunning, zie bijlage II. Er wordt ruim voldoende water gegraven om te voldoen aan de compensatieverplichting.

### **Duikers**

- d. Het plaatsen en hebben van een verbindingsduiker Ø 1000 mm, met een lengte van 17,1 meter, tussen overige watergangen;*
- e. Het plaatsen en hebben van een sifonduiker Ø 1000; mm, met een lengte van 17,6 meter, tussen een overige en belangrijke watergang;*
- f. Het plaatsen en hebben van een kokerduiker 2,0 x 1,0 m, met een lengte van 16,9 meter, in een belangrijke watergang.*  
*Een en ander ter hoogte van de Wassenaarseweg 52 te Leiden.*

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen en hoofdstuk 4 Duiker plaatsen van de Waterschapsverordening*. Hieruit blijkt:

- voor het plaatsen van een duiker in een belangrijke watergang is een vergunning nodig; en
- voor het plaatsen van een duiker die langer is dan 15 meter is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 4 duiker plaatsen, *paragraaf 4.2.2 Beoordelen van de vergunningaanvraag*.

### Inleiding

Ten behoeve de herinrichting rondom het Sport en Tentamencentrum van de Universiteit Leiden wordt een nieuwe watergang gegraven. Voor het verbinden van de nieuwe watergang is het noodzakelijk dat 2 verbindingsduikers worden aangebracht.

### *Duiker E*

De sifon wordt aangebracht, ten behoeve van de herinrichting het Sport en Tentamencentrum. Vanwege de ligging van de aanwezige kabels en leidingen is er redelijkerwijs geen andere optie. De lengte van de sifon is ongeveer 17 meter. Het is daarom noodzakelijk dat op de hoekpunten van de sifon inspectieputten worden aangebracht. Tevens moet aan de in- en uitstroombak van de sifon een in- en uitstroombak worden aangebracht.

Dankzij de inspectieputten en in- en uitstroombakken kunnen onderhoud en inspectie van de sifonduiker goed worden uitgevoerd. De sifonduiker heeft een voldoende grote diameter (Ø 1000 mm) om de aan- en afvoer van water te garanderen. Het door de sifonduiker veroorzaakte verval vormt geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem.





#### *Duiker H*

Deze duiker is nodig ten behoeve van het verbinden van twee overige watergangen. Er is intern getoetst of een duiker met een diameter van Ø 1000 mm volstaat. Uit deze toetsing is gebleken dat duiker met een diameter van Ø 1000 mm voldoende is om de aan- en afvoer van water te waarborgen.

#### *Duiker F*

De dam met duiker is noodzakelijk voor de toegang tot een perceel. Het door de duiker veroorzaakte verval vormt geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem. Met een kokerduiker van 2,0 x 1,0 meter blijft de aan- en afvoer van water voldoende gewaarborgd, evenals de doorspoelmogelijkheid. Dit is intern getoetst en goedgekeurd door Rijnland.

#### **Conclusie**

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



## 6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met mevrouw A. Noordam of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

### Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website:  
[www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar).



### **De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via [loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht](https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.



## **BIJLAGE II ACTIVITEITEN MET VOORWAARDEN ZONDER VERGUNNING**

### **Afdeling 13.3 Graven Voorwaarden zonder vergunning**

Het graven van 1511 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande voorwaarden.

#### *Paragraaf 13.3.2 Voorwaarden graven van oppervlaktewater*

#### **Artikel 13.30 Wanneer gelden deze voorwaarden**

De voorwaarden uit deze paragraaf gelden voor graven:

- a. van overig oppervlaktewater buiten een kwetsbaar kwelgebied; en
- b. tot 2,5 meter onder het winterpeil; en
- c. waarbij de werkzaamheden niet alleen bestaan uit:
  - 1. het flauwer maken van het talud boven de waterspiegel; en/of
  - 2. het dieper maken van bestaand oppervlaktewater.

#### **Artikel 13.31 Werkzaamheden melden**

De initiatiefnemer meldt het graven van oppervlaktewater bij Rijnland.

#### **Artikel 13.32 Wat moet de initiatiefnemer melden**

In de melding staan de gegevens uit artikel 3.4 en deze informatie:

- a. een dwarsprofiel van het te graven oppervlaktewater; en
- b. de oude breedte van het oppervlaktewater op de waterspiegel bij winterpeil; en
- c. de nieuwe breedte van het oppervlaktewater op de waterspiegel bij winterpeil; en
- d. een berekening van het oppervlak van het te graven oppervlaktewater; en
- e. een situatietekening met de plaats van het te graven oppervlaktewater, op een schaal van minimaal 1:2000.

#### **Artikel 13.33 Minimale maten van een nieuw oppervlaktewater**

- 1. De diepte van het nieuwe oppervlaktewater is minimaal 60 centimeter.
- 2. De breedte van de waterbodem van het nieuwe oppervlaktewater is minimaal 40 centimeter.
- 3. De breedte van het nieuwe oppervlaktewater is op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,5 meter.
- 4. De helling van het talud is 1:3 of flauwer.
- 5. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen met een maatwerkvoorschrift afwijken van lid 1, lid 2, lid 3 of lid 4 als een kleiner oppervlaktewater voldoende water kan aanvoeren en afvoeren.

**Artikel 13.34 Oppervlaktewater breder maken voor een waterberging**

Een bestaand oppervlaktewater moet minimaal 50 centimeter breder worden, als een initiatiefnemer dat oppervlaktewater gaat gebruiken als nieuwe waterberging om zo te voldoen aan de verplichting uit hoofdstuk 41.

**Voorwaarden zonder vergunning Afdeling 7.3 Voorwaarden maken nieuwe bestrating, weg of pad**

Het aanbrengen van 1244 m<sup>2</sup> verhard oppervlak mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande voorwaarden:

**Artikel 7.17 Voorwaarden maken nieuwe bestrating, weg of pad**

De voorwaarden uit artikel 7.18 gelden voor het maken van nieuwe bestrating, een nieuwe weg of een nieuw pad op de kruin van de waterkering als daarbij materialen worden aangebracht op het bestaande maaiveld, zonder ingraven.

**Artikel 7.18 Voorwaarden maken nieuwe bestrating, weg of pad**

1. De bestrating, de weg of het pad is:
  - a. maximaal 1 meter breed; en
  - b. maximaal 20 centimeter hoog, en;
  - c. maximaal 500 m<sup>2</sup> totaal oppervlak.
2. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen met een maatwerk afwijken van lid 1 als er geen negatieve invloed is op de stabiliteit en waterkerendheid van de waterkering.



*Paragraaf 7.3.2 Voorwaarden voor 500 m<sup>2</sup> tot en met 5000 m<sup>2</sup> hard oppervlak*

**Artikel 7.19 Voorwaarden voor 500 m<sup>2</sup> tot en met 5000 m<sup>2</sup> hard oppervlak** maken in hoger gelegen zandgronden

De voorwaarden uit afdeling 41.2 gelden voor het maken van nieuwe bestrating, een nieuwe gesloten teeltvloer, een nieuwe weg of een nieuw pad als:

- a. de toename aan hard oppervlak van nieuwe de bestrating, gesloten teeltvloer, wegen, paden en bouwwerken bij elkaar minimaal 500 m<sup>2</sup> is; en
- b. de toename aan hard oppervlak van nieuwe de bestrating, gesloten teeltvloer, wegen, paden en bouwwerken bij elkaar maximaal 5000 m<sup>2</sup> is; en
- c. dit in een gebied is met hoger gelegen zandgrond, en
- d. de neerslag afkomstig van dit hard oppervlak niet volledig in de bodem zakt.

**Artikel 7.20 Voorwaarden voor 500 m<sup>2</sup> tot en met 5000 m<sup>2</sup> hard oppervlak in andere gebieden**

De voorwaarden uit afdeling 41.2 gelden bij het maken van nieuwe bestrating, een nieuwe gesloten teeltvloer, een nieuwe weg of een nieuw pad als:

- a. de toename aan hard oppervlak van nieuwe de bestrating, gesloten teeltvloer, wegen, paden en bouwwerken bij elkaar minimaal 500 m<sup>2</sup> is; en
- b. de toename aan hard oppervlak van nieuwe de bestrating, gesloten teeltvloer, wegen, paden en bouwwerken bij elkaar maximaal 5000 m<sup>2</sup> is; en
- c. dit is in een gebied zonder hoger gelegen zandgrond, en
- d. de grond nog geen hard oppervlak heeft.

## **BIJLAGE III ACTIVITEITEN MET ALLEEN ZORGPLICHT**

### **Zorgplicht**

Voor eenvoudige activiteiten met weinig risico geldt alleen een zorgplicht. Er is dus geen vergunning nodig en er gelden geen voorwaarden zonder vergunning. Dit betekent dat u als initiatiefnemer zelf mag bedenken hoe u een werk uitvoert, zolang het watersysteem maar goed blijft functioneren.

Voor deze activiteiten uit uw vergunningaanvraag heeft u alleen een zorgplicht:

- Het verwijderen van twee duikers;
- Het aanbrengen van bruggen in overig en belangrijk oppervlaktewater.

De zorgplicht geeft ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. U krijgt hierbij vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ontstaat er toch een probleem in het watersysteem, dan lost u het probleem zelf op.