

Roy Veltink | Bouwbedrijf Zweers

Van: Tristan Visscher <t.visscher@odijsselland.nl>
Verzonden: woensdag 10 januari 2024 08:57
Aan: Roy Veltink | Bouwbedrijf Zweers
CC: Robert Laan
Onderwerp: RE: Beoordeling geluid warmtepompen inzake aanvraag omgevingsvergunning | V2023-0580-01 | Fortuinstraat 12, 12a, 12b, 12c, 12d en 12e | het realiseren van zes appartementen

Beste heer Veltink,

Ik heb even overlegd met een collega. De volgende punten zijn van belang:

1. De rekentool moet zo ingevuld worden zodat het een representatieve situatie van de geluidbelasting schetst. De huidige rekentool is ingevuld met de bronpositie in het midden van het gebouw. Echter is er op de tekening te zien dat er ook warmtepompen aan de zijkant van het gebouw - dichterbij de erfgrens toe - gepositioneerd zijn. Wij verlangen daarom dat de rekentool ingevuld wordt met de bronpositie van een van de warmtepompen aan de zijkant aan de maatgevende kant (kortste afstand naar de erfgrens van de burens, dat kunt u zelf bepalen). *De kortste*
2. In de rekentool is niet berekend wat de geluidbelasting op de eigen appartementen is. Echter zijn wij van mening dat met de huidige afstand naar de balkons toe dat dit geen problemen zal opleveren.
3. Wanneer de rekentool correct ingevuld is kan – gezien er geen exact model van de warmtepomp bekend is - overlegd worden met de gemeente of er een maximaal bronvermogen verleend kan worden.

Ik hoop u op deze manier genoeg geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust.

Met vriendelijke groet,

Tristan Visscher
adviseur geluid

T: 06-25771890
E: T.Visscher@odijsselland.nl

bereikbaar op maandag t/m donderdag

*** opdrachten en vragen graag indienen via IJVI of geluid@odijsselland.nl ***



Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle • Postbus 40252, 8004 DG Zwolle
088 5251050 • info@odijsselland.nl • odijsselland.nl

Omgevingsdienst IJsselland beschouwt e-mail als een volwaardig communicatiemiddel.
Dit betekent dat u erop mag vertrouwen dat de inhoud van dit bericht correct en compleet is.

Van: Tristan Visscher
Verzonden: donderdag 4 januari 2024 16:08