



BRANDCOMPARTIMENTERING			
brandcompartiment	begane grond	verdieping	total
01	727	202	929
02	1510	941	2451
03	710	523	1233
04	243	243	486
05	164	130	294
06	561	561	1122
07	657	957	1114
08	1288	804	2092
09	232	27	259
10	896	99	995
11	548	-	548
12	906	906	1812
13	620	489	1109
14	1547	237	1784
15	988	-	988
16	1183	18	1201
17	2044	-	2044
18	457	331	788
19	1370	992	2362
20	1187	1014	2201
21	1673	688	2361
22	142	-	142

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

Toelating brandveiligheid conform bijgaand document V1837-A001, d.d. 20-12-2023

- brandwerendheid in minuten
- brandwerende zelfsluitende deur (x m m)
- zonde los voorwerp te openen vluchtschouder
- brandslangspaal x m l - 100 kPa - 1.3m3h
- trapsgaas kunststof
- vluchtwegwandeling normale uitgang (verlicht)
- vluchtwegwandeling (verlicht)
- rooksluizen (verlicht)

WANDEN en PLAFONDS volgens bouwbesluit afd. 2.9 par. 2.5.1 art. 2.67 en 2.68
VLOEREN en TRAPPEN volgens bouwbesluit afd. 2.9 par. 2.5.1 art. 2.69
DAK en DAKLICHTEN volgens bouwbesluit afd. 2.9 par. 2.5.1 art. 2.71
DOORVLOEREN in brandschiedingen met afsluiting die voldoet aan VBOBO en