

Aansluiting wordt
verwijderd in PD281250


1x Nieuwe aansluiting
dmv VM op bestaande
aansluitkabel 3x2,5GPLK
met nieuwe kabel 3x2,5Cu
RD: 144014,457117

- 1 stuks Nieuwe aansluiting aanbrengen
- stuks Aansluiting definitief verwijderen
- stuks Aansluiting tijdelijk verwijderen
- stuks Aansluiting verplaatsen max. 10m
- stuks Aansluiting verplaatsen max. 1m
- stuks Aansluiting Losnemen en aansluiten

Totaal te leggen OV kabel : 19 mtr

| Nummer: | Type: | Lengte: |
|---------|-------------------|-------------|
| 1 | Te leggen 3x2,5Cu | ± 18,5 mtr. |

| | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| ELEKTRA NIEUW | LS-kast | Station | Leveringspunt | Laadpaal | OV mast |
| | Mast bovengronds | Mof | Bescherming | Abc Tekst | Zinkerbord |
| | Kabel nieuw | Kabel te rijden | Kabel te rooien | Buiten Bedrijf | Kadaster |
| ELEKTRA BESTAAND | LS-kast | Station | Leveringspunt | OV mast | Mast bovengronds |
| | Mof | Bescherming | Buiten Bedrijf | Kadaster | |
| | 0,4 kV/OV | 0,4 kV | OV | 3 kV | 6 kV |
| | 10/13 kV | 23 kV | 25 kV | 50 kV | 66 kV |
| | 150 kV | Buiten Bedrijf | Telecom | Aardkabel | Gelijkspanning |



| | | |
|---|---|-----------------|
| Opmerkingen: Geen | Wijz: #0 | Datum: 1-9-2025 |
| Tracélengte: Mtr. | Getekend door: | |
| 20250826 Trace Elektra Rijndijk 3 Wijk bij Duurstede | Goedgekeurd door Engineer: | |
| Formaat: A3 | Goedgekeurd door ONC/OIV: N.v.t. | |
| Schaal: 1:500 | Project: PD281248 Rijndijk 3 Wijk bij Duurstede | |
| Volgend bladnr: | Ordernr: | |
| | Documentnr: 20250826-1248-001 | |
| | Status: Vrij voor uitvoering | Bladnr: A3 |