



## Advies van de planvoorbereidende adviescommissie omgevingskwaliteit

---

**Onderwerp:** **Aanpassingen aan rijksmonument Gemaal van Sasse in Grave**

**Ambtelijke begeleiding:** mevrouw 5.1.2.e  
( 5.1.2.e )

**Gasten:** de heer 5.1.2.e (Sweco)  
mevrouw 5.1.2.e (Sweco)  
mevrouw 5.1.2.e (Waterschap Aa en Maas)

Op 20 januari 2025 in de vergadering van de planvoorbereidende adviescommissie omgevingskwaliteit het verzoek behandeld om een advies te geven over het onderwerp **‘Aanpassingen aan rijksmonument Gemaal van Sasse in Grave.’** Hieronder treft u een verslag aan van het geen besproken is.

### Toelichting:

De frontmuur ten noorden van de rijbaan en de aansluitende dijken moeten door de dijkversterking ongeveer 45cm worden verhoogd. Tevens moeten de aan de muur bevestigde bewegingswerken omhoog worden gebracht, zodat ze boven hoogwaterpeil komen te liggen. Hierdoor moeten ook aanpassingen worden gedaan aan het rijksmonument Gemaal van Sasse. In de presentatie wordt de denkrichting uiteengezet.

### Adviesvraag:

Kan de commissie akkoord gaan met de gepresenteerde denkrichting van dit onderdeel van het project dijkversterking Cuijk- Ravenstein en op basis hiervan de afstemming met RCE aan kan gaan?

### Gesprek:

*Naar aanleiding van het concept van 9 december 2024 heeft de commissie gevraagd om vast te Een commissielid geeft aan dat hij voor het Gemaal een redengevende omschrijving heeft gemaakt. Deze zal hij toesturen ter informatie.*

*Aan het gemaal is door de jaren heen een en ander aangepast. Onder de grond is reeds een damwand toegevoegd, die belangrijk is voor het versterken van de dijk.*

*De denkrichting van het waterschap is om alleen een object plaatsen (copure) om de muur te verstevigen. Het gemaal dus afzonderlijk behandelen.*

*De provincie zou de muur graag doortrekken. De commissieleden volgen de gedachtegang van het waterschap. Het gebouw als eenheid laten zien heeft de voorkeur. Gesproken is over het hekwerk en de ‘cantheelen’. De cantheelen zorgen voor een drukke uitstraling. Een lage muur over de gehele lengte met een hekwerk passend bij de bouwstijl van het Gemaal ligt meer voor de hand.*

*Het is wenselijk om het hek op een goede manier minder zichtbaar te maken.  
Betreft de groenvorming bij de bewoning, heeft men geen op of aanmerkingen.  
Het is een mooie analyse van het gebouw.*

**Advies commissie;**

Kan de commissie akkoord gaan met de gepresenteerde denkrichting van dit onderdeel van het project dijkversterking Cuijk- Ravenstein en op basis hiervan de afstemming met RCE aan kan gaan?

**Akkoord met de denkrichting.**