

Tankconformiteitsbewijs

BRL-K21051/01

Stalen tanks en opvangbakken

Opdrachtgever

Jacobi Tanks B.V.
Virulyweg 30
7602 RG ALMELO

Leverancier/Producent

T.A.B. De Blesse BV
Konijnenbergen 1
8397 LL DE BLESSE
Tel: 0561-441441
Fax: 0561-441093
Email: info@tabdeblesse.com

Registratienummer

221101117

Registratiedatum

22-11-2022

Tanknummer

49291

Toepassingsgebied

1B-1

Tankgegevens

Bouwjaar (jjjj)	1B-2
Nominale inhoud (m ³)	2022
Compartimenten (m ³)	20
Ontwerpdruk	nvt
Lengte (mm)	Atmosferisch
Diameter (mm)	6.700
Leeg gewicht (kg)	2.000
Wand	4.300
Tankmateriaal	Dubbelwandig
Max. soortgelijke massa (kg/l)	Staal
Type uitwendige bescherming*	1.9
Inwendige coating	C4
Type lekdetectiesysteem	Geen
	Lekdetectiesysteem

* voldoet voor bovengrondse installatie buiten minimaal aan atmosferische corrosie categorie C3 conform NEN-EN-ISO 12944-2

Verklaring toepassingsgebieden:

1A-1 : EN 12285-1; ondergrondse horizontale cilindrische tanks $\leq 130 \text{ m}^3$
1A-2 : $3.000 < d1 \leq 3.500 \text{ mm}$; ondergrondse horizontale cilindrische tanks $\leq 150 \text{ m}^3$ (geen EN 12285-1)
1A-3 : Dikwandige ondergrondse horizontale cilindrische tanks (EN mogelijk $\leq 130 \text{ m}^3$)
1B-1 : EN 12285-2; bovengrondse horizontale cilindrische tanks $\leq 130 \text{ m}^3$
1B-2 : Kleine bovengrondse horizontale cilindrische tanks $\leq 5 \text{ m}^3$ (geen EN 12285-2)
1B-3 : $3.000 < d1 \leq 3.500 \text{ mm}$; bovengrondse horizontale cilindrische tanks $\leq 150 \text{ m}^3$ (geen EN 12285-2)
1B-4 : Bovengrondse horizontale cilindrische tanks met onderaansluiting (geen EN 12285-2)
1C-1 : Bovengrondse verticale cilindrische tanks $\leq 5 \text{ m}^3$
1C-2 : Bovengrondse verticale cilindrische tanks $\leq 5 \text{ m}^3$ met onderaansluiting
1D-1 : Bovengrondse niet cilindrische tanks $\leq 3 \text{ m}^3$
1D-2 : Bovengrondse niet cilindrische tanks $\leq 3 \text{ m}^3$ met onderaansluiting

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden door bovengenoemde leverancier / producent uitgevoerde producten geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K21051/01.

Verklaring van de leverancier/producent

De leverancier/producent verklaart dat de fabricagewerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K21051/01.

Algemeen

Met een tankinstallatiecertificaat volgens BRL SIKB 7800 kan aangetoond worden dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan.

Wenken voor de afnemer

- Bij ontvangst van het tankconformiteitsbewijs controleren of:
- Het serienummer op de tank overeenkomt met dit tankconformiteitsbewijs.
 - De tank geen zichtbare transportschade heeft opgelopen.

Indien op grond van bovenstaande of andere redenen de tank niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De leverancier van de tank.
2. Kiwa Nederland B.V.

Een exemplaar van dit tankconformiteitsbewijs is bestemd voor: afnemer, leverancier, Kiwa, bevoegd gezag

Validatiedatum: 22-11-2022 14:43:56

Registratienummer 221101117



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon 088 998 44 00
Internet www.kiwa.nl