

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Windmolen 23
4751 VM OUD GASTEL

kenmerk	uw bericht van	ons kenmerk	datum
2025072801037	28 juli 2025	Z-2025-011377/D-2025-202588	17 november 2025

onderwerp
Besluit stellen maatwerkvoorschriften
Bedrijfsweg 29 te Best

Contactgegevens

e-mail:

tel:

Geachte

Wij besluiten maatwerkvoorschriften te stellen voor het inpandig uitblazen van afgezogen lucht afkomstig van de afzuiging van de spuitwand. Aanleiding is het op 28 juli 2025 door Wematech Milieu Adviseurs B.V., namens Habraken Straalbedrijf ingediende verzoek voor het stellen van maatwerkvoorschriften. Het gaat daarbij om een verzoek om middels maatwerk akkoord te gaan om af te wijken van het gestelde in artikel 4.347 en 4.354 van het Bal en de afgezogen lucht inpandig uit te blazen aan de Bedrijfsweg 29 te Best.

In verband met wettelijke bepalingen heeft de gemeente enkele taken op het gebied van milieuwetgeving overgedragen aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Dit betreffen onder andere de taken met betrekking tot het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Bal en het Omgevingsplan.

Verzoek

Ten behoeve van het poedercoaten is een spuitwand aanwezig. De installatie is voorzien van een bronafzuiging. De afgezogen lucht in de spuitwand wordt door een filter geleid waarmee de overspray aan poedercoating van de luchtstroom kan worden afgescheiden. De gefilterde lucht uit de spuitcabine wordt teruggebracht in de bedrijfsruimte. Het inpandig uitblazen van deze lucht in plaats van deze bovendaks verticaal af te voeren wordt uit oogpunt van energiebesparing doorgevoerd. Om de mogelijkheid te hebben de luchtstroom terug te leiden naar de bedrijfsruimte wordt verzocht een maatwerkvoorschrift op te leggen om hiermee af te wijken van het gestelde in artikel 4.347 en artikel 4.354 Bal.

Reden voor inpandig uitblazen

De poeders die worden gebruikt bij het poedercoaten bevatten geen vluchtige organische componenten. Voorts zijn in de coatings geen CMR stoffen aanwezig. De luchtstroom van de spuitwand wordt gefilterd voordat deze retour wordt geblazen in de bedrijfsruimte om warmteverliezen te voorkomen zodat zo min mogelijk bij verwarmd hoeft te worden.



Huidige geldende luchtvoorschriften

Op de door u uitgevoerde activiteiten zijn voor het aspect lucht de artikelen 4.346 t/m artikel 4.354 van het Bal van toepassing. In artikel 4.347, lid 3 en in artikel 4.354 is een voorschrift opgenomen met betrekking tot de uitvoering van de afvoer van emissies in de lucht, zo wordt het volgende bepaald:

Artikel 4.347. (lucht en geur: afvoeren emissies)

1. *Met het oog op het beperken van emissies in de lucht en het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder worden dampen en gassen die vrijkomen aan de bron afgezogen bij:*
 - a. *Het reinigen, lijmen of coaten van voorwerpen door het vernevelen van vluchtige organische stoffen met een nevelspuit;*
 - b. *het coaten van voorwerpen door het opbrengen van poeder;*
 - c. *het reinigen, lijmen of coaten van voorwerpen met vluchtige organische stoffen door dompeling in open of halfgesloten baden;*
 - d. *het lijmen of coaten van voorwerpen met producten die vluchtige organische stoffen bevatten; en*
 - e. *het aansluitend aan het reinigen, lijmen of coaten, bedoeld onder a tot en met d, drogen of uitharden van oppervlakken met vluchtige organische stoffen behandelde materialen of het moffelen van materialen met een poedercoating.*
2. *Het eerste lid, onder c, is niet van toepassing op hoogkokende stoffen.*
3. *Emissies in de lucht worden bovendaks en omhoog gericht afgevoerd.*

Artikel 4.354. (lucht: afvoeren emissies)

Met het oog op het beschermen van de gezondheid worden de afgezogen emissies bovendaks en omhoog gericht afgevoerd.

Toetsing

In artikel 4.347 en artikel 4.354 van het Bal is aangegeven dat emissies bij het coaten van poeder in de lucht bovendaks en omhoog gericht moeten worden afgevoerd. Deze voorschriften hebben tot doel om de uitstoot zo goed mogelijk te verspreiden om geuroverlast te voorkomen. Dit ook ter bescherming van de gezondheid. Dit volgt zo ook uit de nota van toelichting van het Bal. Daarnaast wordt in wel artikel 4.346 gesteld dat met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht, de lucht afkomstig van het coaten moet worden afgezogen.

In de aanvraag voor het maatwerkvoorschrift en de aangeleverde (aanvullende) gegevens wordt aangegeven dat de lucht wordt afgezogen middels een verrijdbare afzuigwand voor poedercoating. De afzuigwand is voorzien van drie filters (met filterklasse M volgens NEN-EN 779:2012) met een totaal filter oppervlak van 22,5 m². Uit de filterspecificatie en het hierbij behorende testrapport blijkt dat het filter meer dan 99% van de stofdeeltjes van het poedercoaten afvangt. Hiermee kan worden afgeweken van de gestelde artikelen.



Wij merken op dat bij het terugvoeren van de lucht in het bedrijfspand er nog steeds moet worden voldaan aan de normen voortkomend uit de Arbeidsomstandighedenwet en de bijbehorende besluiten en regelingen (Arbo). Dit valt echter buiten de toetsing op basis van de milieuregelgeving en betekent nadrukkelijk niet dat hiermee wordt voldaan aan de Arbo-regelgeving.

Maatwerkvoorschriften met betrekking tot de afvoer van luchtmissies

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.13 van het Bal kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen.

Artikel 2.13. (Maatwerkvoorschriften)

2. Met een maatwerkvoorschrift of een vergunningvoorschrift kan worden afgeweken van afdeling 2.7 en de hoofdstukken 3 tot en met 5, tenzij anders is bepaald.

Besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften

In de brief van 23 oktober 2025 met kenmerk Z-2025-013377/D-2025-171104, hebben wij u medegedeeld voornemens te zijn maatwerkvoorschriften te stellen voor het inpandig uit blazen van afgezogen lucht aan de Bedrijfsweg 29 te Best. Alvorens de beschikking te verlenen is het bedrijf ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld binnen 2 weken na verzenddatum van de brief te reageren op het voornemen. Naar aanleiding van het voornemen hebben wij binnen de gestelde termijn geen reactie ontvangen.

Gelet op het voorgaande besluiten wij de volgende maatwerkvoorschriften vast te stellen als maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 2.13 van het Bal:

1.

Het is in afwijking van artikel 4.347 en artikel 4.354 van het Besluit activiteiten leefomgeving toegestaan om de afgezogen lucht afkomstig van het poedercoaten, die wordt afgezogen via een verrijdbare afzuigwand voorzien van filters met een minimale stofafvangst van 99%, na filtratie inpandig terug te brengen in de bedrijfsruimte.

2.

Indien de afgezogen lucht bij poedercoating niet bovendaks en omhoog gericht wordt afgevoerd, maar wordt teruggebracht in de bedrijfsruimte na filtratie is het niet toegestaan om stoffen te gebruiken die zijn geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening). Evenmin mogen stoffen worden gebruikt die op grond van de REACH-verordening zijn aangemerkt als CMR-stoffen van categorie 1A of 1B.

Tussen het met deze maatwerkvoorschriften beoogde doel, een juiste bescherming van het milieu, en de kosten of inspanningen die u, als drijver van het bedrijf, moet maken om aan de voorschriften te kunnen voldoen bestaat een duidelijke en redelijke verhouding.

Publicatie

Onderhavig besluit wordt gepubliceerd.



Bezwaar

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Best, postbus 50, 5680 AB Best.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende bevatten:

- Naam en adres van de belanghebbende;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar; en
- een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander, namens hem, wordt ingediend.

U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden. Wij wijzen u erop, dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Dat wil zeggen dat deze beschikking in werking treedt de dag na verzenddatum van de beschikking. De indiener van het bezwaarschrift kan eveneens een voorlopige voorziening aanvragen als onverwijlde spoed dat vereist, gelet op de betrokken belangen.

Voorlopige voorziening

De indiener van het bezwaarschrift kan eveneens een voorlopige voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, en dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag moet u leges betalen volgens de regels van de gemeente Best
U ontvangt hiervoor een rekening van de gemeente Best

**Nadere informatie**

Indien u vragen heeft, kunt u via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres contact opnemen met onze contactpersoon. Als u schriftelijk reageert op deze brief vragen wij u om ons bovengenoemde kenmerk te vermelden.

Het college van burgemeester en wethouders van Best,
namens deze,



Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant