

SPF Verklaring	
Projectnr.	24-00444
Locatie	Sportparklaan 8 Oost West en Middelbeers
Datum	10-11-2025

Merk/type warmtepomp	COP Verwarming	5
2 x Keyter	COP Tapwater	
	COP Koelen	20

Verwarmingsvermogen	140	kW
Tapwaterbereiding	0	kW
Koelvermogen	109	kW

Jaarlijkse warmtevraag	584	uren
Jaarlijkse warmwatergebruik	0	uren
Jaarlijkse koelvraag	600	uren

Afgegeven vermogen		
Verwarmen	81,76	MWh
Tapwater	0,00	MWh
Koelen	65,40	MWh
Totaal afgegeven vermogen	147,16	MWh

Opgenomen vermogen		
Verwarmen	16,35	MWh
Tapwater	0,00	MWh
Koelen	3,27	MWh
Totaal opgenomen vermogen	19,62	MWh

Afgegeven vermogen	147,16	MWh
Opgenomen vermogen	19,62	MWh
SPF (Seasonal Performance Factor)	7,50	

Duratherm Nederland B.V.

