



Besluit

Stichting Atlant Zorggroep
Kuiltjesweg 1
7361 TC BEEKBERGEN

Datum

24 november 2025

Zaaknummer

2025-013144

Onderwerp

Wijzigen omgevingsvergunning open
bodemennergiesysteem

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 4

Activiteit

Open bodemennergiesysteem ten behoeve van het open bodemennergiesysteem voor
Marken Haven in Beekbergen

Locatie

Kadastraal bekend als gemeente Beekbergen, sectie L, perceelnummer 3.896

Beste mevrouw/meneer,

U heeft een vergunning voor een open bodemennergiesysteem op de hierboven vernoemde locatie,
volgens besluit d.d. 3 februari 2021 met zaaknummer 2020-012425.

Op 9 oktober 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor het lozen van grondwater tijdens het
onderhoud van de bronnen op de bodem.

Hierbij ontvangt u ons besluit waarin uitsluitend de voorschriften ten aanzien van de lozing zijn
opgenomen.

Besluit

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de
Omgevingsverordening Gelderland en het regionale Waterprogramma besluiten wij:

- Aan Stichting Atlant Zorggroep vergunning te verlenen voor het lozen van maximaal
200 m³ grondwater bij het onderhoud van de bronnen met een maximale capaciteit van
15 m³/uur.
- Dat de lozing voor het onderhoud plaatsvindt op de bodem.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

24 november 2025

Zaaknummer

2025-013144

Blad

2 van 4

- De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.
- De in bijlage 1 opgenomen voorschriften toe te voegen aan het besluit d.d. 3 februari 2021 met zaaknummer 2020-012425.

Onderdelen aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

- Een vergunningaanvraag met aanvraagnummer 20251009 00148, ingediend op 9 oktober 2025, ingediend door Installect Advies B.V., namens Stichting Atlant Zorggroep;
- Een notitie 'Marken Haven verpleeghuis, Lozing van vrijkomend grondwater bij gebruik van open bodemenergiesysteem', referentie IA02943NO, 7 oktober 2025, opgesteld door Installect Advies B.V..

De bijlage is onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat de voorschriften. Neem de bijlage goed door.

Datum

24 november 2025

Zaaknummer

2025-013144

Blad

3 van 4

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman
Teammanager Vergunningverlening

Voor dit besluit geldt:

- Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 3.19, tweede lid

Bijlage

- Bijlage 1 –Voorschriften

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Datum

24 november 2025

Zaaknummer

2025-013144

Blad

4 van 4

Bijlage 1 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden voor het lozen van grondwater bij onderhoud van het bodemenergiesysteem:

1. Het grondwater dat vrijkomt bij het onderhoud van de bronnen mag op de bodem geloosd worden met een maximaal debiet van 15 m³/uur per bron, met een totale lozing van maximaal 200 m³/jaar.
2. De lozing op de bodem mag plaatsvinden binnen de kadastrale percelen van Marken Haven (gemeente Beekbergen, sectie L, perceelnummers 3.896 en 3.507).
3. De installatie moet voorzien zijn van een debietmeter, waarbij de lozingsdebieten correct worden geregistreerd per tijdseenheid (zowel in m³/uur als in l/s).
4. De start van de lozing moet uiterlijk twee weken voorafgaand aan de lozing gemeld worden aan de provincie via post@gelderland.nl.
5. De beëindiging van de lozing moet uiterlijk vijf dagen na het beëindigen van de lozing gemeld worden aan de provincie via post@gelderland.nl.