



Besluit

**Datum**

26 november 2025

Zaaknummer

2025-014693

Onderwerp

Wijzigen omgevingsvergunning open bodemenergiesysteem

Inlichtingen bijProvincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl**Blad**

1 van 4

Activiteit

Open bodemenergiesysteem ten behoeve van het open bodemenergiesysteem voor Voorstadslaan 238 in Nijmegen

Locatie

Kadastraal bekend als gemeente Neerbosch, sectie I, perceelnummer 866

Beste 

U heeft een vergunning voor een open bodemenergiesysteem op de hierboven vernoemde locatie, volgens besluit d.d. 27 juni 2023 met zaaknummer 2023-003725.

Op 10 november 2025 hebben wij uw brief ontvangen over het lozen van grondwater tijdens het onderhoud van de bronnen op de bodem. Deze lozing is niet opgenomen in de huidige vergunning. U vraagt om deze lozing op te nemen in de vergunning. U vraagt hierbij ook een lozing aan voor de aanleg en het ontwikkelen van een eventuele nieuwe bron in de toekomst. Dit hebben we niet meegenomen. Hiervoor zal op dat moment een wijziging van de vergunning aangevraagd moeten worden.

Hierbij ontvangt u ons besluit waarin uitsluitend de voorschriften ten aanzien van de lozing zijn opgenomen.

Besluit

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingsverordening Gelderland en het regionale Waterprogramma besluiten wij:

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nlBNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2GBtw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

provincie
Gelderland

Datum

26 november 2025

Zaaknummer

2025-014693

Blad

2 van 4

- Aan [REDACTED] vergunning te verlenen voor het lozen van maximaal 5 m³/jaar grondwater bij het onderhoud van de bronnen met een maximale capaciteit van 1 m³/uur.
- Dat de lozing voor het onderhoud plaatsvindt op de bodem.
- De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.
- De in bijlage 1 opgenomen voorschriften toe te voegen aan het besluit d.d. 27 juni 2023 met zaaknummer 2023-003725.

Onderdelen aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

- Een brief 'Wijziging vergunning verleend voor een open bodemenergiesysteem', 10 november 2025, opgesteld door Jan van Bentum.

De bijlage is onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat de voorschriften. Neem de bijlage goed door.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman
Teammanager Vergunningverlening

Voor dit besluit geldt:

- Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 3.19, tweede lid

Bijlage

- Bijlage 1 –Voorschriften

Datum

26 november 2025

Zaaknummer

2025-014693

Blad

3 van 4

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Datum

26 november 2025

Zaaknummer

2025-014693

Blad

4 van 4

Bijlage 1 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden voor het lozen van grondwater bij onderhoud van het bodemenergiesysteem:

1. Het grondwater dat vrijkomt bij het onderhoud van de bronnen mag op de bodem geloosd worden met een maximaal debiet van 1 m³/uur per bron, met een totale lozing van maximaal 5 m³/jaar.
2. De lozing op de bodem mag plaatsvinden binnen het kadastrale perceel van Voorstadslaan 238 (gemeente Neerbosch, sectie I, perceelnummers 866).
3. De installatie moet voorzien zijn van een debietmeter, waarbij de lozingsdebieten correct worden geregistreerd per tijdseenheid (zowel in m³/uur als in l/s).
4. De start van de lozing moet uiterlijk twee weken voorafgaand aan de lozing gemeld worden aan de provincie via post@gelderland.nl.
5. De beëindiging van de lozing moet uiterlijk vijf dagen na het beëindigen van de lozing gemeld worden aan de provincie via post@gelderland.nl.