



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Ons kenmerk
HDSR 684732

Datum

Onderwerp
Het verhogen van het waterpeil in de periode mei tot september ter hoogte van de Hazekade en Middenweg in Bodegraven en het plaatsen van een inlaatduiker ter hoogte van de Hazekade.



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT.....	3
1.1 Aanvraag.....	3
1.2 Verplichtingen.....	3
1.3 Besluit.....	4
HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN.....	5
2.1 Geldigheid vergunning.....	5
2.2 Activiteiten en maatregelen.....	5
2.3 Algemene verplichtingen.....	6
HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN.....	7
3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden.....	7
3.2 Toetsingskader en beleid.....	8
3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen.....	8
3.4 Belangenafweging.....	9
3.5 Conclusie.....	9
HOOFDSTUK 4 PROCEDURE.....	10
4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag.....	10
4.2 Beslistermijn.....	10
4.3 Bezwaar.....	10
4.4 Voorlopige voorziening.....	10
HOOFDSTUK 5 INFORMATIE.....	11
5.1 Aandachtspunten.....	11
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen.....	11
5.3 Afschriften.....	11
BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN.....	12



HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT

1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het verhogen van het waterpeil jaarlijks in de periode mei tot en met september, ter hoogte van de Middenweg in Zegveld en ter hoogte van de Hazekade in Bodegraven waarbij er voor het verhogen van het peil bij de Hazekade een inlaatduiker met afsluiter wordt geplaatst. Het gaat hierbij om tertiaire watergangen.

De aanvraag is:

- gedateerd op 2 september 2025 en heeft als kenmerk 2025090201383;
- ingekomen op 2 september 2025 en ingeboekt onder zaaknummer 684732.

De aanvrager is op 7 oktober 2025 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 11 november 2025 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 8 oktober ontvangen.

De aanvraag voldoet aan de aanvraagvereisten uit artikel 4.3 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024 (hierna: waterschapsverordening) voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

1.2 Verplichtingen

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van de waterschapsverordening onderstaande verplichtingen. De waterschapsverordening kunt u raadplegen via de volgende link. [Regelgeving waterbeheer - HDSR](#)

Vergunningplicht en zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor alle activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De vergunningplicht en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het verhogen van het waterpeil, jaarlijks, in de periode mei tot en met september.
Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.438, lid 1.
Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.432.
- Het plaatsen van een inlaat duiker met afsluiter 110 mm ca. 25 meter.
Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel art. 4.37 lid 5.
Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.29.

De vergunning is voor alle uit te voeren activiteiten van toepassing.



1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen:

1. Vergunning te verlenen, conform artikel 1.16 van de waterschapsverordening, voor het tijdelijk verhogen van het waterpeil, jaarlijks in de periode mei tot en met september nabij de Middenweg in Zegveld en nabij de Hazekade in Bodegraven waarbij voor de laatste locatie tevens een inlaatduiker met afsluiter wordt geplaatst.
2. Het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
3. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en bijlage 1 deel te laten uitmaken van de vergunning.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

A.W. van de Ruit
Teamleider Vergunningverlening



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Geldigheid vergunning

Voorschriften 1 Termijnen

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

2.2 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 2 Inlaatduiker aanleggen

- 2.1 De inlaatduiker voldoet aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	Rond voorzien van een afsluiter
Lengte duiker	Maximaal 25 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 110 mm

- 2.2 Het werk wordt zodanig uitgevoerd, dat er geen lekkage langs de inlaatduiker optreedt. Eventueel opgetreden lekkages worden afgedicht.
- 2.3 De inlaatduiker wordt aan de hoogwaterzijde voorzien van een voor het doel geschikte spindelafsluiter, die zo is geconstrueerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
- 2.4 Bij verwijdering van de inlaatduiker uit de wordt het profiel van de watergang zodanig hersteld dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden wordt eerst een laag teelaarde aangebracht.

Voorschriften 3 Realiseren peilafwijking

- 3.1 De opmaling is bij de begrenzing voorzien van een dichte dam of een schot.
- 3.2 De waterstand wordt binnen de locatie van opmaling niet verder verhoogd dan is aangegeven in onderstaande tabel

Tabel maximale peilverhoging		
Hazekade Bodegraven Huidig peil PG 0310 Meijepolder Winterpeil NAP -2,75 Zomerpeil NAP -2,85	Peilverhoging tot maximaal	Winterpeil NAP -2,65 Zomerpeil NAP -2,75
Middenweg Zegveld Huidig peil PG0635, Zegvelderbroek Winterpeil NAP -2,68 Zomerpeil NAP -2,58	Peilverhoging tot maximaal	NAP -2,48 (Er wordt maximaal 10 cm peilverhoging toegestaan t.o.v. zomerpeil)

- 3.3 Er mag niet meer water worden ingelaten dan noodzakelijk om het water binnen de opmaling op peil te houden.



- 3.4 Uit de opmaling wordt niet meer water afgevoerd dan 1,5 liter per seconde per hectare.
- 3.5 Kunstwerken ten behoeve van de opmaling worden door de vergunninghouder beheerd, zodra de opmaling vervalt of niet meer is toegestaan op basis van het peilbesluit, worden de kunstwerken door en op kosten van de vergunninghouder verwijderd.
- 3.6 Ter hoogte van de Middenweg mag de peilverhoging geen nadelige effecten hebben voor het peil in de hoogwatervoorziening.

2.3 Algemene verplichtingen

Voorschriften 4 Activiteiten en hulpconstructies

- 4.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de documenten in bijlage 1 van deze vergunning.
- 4.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 4.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 5 Beheer en onderhoud

- 5.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 6 Onvoorziene omstandigheden

- 6.1 Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het verhogen van het waterpeil, jaarlijks, in de periode mei tot en met september in 2 gebieden, ter hoogte de Hazekade in Bodegraven en de Middenweg in Zegveld.

De peilverhogingen en vinden plaats in tertiair water.

De locatie Hazekade in Bodegraven is gelegen in peilgebied PG 0310 Meijepolder met een Winterpeil op NAP -2,75 en een zomerpeil op NAP -2,85.

Voor de aanvoer van het water wordt er een inlaat duiker met afsluiter geplaatst.

De inlaat voorziet in aanvoer van het water voor de peilopzet, vanuit peilgebied De Bree PG0255 ten zuiden van het peilgebied Meijepolder met Peil ZP NAP -2,23 m en winterpeil NAP -2,33 m.

De locatie Middenweg in Zegveld ligt in peilgebied PG0635, Zegvelderbroek met een winterpeil op NAP -2,68 m en een zomerpeil op NAP -2,58 m. Hier wordt gebruik gemaakt van een bestaande inlaat

In bijgaande tabel staan de aangevraagde gegevens in een overzicht.

Overzicht gewenste wijzigingen		
Hazekade Bodegraven	Peilgebied	PG 0310 Meijepolder Winterpeil NAP -2,75 Zomerpeil NAP -2,85
	Gewenst peil (+10 cm)	Winterpeil NAP -2,65 Zomerpeil NAP -2,75
	Aanpassing watersysteem Aanvoer	Plaatsing duiker Max 25 m, 110 mm Voorzien van een afsluiter
	Afwatering	Natuurlijk verloop
Middenweg Zegveld	Peilgebied	PG0635, Zegvelderbroek Winterpeil NAP -2,68 Zomerpeil NAP -2,58
	Gewenst peil (+10-20 cm)	NAP -2,48 Maximaal 10 cm toegestaan t.o.v. zomerpeil
	Wijze van aanvoer	Bestaande inlaat
	Afwatering	Afvoer naar Slimmenwetering



3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze algemene doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. De doelstellingen zijn in de waterschapsverordening geconcretiseerd via normen en beoordelingsregels ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

Naast deze algemene doelstellingen zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen die het toetsingskader vormen voor specifieke doelstellingen.

HDSR heeft voor het beoordelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning de relevante beoordelingsregels gehanteerd. Deze beoordelingsregels zijn verder uitgewerkt in beleidsregels. Deze beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden HDSR de vergunning kan verlenen of weigeren, op basis van artikel 5.30 Omgevingswet.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is ook rekening gehouden met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang
- faciliteren scheepvaart;
- vervulling van maatschappelijke functies.



3.4 Belangenafweging

Aanvrager wil de activiteiten uitvoeren omdat door de peilverhoging en als gevolg daarvan vernatting van de percelen, inklinking van het veengebied en bodemdaling wordt tegengegaan. Een bijeffect is dat dat oxidatie van het veen, wat CO₂ uitstoot tot gevolg heeft, wordt voorkomen. In het belang van het peilverhoging wordt afgewogen of de peilverhoging voor extra vernatting zorgt op naburige percelen of dat de wateraanvoer en -afvoer voldoende passen in een langdurig robuust watersysteem.

Voor het opzetten van het peil ter hoogte van de Middenweg wordt gebruik gemaakt van een bestaande inlaat. Ter hoogte van de Hazekade wordt een nieuwe inlaatduiker aangelegd.

Het peil ter hoogte van de Middenweg kan maximaal 10 cm worden verhoogd. Dit om te voorkomen dat het verhoogde peil de hoogwatervoorziening vanuit de Meije beïnvloedt.

Bij de inlaatduiker bij de Hazekade moet de duiker worden voorzien van een afsluiter om gecontroleerd water aan te kunnen voeren en ingreep in het systeem mogelijk te maken.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de waterschapsverordening worden beschermd. Het belang van bescherming van waterhuishoudkundige belangen is meegenomen in afweging van de vergunde activiteiten. Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de zorgplicht en wanneer wordt voldaan aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorschriften worden er geen negatieve effecten verwacht op de waterhuishoudkundige belangen als gevolg van het uitvoeren van de aangevraagde activiteiten.

Bij het verlenen van de vergunning is verder rekening gehouden met de volgende aspecten:

- In het “Waterbeheerprogramma 2022-2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam” is opgenomen dat het waterschap streeft naar een ecologisch gezond en robuust watersysteem. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met de doelstellingen uit het Waterbeheerprogramma.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is, gelet op het bepaalde in artikel 16.62 Omgevingswet, de reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

4.2 Beslistermijn

Vanwege het aanleveren van aanvullende gegevens is de procedure opgeschort met 1 dag

Op grond van artikel 4.15, lid 2 van de Awb is de termijn voor het afgeven van de vergunning met 8 weken opgeschort. Aanvrager is hiervan per e-mail d.d. 23 oktober 2025 op de hoogte gesteld.

4.3 Bezwaar

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd mag worden.

4.4 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op www.rechtspraak.nl. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt voor degene die de activiteit verricht waarop zij betrekking heeft. Diegene is vergunninghouder en draagt zorg voor de naleving van de vergunningvoorschriften (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als de aangevraagde of verleende vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, informeert de aanvrager of vergunninghouder ten minste vier weken van tevoren HDSR daarover (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beperkingengebieden en kunstwerken, verwijzen wij u naar bijlage II van de waterschapsverordening: [Kaarten Waterschapsverordening HDSR 2024](#).

Voor de definities van de door HDSR gebruikte begrippen, zie [begrippen.hdsr.nl](https://www.hdsr.nl/begrippen).

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan ([Vergunningcheck](#)). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket ([Aanvraag of melding indienen](#)).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

5.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:

- Gemeente Woerden
- Gemeente Bodegraven-Reeuwijk



BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
Peil opzet Hazekade	Tekening	Ontvangen 2-9-2025
Peil opzet Middenweg	Tekening	Ontvangen 2-9-2025
Mail	E-mailcorrespondentie geanonimiseerd over duiker inlaat	Ontvangen 1-12-2025