



Besluit

Stichting Technisch Centrum voor de Keramische Industrie
T.a.v.  
Florijnweg 6
6883 JP VELP

Datum

9 december 2025

Zaaknummer

2025-013749

Onderwerp

Wijzigen omgevingsvergunning open
bodemenergiesysteem

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 5

Activiteit

Open bodemenergiesysteem ten behoeve van het open bodemenergiesysteem voor TCKI
aan de Florijnweg 6 in Velp

Locatie

Kadastraal bekend als gemeente Velp, sectie C, perceelnummer 1496

Beste  ,

U heeft een vergunning voor een open bodemenergiesysteem op de hierboven vernoemde locatie,
volgens besluit d.d. 22 oktober 2013 met zaaknummer 2013-004619.

Op 24 oktober 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor het lozen van grondwater tijdens het
onderhoud van de bronnen op het hemelwaterriool. Het betreft een lozing die tijdelijk en
kortdurend is en noodzakelijk is voor een goed en duurzaam functionerend open
bodemenergiesysteem. Daarom stemmen we in met de aangevraagde lozing.

Hierbij ontvangt u ons besluit waarin uitsluitend de voorschriften ten aanzien van de lozing zijn
opgenomen.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

9 december 2025

Zaaknummer

2025-013749

Blad

2 van 5

Besluit

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingsverordening Gelderland en het regionale Waterprogramma besluiten wij:

- Aan Stichting Technisch Centrum voor de Keramische Industrie vergunning te verlenen voor het lozen van maximaal 2.600 m³/jaar grondwater bij het onderhoud van de bronnen met een maximale capaciteit van 20 m³/uur.
- Dat de lozing plaatsvindt op het hemelwaterriool.
- De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.
- De in bijlage 1 opgenomen voorschriften toe te voegen aan het besluit d.d. 22 oktober 2013 met zaaknummer 2013-004619.

De bijlage is onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat de voorschriften. Neem de bijlage goed door.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman
Teammanager Vergunningverlening

Voor dit besluit geldt:

- Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 3.19, tweede lid

Bijlage

- Bijlage 1 –Voorschriften

Datum

9 december 2025

Zaaknummer

2025-013749

Blad

3 van 5

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Bijlage 1 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden voor het lozen van grondwater bij onderhoud van het bodemenergiesysteem:

1. Het grondwater dat vrijkomt bij het reguliere onderhoud van de bronnen mag op het hemelwaterriool geloosd worden met een maximaal debiet van 20 m³/uur per bron, met een totale lozing van maximaal 160 m³/jaar. Ingeval van een calamiteit mag maximaal 2.600 m³/jaar geloosd worden, maar moet de lozingshoeveelheid zoveel als mogelijk beperkt worden.
2. Het te lozen water op het hemelwaterriool bevat maximaal 300 mg/l onopgeloste stoffen en een chloridegehalte van maximaal 300 mg/l. Indien niet voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat deze concentratie niet zal worden overschreden, wordt op aangeven van het gevoegd gezag het afvalwater bemonsterd en onderzocht op de concentratie onopgeloste stoffen en/of chloridegehalte.
3. De lozing op het riool moet plaatsvinden via een, op het lozingsdebiet afgestemde en gedimensioneerde, zandvanger/bezinkinstallatie welke zich bevindt tussen het onttrekkingspunt en het lozingspunt. Het te lozen water moet op een doelmatige wijze op een locatie na het passeren van de zandvanger/bezinkinstallatie kunnen worden bemonsterd.
4. De lozing van het water voor het onderhoud van de bronnen op het hemelwaterriool vindt plaats op het lozingspunt zoals weergegeven in figuur 1.
5. De installatie moet voorzien zijn van een debietmeter, waarbij de lozingsdebieten correct worden geregistreerd per tijdseenheid (zowel in m³/uur als in l/s).
6. Bij regenval van meer dan 3 mm bij de projectlocatie (bron: <https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/verwachtingen>) mag niet geloosd worden op het riool.
7. Twee weken voorafgaand aan de lozing moet de provincie geïnformeerd worden over de start van de lozing op het riool via post@gelderland.nl.
8. Vijf dagen na het beëindigen van de lozing moet de provincie geïnformeerd worden over de beëindiging van de lozing op het riool via post@gelderland.nl.

Datum

9 december 2025

Zaaknummer

2025-013749

Blad

5 van 5



Figuur 1: Locatie bron (paars) en lozingspunt (ster) op terrein TCKI [bron: effectenstudie Installec Advies B.V., 05-09-2013, kenmerk 1268-B&V-ER20130905]. Paarse lijn is gemeentelijk riool, blauw is eigen van TCKI (met kolken)

Figuur 1 Lozingspunt