

Tabel 1 Energetische uitgangspunten beoogd gesloten systeem

Bodemparameter	Eenheid	
Bodemzijdig vermogen	kW	166
Gebouwzijdige energievraag verwarmingsbedrijf op jaarbasis	MWh	325,5
Koelvermogen	kW	90
Gebouwzijdige energievraag koelbedrijf op jaarbasis	MWh	70