

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@agra-matic.nl>
Verzonden: woensdag 29 oktober 2025 10:30
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odnhn.nl>
Onderwerp: RE: Gebruik bedrijfsgebouw E m.b.t. de opslag van dieselolie

Geachte [REDACTED],

In de bijlage treft u de geüpdatete milieutekening van de locatie aan.

Daarnaast licht ik graag de akoestische bedrijfssituatie kort toe.

In de nieuwe opzet wordt pand B gesloopt en wordt gebouw E herbouwd, conform de laatste technische inzichten.

Daarbij neemt het aantal ventilatoren toe: van 4 stuks in de zuidgevel van het te slopen pand B naar 12 stuks in de westgevel van het nieuwe gebouw E.

Hoewel het aantal ventilatoren toeneemt, zal dit niet leiden tot een toename van de geluidsemissie. Door toepassing van moderne, geluidsarme ventilatoren en het wijzigen van de positie van de ventilatoren, blijft de geluidsbelasting gelijk of lager dan in de huidige situatie.

De nieuwe ventilatoren zijn frequentiegestuurd en worden automatisch aangestuurd op basis van de actuele ventilatiebehoefte. Hierdoor draaien zij zelden op volle capaciteit (100%). Juist in het hogere vermogensbereik (85–100%) neemt de geluidsproductie onevenredig toe; dit wordt door frequentiesturing voorkomen.

Dankzij deze technologische verbeteringen en frequentiegestuurde regeling, blijft de totale geluidsemissie beperkt.

Ondanks het grotere aantal ventilatoren verwachten wij dan ook geen toename van de geluidsbelasting ten opzichte van de bestaande situatie.

Indien gewenst kunnen wij hierover een formele akoestische onderbouwing aanleveren.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog nadere informatie wensen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Adviseur pluimveehouderij

AGRA-MATIC B.V.



Postbus 396



M: [REDACTED]
KvK 16035207

*Op dit e-mailbericht en eventuele bijlage(n) is de disclaimer van toepassing
gepubliceerd op de website van [Agra-Matic](https://www.agra-matic.nl).*

