


Westerlo boringen BV Helmond

PF 1

PF 2



0.00 m-mv

2.00 m-mv

13.00 m-mv

16.00 m-mv

16.50 m-mv

30.00 m-mv

31.00 m-mv

35.00 m-mv

37.00 m-mv

46.00 m-mv

48.00 m-mv

65.00 m-mv

68.00 m-mv

71.00 m-mv

73.00 m-mv

101.00 m-mv

Warme bron

Gemeentehuis Zevenbergen

Datum boring : week 08 1999

Boorsysteem : Roterend zuigboren
/luchtliften

Boordiameter : 0-21m-mv ø600 mm
21m-mv tot eindiepte ø500 mm

Einddiepte : 101.00 m-mv

Kaartblad : 44 C

Boormeester

Uitvoering : Westerlo boringen

Projectnr. Wb : 9A002

Opdrachtgever : Gemeente Zevenbergen

Pompkamer

PVC ø315x285 mm lijmverbinding

25.98 m-mv - 0.40 m+mv

Stijgbuis

PVC ø200x180.6 mm lijmverbinding

75.70 m-mv - 25.98 m-mv

Filter

PVC ø200x180.6 mm

perforatie 0.5 mm

99.00 m-mv - 75.70 m-mv

Zandvang

PVC ø200x180.6 mm

100.00 m-mv - 99.00 m-mv

Peilfilterafstelling

Lijmverbinding

Perforatie 0.5 mm

PF 1

15.00 - 14.00 m-mv Filter PVC 40x36

14.00 - 0.00 m-mv Peilbuis PVC 40x36

PF 2

99.50 - 81.50 m-mv Zandvang PVC 40x36

81.50 - 80.50 m-mv Filter PVC 40x36

80.50 - 0.00 m-mv Peilbuis PVC 40x36

Legenda



Kleiaanvulling Mikolit 300



Kleiaanvulling Mikolit 00



Aanvulgrind 2.0-5.0 mm




Filtergrind 0.8 - 1.25 mm



BOORSTAAT WESTERLO BORINGEN

LOKATIE Zevenbergen
OPDRACHT Gem. Zeven
Naam bron Warmebron
RGD nr.:
x-coord. [m]:
y-coord. [m]:
MV [m+NAP]: 1,30 m. +




Diepte [m-mv]: 102,0 mtr.
Diam. 1 [mm]: 600 tot 21 m.
Diam. 2 [mm]: 500 tot 102 m.
Datum: maart 99
Boorfirma: Westerlo
Type boring: Luchtlift
Boorgatmeting:

O.K. laag [MV]	grond- soort	omschrijving	hom/htr	korrelgr. [μ]
1,00	zand	teelaarde, humeus, matig fijn, zwak lemig		
2,00	leem	grijs, sterk zandig		
3,00	veen	lemig, bruin, zwak zandig		
4,00	klei	grijs, matig stevig,		
5,00	klei	grijs, matig stevig,		
6,00	klei	grijs, matig stevig,		
7,00	klei	grijs, matig stevig,		
8,00	klei	grijsgroen, matig stevig, matig zwaar		
9,00	klei	grijsgroen, matig stevig, matig zwaar		
10,00	klei	grijsgroen, matig stevig, matig zwaar		
11,00	klei	grijsgroen, matig stevig, matig zwaar		
12,00	klei	grijsgroen, matig stevig, matig zwaar		
13,00	klei	grijsgroen, matig stevig, matig zwaar		
14,00	zand	grijs, matig fijn		
15,00	zand	grijs, matig fijn		
16,00	zand	grijs, matig fijn		
17,00	zand	grijs, matig fijn		
18,00	zand	grijs, matig fijn		
19,00	zand	grijs, matig fijn		
20,00	zand	grijs, matig fijn		
21,00	zand	grijs, matig fijn		
22,00	zand	grijs, matig fijn, glimmers		
23,00	zand	grijs, matig fijn, glimmers		
24,00	zand	grijs, matig fijn		
25,00	zand	grijs, matig fijn		
26,00	zand	grijs, matig fijn		
27,00	zand	grijs, matig fijn		
28,00	zand	grijs, matig fijn		
29,00	zand	grijs, matig grof, enkele fijne grinddelen		
30,00	zand	grijs, matig grof, enkele fijne grinddelen		
31,00	zand	grijs, matig grof, enkele fijne grinddelen, kleibrokjes		
32,00	zand	grijs, matig grof		
33,00	zand	grijs, matig grof		
34,00	zand	grijs, matig grof		
35,00	zand	grijs, matig grof, verkittingen		
36,00	zand	grijs, matig fijn, kleibrokjes		
37,00	zand	grijs, matig fijn, kleibrokjes		
38,00	zand	grijs, matig fijn, kleibrokjes		
39,00	zand	grijs, matig fijn, kleibrokjes		
40,00	zand	grijs, matig fijn, kleibrokjes		
41,00	zand	grijs, matig fijn		
42,00	zand	grijs, matig fijn		
43,00	zand	grijs, matig fijn		
44,00	zand	grijs, matig fijn		
45,00	zand	grijs, matig fijn		
46,00	zand	grijs, matig grof, enkele kleibrokjes		
47,00	zand	grijs, matig grof, enkele kleibrokjes		

BOORSTAAT WESTERLO BORINGEN

LOKATIE Zevenbergen
OPDRACHT Gem. Zeven
Naam bron Warmebrun
RGD nr.:
x-coord. [m]:
y-coord. [m]:
MV [m+NAP]: 1,30 m. +




Diepte [m-mv]: 102,0 mtr.
Diam. 1 [mm]: 600 tot 21 m.
Diam. 2 [mm]: 500 tot 102 m.
Datum: maart 99
Boorfirma: Westerlo
Type boring: Luchtlift
Boorgatmeting:

O.K. laag [MV]	grond- soort	omschrijving	hom/htr	korrelgr. [µ]
48,00	zand	grijs, matig grof, enkele kleibrokjes		
49,00	zand	grijs, matig grof, enkele kleibrokjes		
50,00	zand	grijs, matig grof, enkele kleibrokjes		
51,00	zand	grijs, matig grof, enkele kleibrokjes		
52,00	zand	grijs, matig grof, enkele kleibrokjes		
53,00	zand	grijs, matig grof, enkele kleibrokjes		
54,00	zand	grijs, matig grof, enkele kleibrokjes		
55,00	zand	grijs, matig grof, enkele kleibrokjes		
56,00	zand	grijs, matig grof, enkele kleibrokjes		
57,00	zand	grijs, matig grof, veel schelpgruis		
58,00	zand	grijs, matig grof, veel schelpgruis		
59,00	zand	grijs, matig grof, veel schelpgruis		
60,00	zand	grijs, matig grof, veel schelpgruis		
61,00	zand	grijs, matig grof, veel schelpgruis		
62,00	zand	grijs, matig grof, veel schelpgruis		
63,00	zand	grijs, matig grof		
64,00	zand	grijs, matig grof		
65,00	zand	grijs, matig grof		
66,00	zand	grijs, matig grof, enkele kleibrokjes		
67,00	zand	grijs, matig grof, enkele kleibrokjes		
68,00	zand	grijs, matig grof, enkele kleibrokjes		
69,00	zand	grijs, matig fijn		
70,00	zand	grijs, matig fijn		
71,00	zand	grijs, matig fijn		
72,00	zand	grijs, matig fijn		
73,00	zand	grijs, matig fijn		
74,00	zand	grijs, matig fijn		
75,00	zand	grijs, matig fijn		
76,00	zand	grijs, matig grof, enkele schelpresten		220
77,00	zand	grijs, matig grof, enkele schelpresten		220
78,00	zand	grijs, matig grof		210
79,00	zand	grijs, matig grof		210
80,00	zand	grijs, matig grof		210
81,00	zand	grijs, matig grof		210
82,00	zand	grijs, matig grof, enkele schelpresten		210
83,00	zand	grijs, matig grof, enkele schelpresten		210
84,00	zand	grijs, matig grof		220
85,00	zand	grijs, matig grof		220
86,00	zand	grijs, matig grof		230
87,00	zand	grijs, matig grof		230
88,00	zand	grijs, matig grof		230
89,00	zand	grijs, matig grof		230
90,00	zand	grijs, matig grof		230
91,00	zand	grijs, matig grof		230
92,00	zand	grijs, matig grof		230
93,00	zand	grijs, matig grof		230
94,00	zand	grijs, matig grof		230

BOORSTAAT WESTERLO BORINGEN

LOKATIE Zevenbergen
OPDRACHT Gem. Zeven
Naam bron Warmebron
RGD nr.:
x-coord. [m]:
y-coord. [m]:
MV [m+NAP]: 1,30 m. +



Diepte [m-mv]: 102,0 mtr.
Diam. 1 [mm]: 600 tot 21 m.
Diam. 2 [mm]: 500 tot 102 m.
Datum: maart 99
Boorfirma: Westerlo
Type boring: Luchtlift
Boorgatmeting:

O.K. laag [MV]	grond- soort	omschrijving	hom/htr	korrelgr. [μ]
95,00	zand	grijs, matig grof, schelpresten		240
96,00	zand	grijs, matig grof, schelpresten		240
97,00	zand	grijs, matig grof, schelpresten		240
98,00	zand	grijs, matig grof, schelpresten		240
99,00	zand	grijs, matig grof, schelpresten		220
100,00	zand	grijs, matig grof		200
101,00	zand	grijs, matig grof, kleidelen		200