

Daglicht toetreding voor verblijfsruimten

Conform NEN 2057 en Bouwbesluit Artikel 3.75 lid 2

Kantoorfunctie			Doorlaat opp.			Belemmering		Equiv.dagl			
			B	H	A _d	C _B	C _u	A _e			
A0.03	Kantoor uitvoerders	24,5 m ²									
	BU-02		1	2,84	1,85	5,25	0,69	1,00	3,62		
						Totale toetreding equivalente daglichtoppervlak				3,62	m ²
						Volgens bouwbesluit vereiste equivalente daglichtoppervlak				0,50	m ²
										Toetsing	voldoet

A0.03a	Kantoor uitvoerders	20,0 m ²									
	BU-05		1	2,80	1,85	5,17	0,69	1,00	3,56		
						Totale toetreding equivalente daglichtoppervlak				3,56	m ²
						Volgens bouwbesluit vereiste equivalente daglichtoppervlak				0,50	m ²
										Toetsing	voldoet

A0.04	Kantoor	31,1 m ²									
	BU-03		1	4,38	1,85	8,09	0,69	1,00	5,59		
						Totale toetreding equivalente daglichtoppervlak				5,59	m ²
						Volgens bouwbesluit vereiste equivalente daglichtoppervlak				0,50	m ²
										Toetsing	voldoet

A0.13	Kantoor administratie	38,0 m ²									
	BU-01		2	1,40	1,85	5,17	0,69	1,00	3,57		
						Totale toetreding equivalente daglichtoppervlak				3,57	m ²
						Volgens bouwbesluit vereiste equivalente daglichtoppervlak				0,50	m ²
										Toetsing	voldoet

A0.14	Kantoor weegbrug	13,2 m ²									
	BU-02		2	2,84	1,85	10,50	0,69	1,00	7,24		
						Totale toetreding equivalente daglichtoppervlak				7,24	m ²
						Volgens bouwbesluit vereiste equivalente daglichtoppervlak				0,50	m ²
										Toetsing	voldoet

