

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 28 november 2024 14:18
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: bouwplan Ane akkoord

Hallo [redacted]

Het bouwplan Ane is akkoord. De aanvullingen op de spanten die door twee brandcompartimenten lopen is bekeken en deze worden volledig met promatect bekleed. Daar zijn wel 2 opmerkingen bij van toepassing:

- het betreffen de spanten op de stramienen 0, 1 en 2 (3 spanten). Want ook als spant 2 te snel bezwijkt, worden de gordingen die naar spant 1 lopen omgetrokken en die betrekken daarmee 2 brandcompartimenten.
- het bekleden van het 'hele spant', zoals nu is aangegeven op de doorsnede en wat correct is, heeft dus ook betrekking op de kolommen van die spanten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Specialist Risicobeheersing | Hoofdofficier van Dienst | Teamleider STH-Oost

Veiligheidsregio IJsselland | Team Risicobeheersing Brandweer IJsselland
Postbus 1453, 8001 ZWOLLE | Marsweg 39 | 8013 PE ZWOLLE
06-30401820 | 088-119 73 90 | j.mul@vrijsselland.nl | www.vrijsselland.nl | @VRIJsselland

Wil je weten wat team Risicobeheersing nog meer doet en voor jou of jouw organisatie kan betekenen? Bekijk dan ons [online productenboek Risicobeheersing](#)