

**Van:** "[REDACTED]>@peutz.nl>  
**Verzonden:** maandag 10 november 2025 18:15  
**Aan:** "Info (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek)" <info@ofgv.nl>  
**Cc:** "[REDACTED]>@joulz.nl>; '[REDACTED]>almere.nl>; '[REDACTED]>@peutz.nl>  
**Onderwerp:** F 23361: Ontbrekende gegevens: zaaknummer Z2025-014238 (D2025-231935)  
**Bijlage(n):** Checklist PGS 37-1 20251017.pdf, bijlage 2 - Plattegrond tekening terrein.pdf, Z2025-014238 Afrondingsbriefmelding Mariendaal 11 Almere.pdf, F 23361-6-NO.pdf

Beste OFGV,

In uw brief d.d. 16 oktober 2025 wordt verzocht tot het aanleveren van enkele ontbrekende gegevens. Via deze mail ontvangt u de ontbrekende gegevens. In de bijlage is de PGS 37-1 toets en een plattegrond met de ligging van de bluswatervoorziening en het energie-eiland opgenomen. De bluswatervoorziening heeft een minimale capaciteit van 60 m3/uur. Uit de plattegrond volgt een afstand van circa 90 meter van de dichtstbijzijnde brandhydrant tot de EOS-en.

Het aspect omgevingsveiligheid is opgenomen in de onderbouwing voor de BOPA (zie rapport F 23361-6-NO in de bijlage). Hierin zijn tevens de risico-contouren (PR 10-6 en gifwolkaandachtsgebied) opgenomen.

Met vriendelijke groet,

**PEUTZ**

Postbus 696  
2700 AR Zoetermeer  
T: 085 8228712  
E: [REDACTED]>@peutz.nl  
W: [www.peutz.nl](http://www.peutz.nl)

---