

BOUWBESLUIT GEGEVENS

F44 en G45

47 woningen Abdijlaan Helmond

Opdrachtgever	:	Nieuw Bindere Bv
Projectnummer:	:	2021311.1
Fase	:	Technisch Ontwerp
Datum	:	08-12-2023
Referentie	:	2021311.1 - Bouwbesluit - F44 en G45.xlsx

Project : 47 woningen Abdijlaan Helmond
Opdrachtgever : Nieuw Bindere Bv
Fase : Technisch Ontwerp
Projectnummer : 2021311.1
Datum : 08-12-2023

F44 en G45

BOUWBESLUIT ALGEMEEN

NR.	ONDERDEEL	EISEN EN TOELICHTING	VEREIST	RUIMTE	AANWEZIG
-----	-----------	----------------------	---------	--------	----------

1.1	GEBRUIKSOPPERVLAKTE	woonfunctie niet gelegen in woongebouw			
	gebruiksoppervlakte (m²)			TOTAAL	113,53

1.2	OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE	nevenfunctie			
	gebruiksoppervlakte (m²)	Overige gebruiksfunctie 1	n.v.t.		0,00
		Overige gebruiksfunctie 2	n.v.t.		0,00
				TOTAAL	0,00

2.	VERBLIJFSRUIMTEN	Minimale oppervlakte : 5 m².	voldoet		
		Een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 18 m² aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied.	voldoet		
		Minimale breedte : 1800mm.	voldoet		
		Minimale hoogte : 2600mm.	voldoet		
		In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m.	voldoet		
		gekrijtstreept			
	oppervlakte verblijfsruimte (m²)	Verblijfsruimte 1	0,00	woonkamer / keuken	50,45
		Verblijfsruimte 2	0,00	slaapkamer 1	15,01
		Verblijfsruimte 3	0,00	slaapkamer 2	6,93
		Verblijfsruimte 4	0,00	n.v.t.	0,00
	BB - Afd 4.1 art. 4.1 t/m 4.7			TOTAAL	72,39

3.	VERBLIJFSGEBIEDEN	Minimaal 55% van het GBO (m²).	voldoet	62,44	72,39
		gekrijtstreept			
	oppervlakte verblijfsgebied (m²)	Verblijfsgebied 1	0,00	woonkamer / keuken	50,45
		Verblijfsgebied 2	0,00	slaapkamer 1 en 2	21,94
		Verblijfsgebied 3	0,00	nv	0,00
	BB - Afd 4.1 art. 4.1 t/m 4.7			TOTAAL	72,39

Project : 47 woningen Abdijlaan Helmond
Opdrachtgever : Nieuw Binderen Bv
Fase : Technisch Ontwerp
Projectnummer : 2021311.1
Datum : 08-12-2023

F44 en G45

DAGLICHT

RUIMTE/GEBOED	OVR	EIS		KOZIJN/ONDERDEEL	DAGLICHT + UITZICHT VLGS. ART. 3,134 & NEN 2057							
					Ad	e	α	β	Cb	Cu	Ae	

DAGLICHT - VERBLIJFSRUIMTE

woonkamer / keuken	50,45 m ²	0,5 m ²	minimaal	woonk	8,80	90	20	30	0,75	1,00	6,60 m ²	
TOTAAL											6,60 m ²	voldoet

slaapkamer 1	15,01 m ²	0,5 m ²	minimaal	slaapk 1	4,66	90	20	30	0,75	1,00	3,50 m ²	
TOTAAL											3,50 m ²	voldoet

slaapkamer 2	6,93 m ²	0,5 m ²	minimaal	slaapk 2	1,24	90	20	30	0,75	1,00	0,93 m ²	
TOTAAL											0,93 m ²	voldoet

Project : 47 woningen Abdijlaan Helmond
 Opdrachtgever : Nieuw Binderen Bv
 Fase : Technisch Ontwerp
 Projectnummer : 2021311.1
 Datum : 08-12-2023

F44 en G45

DAGLICHT

RUIMTE/GEBIED	OVR	EIS		KOZIJN/ONDERDEEL	DAGLICHT + UITZICHT VLGS. ART. 3,134 & NEN 2057								
					Ad	e	α	β	Cb	Cu	Ae		
DAGLICHT - VERBLIJFSGEBIED													
RUIMTE/GEBIED	OVG	EIS		KOZIJN/ONDERDEEL	DAGLICHT + UITZICHT VLGS. ART. 3,134 & NEN 2057								
woonkamer / keuken	50,45 m ²	10% O.V.G.	5,05 m ²	woonk	8,80	90	20	30	0,75	1,00	6,60	m ²	
TOTAAL											6,60 m ²	voldoet	
slaapkamer 1 en 2	21,94 m ²	10% O.V.G.	2,19 m ²	slaapk 1	4,66	90	20	30	0,75	1,00	3,50	m ²	
				slaapk 2	1,24	90	20	30	0,75	1,00	0,93	m ²	
TOTAAL											4,43 m ²	voldoet	

Project : 47 woningen Abdijlaan Helmond
Opdrachtgever : Nieuw Bindere Bv
Fase : Technisch Ontwerp
Projectnummer : 2021311.1
Datum : 08-12-2023

F44 en G45

SPUI

RUIJTE/GEIED	O.V.R.	EIS	EIS	KOZIJN	SPUICAPACITEIT VLGS. ART. 3,60 & NEN 1087						
			BEREKEND		A	J	Anetto	V(m/s)	qv		

SPUI - VERBLIJFSRUJTE

woonkamer / keuken	50,45 m ²	3,0 dm ³ /s/m ²	151,35 dm ³ /s	woonk	4,00	1,0	4,00	0,4	1600	dm ³ /s	
TOTAAL:									1600	dm ³ /s	voldoet

slaapkamer 1	15,01 m ²	3,0 dm ³ /s/m ²	45,03 dm ³ /s	slaapk 1	0,90	1,0	0,90	0,1	90	dm ³ /s	
TOTAAL:									90	dm ³ /s	voldoet

slaapkamer 2	6,93 m ²	3,0 dm ³ /s/m ²	20,79 dm ³ /s	slaapk 2	1,35	1,0	1,35	0,1	135	dm ³ /s	
TOTAAL:									135	dm ³ /s	voldoet

Project : 47 woningen Abdijlaan Helmond
 Opdrachtgever : Nieuw Bindere Bv
 Fase : Technisch Ontwerp
 Projectnummer : 2021311.1
 Datum : 08-12-2023

F44 en G45

SPUI

RUIJTE/GEIED	O.V.R.	EIS	EIS	KOZIJN	SPUICAPACITEIT VLGS. ART. 3,60 & NEN 1087						
			BEREKEND		A	J	Anetto	V(m/s)	qv		
SPUI - VERBLIJFSGEIED											

woonkamer / keuken	50,45 m ²	6,0 dm ³ /s/m ²	302,70 dm ³ /s	woonk	4,00	1,0	4,00	0,4	1600	dm ³ /s	
TOTAAL:									1600	dm ³ /s	voldoet

slaapkamer 1 en 2	21,94 m ²	6,0 dm ³ /s/m ²	131,64 dm ³ /s	slaapk 1	0,90	1,0	0,90	0,1	90	dm ³ /s	
				slaapk 2	1,35	1,0	1,35	0,1	135	dm ³ /s	
TOTAAL:									225	dm ³ /s	voldoet