


DSB - Milieu en Vergunningen

Hw - Wmb

Plato TypeID: INFORMATIE



0 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0



Hoogheemraadschap van Delfland

Sector Vergunningen en
Handhaving

Phoenixstraat 32, Delft
Postbus 3061, 2601 DB Delft
Tel (015) 260 81 08

Fax : (015) 260 81 33
E-mail : info@hhdelfland.nl
Internet : www.hhdelfland.nl

60/42
Schichting Samenwerkende Ziekenhuizen
T.a.v. Dhr. [REDACTED]
Afd. Technische Dienst
Postbus 60605
2506 LP DEN HAAG

Ons kenmerk : 200303690
Uw brief d.d. :
Uw kenmerk :
Bijlage(n) : 1
Delft 02 APR 2003

Onderwerp: Verslaglegging bedrijfsbezoek

Geachte heer [REDACTED]

Door het Hoogheemraadschap van Delfland is bij besluit van 22 mei 1996 aan uw bedrijf, gevestigd aan de Sportlaan 60 te Den Haag, een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend onder nummer 9570072.

Door Delfland wordt deze vergunning regelmatig gezien op toereikendheid. Hierbij zijn de volgende onderdelen van belang:

1. op grond van artikel 8.22 van de Wet milieubeheer (Wm) wordt getoetst of de voorschriften die zijn verbonden aan de vergunning nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu;
2. op grond van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer (Wm) wordt getoetst of de voorschriften die zijn verbonden aan de vergunning nog toereikend zijn gezien de bescherming van het milieu;
3. nagegaan wordt of het te lozen afvalwater, waarvoor de vergunning is verleend, één of meerdere stoffen bevat die behoren tot de zogenaamde "zwarte lijst". In het geval van lozing van zogenaamde "zwarte lijst-stoffen" zal de vergunning op grond van EG-richtlijn 76/464/EEG worden herzien;
4. vastgesteld wordt of de huidige bedrijfsactiviteiten in samenhang met de afvalwaterlozing nog in overeenstemming zijn met de vergunde situatie.

Indien uit de bovengenoemde beoordeling volgt dat de vergunning niet toereikend is, dan heeft Delfland de mogelijkheid de Wvo-vergunning op grond van de bescherming van het milieu aan te passen.

Uw vigerende Wvo-vergunning is op eerder genoemde onderdelen beschouwd. De informatie verkregen uit het bedrijfsbezoek dat op 13 februari 2003 aan uw bedrijf is afgelegd, is in deze beschouwing meegenomen. Bij dit bedrijfsbezoek is geconstateerd dat:

1. De bedrijfsactiviteiten zijn de afgelopen jaren niet uitgebreid/gewijzigd;
2. Er geen zwarte-lijst-stoffen geloosd worden;
3. Er meer zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig zijn dan in de overwegingen van de vergunning staat aangegeven, namelijk 6 gispafscheiders (i.p.v. 4) en 7 amalgaamscheiders (i.p.v. 4);
4. Er minder huishoudelijk afvalwater geloosd wordt dan staat aangegeven in de vergunning;
5. Er geen afvalwater op het oppervlakte water geloosd wordt en dus alles via de gemeentelijke riolering gaat, inclusief het hemelwater;
6. Al het afvalwater vanuit de keukens via een vetafscheider geloosd wordt;
7. Er in de toekomst een nieuw gebouw wordt neergezet ter vervanging van een ander (oud) gebouw.

Team : Bedrijfsemissies

Contactpersoon : [REDACTED]

Graag bij beantwoording datum en nummer van deze brief vermelden

Doorkiesnr. : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]@hhdelfland.nl



Op grond van de hiervoor genoemde algehele beschouwing, concludeer ik dat de vergunning niet gewijzigd dient te worden.


Het doet ons plezier u daarom te melden dat inrichting over een toereikende vergunning beschikt en dat wordt voldaan aan de voorschriften van de aan u verleende vergunning.

U hoeft daarom geen verdere maatregelen te nemen.

Voor het mondeling inbrengen van uw zienswijze of voor het inwinnen van nadere informatie, kunt u contact opnemen met [REDACTED] of [REDACTED] op telefoonnummer: [REDACTED] van het team Bedrijfsemissies.

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
de teamleider Bedrijfsemissies



Bijlage(n) : Checklist

Kopie : burgemeester en wethouder van de gemeente Den Haag

CHECKLIST

Algemene informatie

Naam inrichting: Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen
Afdeling:
KvK-nummer:
Contactpersoon: Dhr. [REDACTED] (beleid en handhaving) en dhr. [REDACTED] (beleid)
Functie contactpersoon: Hoofd Interne Dienst en Hoofd Technische Dienst
Eigenaar/gebruiker: Eigenaar (van het pand), grond is in erfpacht
Adres: Sportlaan Nummer: 600
Postcode: 2566 MJ
Plaats: Den Haag
Telefoon: 070-3126200
Email: [REDACTED]@jkz-rkz.nl
Ruimtenummer:
Huidige vergunningnr.: 9570072
Datum van afgifte: 22-05-1996 (Formele afgiftedatum beschikking)
Ingangsdatum : 05-07-1995 (Formele ontvangstdatum aanvraag om WVO-vergunning)

Beoordeling door [REDACTED]

<i>Wm-melding</i>		<i>Bevoegd gezag</i>
<i>(artikel 8.19):</i>		
<i>Wm-melding</i>		<i>Bevoegd gezag</i>
<i>(artikel 8.40)</i>		
<i>Wm-vergunning:</i>	Ja	<i>Bevoegd gezag:</i> Gemeente Den Haag
<i>Wvo-melding</i>		<i>Bevoegd gezag:</i>
<i>(artikel 8.19):</i>		
<i>Wvo-vergunning:</i>	9570072, d.d. 22-05-1996	<i>Bevoegd gezag:</i>

Coördinatie Wm +Wvo?: Nee

Aangesloten op riolering? Ja

Beleid (Waterbeheersplan 1999 – 2003) aangescherpt? Ja

BMP: Wel milieuzorgsysteem

Nalevingsgedrag: Slecht/Redelijk/Goed (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Datum: 13-2-2003

Naam: [REDACTED]

Handtekening:

Toelichting / conclusie

Ambtshalve wijziging incl. toelichting?

- Bijlage: 1. Huidige vigerende vergunningssituatie (Dossieronderzoek)
 2. Controle van de huidige situatie (Bedrijfsbezoek)

CHECKLIST

Bijlage 1:

Huidige vigerende vergunningsituatie (Dossieronderzoek):						Kennisgeving A			
Activiteit/proces	Soort afvalwater ¹	Inname ² soort water	Inname ³ debiet (m ³)	Locatie lozing (Noodzakelijk (opp. water of gem-, bedrijfs- riolering)	Lozings debiet (m ³)	Zuivering Technische Voorziening (ZTV)?	Lozingseisen (kwaliteit)	Bijbehorende norm(en)	Opmerking(en)
Regenwater 20.000 m ² dak- en overig verharde opp.	Hemelwater (verontreinigd)	nvt	nvt	Gemeentelijke riolering	13380 (G)				Niet in WvO opgenomen
Regenwater 2000 m ² dak- en overig verharde opp.	Hemelwater (verontreinigd)	nvt	nvt	Oppervlakte water	?				Nieuwbouw JKZ, ingetrokken?
Bedrijfsafvalwater	Bedrijfsafvalwater	leidingwater	5000	Gemeentelijke riolering	5000 (G)				
Ketelspuilwater	Bedrijfsafvalwater	leidingwater	20	Gemeentelijke riolering	20 (G)*				
Regeneratiewater onthardingsinstallaties	Bedrijfsafvalwater	leidingwater	400	Gemeentelijke riolering	400 (G)*				
Overig Bedrijfsafvalwater: spoelwater röntgen, schrobwater, afvalwater vd vaatwasser, vd gipskamer, vd tandheelkunde en vd instrumentenwasser, condenswater, labafvalwater	Bedrijfsafvalwater	leidingwater	4160	Gemeentelijke riolering	4160 (G)*				
Spoelwater fotografische processen (röntgenafdeling)	Bedrijfsafvalwater	leidingwater		Gemeentelijke riolering	Onderdeel van 4160	lonenwisselaar i.c.m. de on-line elektrolyse van fixeer	• zilver bemonstering: 4x/jaar	• 1 mg/l	
persluchtcompressoren	Condenswater	leidingwater		Gemeentelijke riolering	Onderdeel van 4160	Cycloon voor olie- afscheiding	• Minerale oliën Bemonstering: 2x/jaar	• 200 mg/l	
Afvalwater uit de gipskamers, het gipshoudend afvalwater van de behandelruimtes tandheelkunde en kaakchirurgie	Bedrijfsafvalwater	leidingwater		Gemeentelijke riolering	Onderdeel van 4160	4 Gipsafscheider	• bezinkselvolume bemonstering: 2x/jaar	• 1 ml/l	

* onderdeel van Bedrijfsafvalwater, debiet wat geloosd mag worden: 5000 m².

¹ Keuze in soorten afvalwater zijn: Communaal afvalwater, Bronwater, Huishoudelijk afvalwater, Hemelwater (verontreinigd), Hemelwater (niet-verontreinigd), Koelwater, Spiuketelwater, Melkspoelwater, Bedrijfsafvalwater, Oliehoudend afvalwater, Afvalwater zuiveringstechnisch werk.

² Keuze in Soorten inname water zijn: Leidingwater, hemelwater, oppervlaktewater, grondwater, grijswater.

³ Keuze in inname - en lozings debiet zijn: Geschat, Berekenend, Meten.

Milieuechecklist (water)

Huidige vigerende vergunningsituatie (Dossieronderzoek):									
Activiteit/proces	Soort afvalwater ¹	Inname ² soort water	Inname ³ debiet (m ³)	Locatie lozing (Noodzakelijk) (opp. water of gem-, bedrijfs- riolering)	Lozings debiet (m ³)	Zuivering Technische Voorziening (ZTV)?	Kennisgeving A		
							Lozingseisen (kwaliteit)	Bijbehorende norm(en)	Opmerking(en)
Afvalwater van de behandelruimtes van tandheelkunde en kaakchirurgie	Bedrijfsafvalwater	leidingwater		Gemeentelijke riolering	Onderdeel van 4160	4 Amalgamaafscheiders			
Huishoudelijke afvalwater	Huishoudelijk afvalwater	leidingwater	60.000	Gemeentelijke riolering	60.000 (G)				
Vethoudend afvalwater uit de keuken	Huishoudelijk afvalwater	leidingwater		Gemeentelijke riolering	Onderdeel van 60.000	Slibvangput met vetafscheider	• Plantaardige- en dierlijke vetten Bemonstering: 2x/jaar	• 200 mg/l	
Afvalwater uit de keuken	Huishoudelijk afvalwater	leidingwater		Gemeentelijke riolering	Onderdeel van 60.000	Zetmeelafscheider			
Laboratorium afval						Verzameld en niet op riool geloosd.			
Totaal exclusief hemelwater					70.000				

Opmerkingen:

- Ter bepaling van de hoeveelheid geloosd afvalwater moeten in de watertoevoerleidingen een watermeter aanwezig zijn.
- Voor bemonstering dient elke afvalwaterstroom afzonderlijk te worden geleid via een controlevoorziening, die geschikt is voor bemonsteringdoeleinden.
- Het bedrijfsafvalwater mag slechts geloosd worden indien wordt voldaan aan de interne voorschriften.
- Er moet een logboek laboratoria worden bijgehouden waarin tenminste in vermeld staat:
 - o Welke categorieën afval(water)stromen zijn ingezameld
 - o Welke hoeveelheden van elke categorie zijn ingezameld
 - o Op welke wijze deze afval(water)stromen zijn verwerkt

Bijlage 2:

Controle van de huidige situatie (Bedrijfsbezoek):							Kennisgeving A		
Activiteit/proces	Soort afvalwater ⁴	Inname ⁵ soort water	Inname ⁶ debiet (m ³)	Locatie lozing (Noodzakelijk) (opp. water of gem-, bedrijfs- riolering)	Lozings debiet (m ³)	ZuiveringTechnische Voorziening (ZTV)?	Lozingseisen (kwaliteit)	Bijbehorende norm(en)	Opmerking(en)
Regenwater 20.000 m ² dak- en overig verharde opp.	Hemelwater (verontreinigd)	nvt	nvt	Gemeentelijke riolering	13380 (G)				Niet in WvO opgenomen
Regenwater 2000 m ² dak- en overig verharde opp.	Hemelwater (verontreinigd)	nvt	nvt	Gemeentelijke riolering	1338 (G)				Niet in WvO opgenomen
Bedrijfsafvalwater	Bedrijfsafvalwater	leidingwater	5000	Gemeentelijke riolering	5000 (G)				
Ketelspuiwater	Bedrijfsafvalwater	leidingwater	20	Gemeentelijke riolering	20 (G) *				
Regeneratiewater onthardingsinstallaties	Bedrijfsafvalwater	leidingwater	400	Gemeentelijke riolering	400 (G) *				
Overig Bedrijfsafvalwater: spoelwater röntgen, schrobwater, afvalwater vd vaatwasser, vd gipskamer, vd tandheelkunde en vd instrumentenwasser, condenswater, labafvalwater	Bedrijfsafvalwater	leidingwater	4160	Gemeentelijke riolering	4160 (G) *				
Spoelwater fotografische processen (röntgenafdeling)	Bedrijfsafvalwater	leidingwater		Gemeentelijke riolering	Onderdeel van 4160	Ionenuisselaar i.c.m. de on-line elektrolyse van fixeer	• zilver bemonstering: 4x/jaar	• 1 mg/l	
persluchtcompressoren	Condenswater	leidingwater		Gemeentelijke riolering	Onderdeel van 4160	Cycloon voor olie- afscheiding	• Minerale oliën Bemonstering: 2x/jaar	• 200 mg/l	
Afvalwater uit de gipskamers, het gipshoudend afvalwater van de behandelruimtes tandheelkunde en kaakchirurgie	Bedrijfsafvalwater	leidingwater		Gemeentelijke riolering	Onderdeel van 4160	6 Gipsafscheider	• bezinkselvolume bemonstering: 2x/jaar	• 1 ml/l	

⁴ Keuze in soorten afvalwater zijn: Communaal afvalwater, Bronwater, Huishoudelijk afvalwater, Hemelwater (verontreinigd), Hemelwater (niet-verontreinigd), Koelwater, Spuiketelwater, Melkspoelwater, Bedrijfsafvalwater, Oliehoudend afvalwater, Afvalwater zuiveringstechnisch werk.

⁵ Keuze in Soorten inname water zijn: Leidingwater, hemelwater, oppervlaktewater, grondwater, grijswater.

⁶ Keuze in inname - en lozings debiet zijn: Geschat, Berekenend, Meten.

Controle van de huidige situatie (Bedrijfsbezoek):							Kennisgeving A		
Activiteit/proces	Soort afvalwater ⁴	Inname ⁵ soort water	Inname ⁶ debiet (m ³)	Locatie lozing (Noodzakelijk) (opp. water of gem-, bedrijfs- riolering)	Lozings debiet (m ³)	ZuiveringTechnische Voorziening (ZTV)?	Lozingseisen (kwaliteit)	Bijbehorende norm(en)	Opmerking(en)
Afvalwater van de behandelruimtes van tandheelkunde en kaakchirurgie	Bedrijfsafvalwater	leidingwater		Gemeentelijke riolering	Onderdeel van 4160	7 Amalgaamafscidders			
Huishoudelijke afvalwater	Huishoudelijk afvalwater	leidingwater	50.000	Gemeentelijke riolering	50.000 (G)				
Vethoudend afvalwater uit de keuken	Huishoudelijk afvalwater	leidingwater		Gemeentelijke riolering	Onderdeel van 50.000	Slibvangput met vetafscieder	• Plantaardige- en dierlijke vetten Bemonstering: 2x/jaar	• 200 mg/l	
Laboratorium afval						Verzameld in jerrycans en wordt niet op riool geloosd.			
Totaal:					70.000				