

Nok



Vliering



1e verdieping



Fundering

Kapconstructie

Prefab gording kap met renovatieplaten.
conform nadere statische berekening constructeur/fabrikant
Kap stormvast verankeren aan onderliggende constructie
Zoldervloer als drukbalk t.b.v. kapconstructie
Sparingen dakvensters nader te bepalen

Dakkapel

Balklaag: bxh h.o.h. .....
wangen 140x38
conform nadere statische berekening constructeur/fabrikant
stormvast verankeren aan onderliggende constructie

Balklaag Vliering

Houten balklaag afm.conform opgave constructeur 38x140
vloer uitvoeren als stijve schijf door het aanbrengen van 18mm constructie plaatmateriaal
Balklaag stromvast verankeren aan onderliggende constructie
Veranderlijke belasting conform opgave constructeur

Balklaag eerste verdieping

Houten balklaag afm.conform opgave constructeur
vloer uitvoeren als stijve schijf door het aanbrengen van 18mm constructie plaatmateriaal
Balklaag stromvast verankeren aan onderliggende constructie
Veranderlijke belasting conform opgave constructeur

Betonvloer op staal

Ter plaatse gestorte betonplaat
Milieuklasse XC2
Wapeningskwaliteit
Uitvoering conform eisen Eurocode
Dekking: b-....; o-....; z-....
Ter plaatse van vloer met vorstrand grond niet roeren
Dikte afwerkvloer 70mm
Veranderlijke belasting conform berekening constructeur



Doorsnede A-A



Doorsnede B-B



A

Principe details 1:20

Dak
D01 Boven — onder
Keramische pannen (bestaand)
Panlat
tengel
Unilin renovatieplaten
Dakgording
D02 boven — beneden
EPDM
min 60mm afschot isolatie
Dampopen folie
18mm Multiplex
140 balklaag
vv. Knauf naturol 035
Dampremmer
22x50 rachels
12,5mm Gips

Vloeren
V01 Boven – beneden
Cementdekvloer
Drukvaste isolatie
Gewapende betonvloer
DPC folie
Vaste grondslag

Wanden
W01 Binnen - Buiten
12,5mm Gips
18mm constructieplaat
Dampdichte folie
184x38 SLS stijlen/regels
vv. Knauf naturol 035
Regenwerende dampopen folie
spouw
Metselwerk - gekeimd als bestaand

Legenda



Gemeente Texel .txl

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer:
kenmerk document: Bijlage 3/5
namens de burgemeester en wethouders van Texel,

de heer R. Westbroek
afdelingsmanager Beleid & Vergunningen

Architectenburo VEEGER

VERGUNNING

Project:	**- Verbouw woning** - Posteweg 36 te de Cocksdorp	Opdrachtgever:		Werk:	**2397**
Onderdeel:	**Technische tekeningen** Fundering, 1e verdieping, Nok, CST onderdelen, Doorsnede A-A, Doorsnede B-B, dak, Vliering, A	Datum / Getekend	**24-11-2025 BB** / **01-12-2025**	Schaal / Formaat	**1:100, 1:20, 1:50** / **A1**
				Tekening:	**30.3**

www.veegertexel.nl • info@veegertexel.nl • 0222-314037 • Kogerstraat 43 • 1791 EP Den Burg • Kvk 57351570

© Deze tekening mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, gereproduceerd, aan derden ter inzage gegeven of voor namaak tbv. derden worden gebruikt