



Besluit

Rijksvastgoedbedrijf
St. Jacobsstraat 16
3511 BS UTRECHT

Datum

3 april 2026

Zaaknummer

2026-004721

Onderwerp

Wijzigen omgevingsvergunning open bodemenergiesysteem

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 4

Activiteit

Open bodemenergiesysteem ten behoeve van het open bodemenergiesysteem voor de Generaal-majoor Kootkazerne (DC1 en DC2) aan de Wolweg 76 in Stroe

Locatie

Kadastraal bekend als gemeente Barneveld, sectie C, perceelnummer 735 en 736

Beste mevrouw/meneer,

U heeft een vergunning voor een open bodemenergiesysteem op de hierboven vernoemde locatie, volgens besluit d.d. 5 augustus 2022 met zaaknummer 2022-009961.

Op 23 maart 2026 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor het lozen van grondwater tijdens aanleg en het onderhoud van de bronnen op en in de bodem.

Hierbij ontvangt u ons besluit waarin uitsluitend de voorschriften ten aanzien van de lozing zijn opgenomen.

Besluit

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingsverordening Gelderland en het regionale Waterprogramma besluiten wij:

- Aan Rijksvastgoedbedrijf vergunning te verlenen voor het lozen van maximaal 14.120 m³ grondwater bij de aanleg en het ontwikkelen van de bronnen met een maximale capaciteit van 40 m³/uur.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie

Gelderland

Datum

3 april 2026

Zaaknummer

2026-004721

Blad

2 van 4

- Aan Rijksvastgoedbedrijf vergunning te verlenen voor het lozen van maximaal 1.500 m³ grondwater per jaar bij het onderhoud van de bronnen met een maximale capaciteit van 40 m³/uur.
- Dat de lozing voor de aanleg en het ontwikkelen van de bronnen plaatsvindt op de bodem.
- Dat de lozing voor het onderhoud van de bronnen plaatsvindt in de bodem.
- De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.
- De in bijlage 1 opgenomen voorschriften toe te voegen aan het besluit d.d. 5 augustus 2022 met zaaknummer 2022-009961.

Onderdelen aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

- Een vergunningaanvraag met aanvraagnummer 20260323 00618 000, ingediend op 23 maart 2026, ingediend door GeoComfort B.V., namens Rijksvastgoedbedrijf;
- Een notitie 'Lozing van vrijkomend grondwater bij de aanleg en onderhoud van open bodemenergiesysteem, DC1 en DC2', referentie 3645, 2 maart 2026, opgesteld door GeoComfort B.V..

De bijlage is onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat de voorschriften. Neem de bijlage goed door.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman
Teammanager Vergunningverlening

Voor dit besluit geldt:

- Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 3.19, tweede lid

Bijlage

- Bijlage 1 –Voorschriften

Datum

3 april 2026

Zaaknummer

2026-004721

Blad

3 van 4

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Bijlage 1 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden voor het lozen van grondwater bij onderhoud van het bodemenergiesysteem:

1. Het grondwater dat vrijkomt bij de aanleg van de bronnen mag op de bodem geloosd worden met een maximaal debiet van 40 m³/uur, met een totale lozing van maximaal 14.120 m³.
2. Het grondwater dat vrijkomt bij het onderhoud van de bronnen mag in het watervoerende pakket waaraan het onttrokken is teruggebracht worden of in geval van een calamiteit op de bodem met een maximaal debiet van 40 m³/uur, met een totale lozing van maximaal 1.500 m³/jaar.
3. De lozing op de bodem mag plaatsvinden binnen circa 50 m van de bronlocaties.
4. De installatie moet voorzien zijn van een debietmeter, waarbij de lozingsdebieten correct worden geregistreerd per tijdseenheid (zowel in m³/uur als in l/s).
5. De start van de lozing moet uiterlijk twee weken voorafgaand aan de lozing gemeld worden aan de provincie via post@gelderland.nl.
6. De beëindiging van de lozing moet uiterlijk vijf dagen na het beëindigen van de lozing gemeld worden aan de provincie via post@gelderland.nl.