

Retouradres Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Fenox

Mr. W.M. Kolffstraat 10  
4007 XP Tiel

Datum  
9 april 2026

Pagina  
1 van 15

Zaaknummer  
N26AB.0194

Uw kenmerk  
-

Behandeld door  
06-  
postbus@odra.nl

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte

Wij ontvingen uw aanvraag op 5 februari 2026. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van vuurwerk op 23 mei 2026 t.b.v. een bruiloft (particulier). Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf een weiland gelegen nabij Aaltenseweg 101 in Dinxperlo. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

### **Besluit**

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen de vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag van 5 februari 2026 en de aanvulling van 3 april 2026 deel uit maken van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. dat de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Aalten van 31 maart 2026 deel uit maakt van dit besluit;
4. de voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen te verbinden aan deze toestemming.

Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing.

### **Publicatie**

Het besluit publiceren wij op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

Omgevingsdienst  
Groene Metropool

Postadres  
Postbus 3066  
6802 DB ARNHEM

Bezoekadres  
Eusebiusbuitensingel 75  
6828 HZ Arnhem

Telefoon  
026 377 16 00  
E-mail  
postbus@odra.nl  
KvK  
99396246

[www.odgroenemetropool.nl](http://www.odgroenemetropool.nl)



Datum  
9 april 2026

### **In werking treden**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift (artikel 20.3 Wet milieubeheer).

Pagina  
2 van 15

Zaaknummer  
N26AB.0194

### **Niet eens met dit besluit?**

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

### **Toelichting**

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

### **Heeft u vragen?**

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED]. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: [REDACTED] of per e-mail via [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl). Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,  
namens deze:

[REDACTED]  
Adjunct-directeur  
Omgevingsdienst Groene Metropool

Dit besluit is automatisch verstuurd en daarom niet ondertekend.



Datum  
9 april 2026

Pagina  
3 van 15

Zaaknummer  
N26AB.0194

## Bijlagen

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 260205\_mail formdesk\_aanvraag OT.pdf
- Vuurwerk\_aanvragen\_evenement\_108020373.pdf
- 108020373\_11333200\_107351194\_11213901\_Assistenten\_mede werkers\_vuurwerk\_Fenox2025\_v1.pdf
- 108020373\_11333201\_Situatietekening\_23\_mei\_Dinxperlo\_V2.pdf
- Schietlijst 23 mei 2026 v3 met aanpassing.pdf
- 260331\_vvvgb gemeente Aalten.pdf

## Aandachtspunten

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het ontbranden van het vuurwerk mogelijk te maken.
3. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouw tijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail [vuurwerk@odra.nl](mailto:vuurwerk@odra.nl) als de (start) opbouw tijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.



Datum  
9 april 2026

Pagina  
4 van 15

Zaaknummer  
N26AB.0194

## **Bijlage 1 : Procedure**

Op 5 februari 2026 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. Op 3 april 2026 hebben wij een aanvulling op de aanvraag ontvangen.

Fenox gevestigd op Mr. W.M. Kolffstraat 10 in Tiel heeft de aanvraag ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan Fenox.
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, het installeren van het vuurwerk, het bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het verwijderen van het vuurwerk. De activiteiten vinden plaats vanaf een weiland gelegen nabij de Aaltenseweg 101 in Dinxperlo op 23 mei 2026.

De opbouw begint op 23 mei 2026 om 9:00 uur. De ontbranding is gepland op 23 mei 2026 tussen 21:00 uur en 23:59 uur.

Er zijn meerdere posities waar vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht zoals aangegeven op de situatietekening die bij de aanvraag is bijgevoegd die onderdeel uitmaakt van dit besluit.



Datum  
9 april 2026

Pagina  
5 van 15

Zaaknummer  
N26AB.0194

## **Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies Brandweer**

Wij hebben de volgende bestuursorganen om vvgb/advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Aalten, verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, verzoek om advies brandveiligheid.

### **Gemeente Aalten**

De aanvraag hebben wij op 20 maart 2026 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Aalten.

Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Op 31 maart 2026 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Aalten een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ontvangen.

#### De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

#### *Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:*

- De gemeente verzoekt om het definitieve besluit toe te zenden zo gauw deze is verleend en zal het besluit dan publiceren in de plaatselijke krant.

*Naar aanleiding van de opmerkingen van de gemeente Aalten merken wij het volgende op:*

- Wij zullen een afschrift van het besluit met de daarbij behorende bijlagen toezenden aan de gemeente Aalten.

### **Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland**

De aanvraag hebben wij op 20 maart 2026 verzonden naar de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Wij hebben de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Op 3 april 2026 hebben wij van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een advies brandveiligheid ontvangen.

#### Het advies van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.



Datum  
9 april 2026

Pagina  
6 van 15

Zaaknummer  
N26AB.0194

*Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:*

1. Bluswatervoorziening en bereikbaarheid

Uit onze gegevens blijkt dat er op 110 meter afstand een geboorde put aanwezig is, ter hoogte van huisnummer 124. De volgende bluswatervoorziening ligt pas op 250 meter afstand. Het is belangrijk dat deze bluswatervoorzieningen vrij worden gehouden. Daarnaast is het belangrijk dat er door de organisator handbrandblussers worden geplaatst zodat een beginnende brand snel geblust kan worden.

2. Toeschouwers

Er is een minimaal risico voor de toeschouwers. De toeschouwers van de vuurwerkshow worden buiten de veiligheidsafstanden die zijn opgegeven gehouden middels afzetting. Het is belangrijk dat er toezicht op is dat er geen bezoekers aan de andere zijde van de afzetting komen.

3. Kwetsbare objecten

Gekeken naar omgevingsrisico's is er op 440 meter afstand een waterpompstation aanwezig. Dit geeft geen verdere belemmeringen. Daarnaast is het van belang dat de buurt op de hoogte wordt gesteld van het evenement.

4. Natuurbrandrisico en extreme droogte

Het vuurwerk wordt ontstoken vanaf een grasveld met hieromheen weilanden wat mogelijk een risico kan vormen bij natuurbrand. Het vuurwerkevenement wordt gehouden in een periode van het jaar dat het erg droog kan zijn. Wanneer een fase 2 wordt afgegeven, is sprake van een droge periode en is het noodzakelijk dat een ieder extra alert is op het voorkomen van een natuurbrand. Vuurwerk kan nog steeds worden afgestoken, mits wordt voldaan aan aanvullende voorwaarden:

- Ontbranding mag alleen worden ontstoken van zonsondergang tot zonsopgang, in verband met luchtverkenningseenheden.
- De organisatie moet beschrijven hoe zij het gevaar van vliegvluur/vuurwerkresten naar de omgeving monitort, inclusief een handelingsperspectief als het risico te groot wordt. Op de website van de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland wordt meer informatie omschreven omtrent het natuurbrandrisico, daarnaast houdt de website [www.natuurbrandrisico.nl](http://www.natuurbrandrisico.nl) in de gaten. Ons dringende advies is om, bij extreme droogte, het afsteken van vuurwerk niet toe te staan of dit besluit waar nodig in te trekken. Wij vragen dan dat er contact wordt gezocht met de brandweer.



Datum  
9 april 2026

Pagina  
7 van 15

Zaaknummer  
N26AB.0194

*Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:*

1. Wij hebben een voorschrift opgenomen dat de bluswatervoorzieningen in de buurt vrij blijven van obstakels zodat deze goed bereikbaar blijven voor de hulpdiensten.

Volgens de vuurwerkwetgeving is het vereist dat er brandblusmiddelen bij de afsteeklocatie dient te zijn om een beginnende brand snel te blussen. Wij zullen hierop toezien dat dit nageleefd wordt.

2. Volgens de vuurwerkwetgeving is het verboden onbevoegden toe te laten binnen de veiligheidszones. Tevens dienen de paden/wegen tijdens het ontbranden van het vuurwerk afgesloten te zijn voor onbevoegden. Wij zullen hierop toezien dat dit nageleefd wordt.
3. Het besluit publiceren wij op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
4. Wij zullen een afschrift sturen naar koninklijke landmacht zodat zij op de hoogte zijn van het tijdstip van het ontbranden van het vuurwerk. Tevens zullen wij extra voorschriften opnemen en erop toezien dat de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming worden nageleefd.  
De (landelijke) Handreiking extreme droogte bij vuurwerkevenementen zal gehanteerd worden om te beoordelen of er sprake kan zijn van extreme droogte en/of er wel of geen doorgang van vuurwerk mogelijk is.

### **Overige adviseurs**

Wij hebben de volgende bestuursorgaan om advies gevraagd:

- Provincie Gelderland, activiteiten die de natuur betreffen.

### **Provincie Gelderland**

Het gegeven advies lichten wij toe in dit besluit bij overige wetgeving.



## **Bijlage 2: Voorschriften**

### Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. De veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk wordt na afloop van het vuurwerk schoon opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.
3. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

### Bereikbaarheid hulpdiensten:

4. De bluswatervoorzieningen dienen in de buurt vrij te blijven van obstakels voor de hulpdiensten, zodat deze goed bereikbaar blijven tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.
5. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk te kunnen komen.

### Extreme droogte:

6. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van extreme droogte. De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site [www.natuurbrandrisico.nl](http://www.natuurbrandrisico.nl) te worden gekeken.
7. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij mogelijk sprake van extreme droogte.
8. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
9. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende adequate maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, de plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.
10. Een half uur nadat het vuurwerk is ontstoken dient er een nacontrole plaats te vinden binnen de veiligheidszone.



Datum  
9 april 2026

Pagina  
9 van 15

Zaaknummer  
N26AB.0194

Gebouwen binnen de veiligheidszone:

11. Tijdens de ontbranding van het vuurwerk moeten ramen en deuren van de gebouwen die zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten zijn.
12. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall-out van het vuurwerk terecht komt in de roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de gebouwen die binnen de veiligheidszone zijn gelegen.
13. Er dient ten tijde van het ontbranden van het vuurwerk toezicht op de gebouwen binnen de veiligheidszone aanwezig te zijn om snel te kunnen ingrijpen bij het ontstaan van brand.
14. Er dient ter veiligheid op de daken binnen de veiligheidszone nacontrole uitgevoerd te worden nadat het vuurwerk is ontbrand.
15. Binnen de veiligheidszone bevindingen zich vluchtwegen. Deze dienen vrij en toegankelijk te blijven, en bij een calamiteit dient het vuurwerk direct te worden stil gelegd.
16. Er mogen binnen de veiligheidszone geen brandbare/gevaarlijke materialen/objecten aanwezig zijn.



Datum  
9 april 2026

Pagina  
10 van 15

Zaaknummer  
N26AB.0194

### **Bijlage 3: Overwegingen**

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

#### Milieu

Om vervuiling van de omgeving te voorkomen hebben wij een aanvullend voorschrift in de ontbrandingstoestemming opgenomen dat i.p.v. het afsteekterrein (25 meter) volgens artikel 2.9 lid 3 van de Regeling, de veiligheidszone (120 meter) van het ontbranden van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk schoon moet worden opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk. Volgens artikel 3.7. van de Regeling is het verboden om bij een windsnelheid van 9 meter per seconde of hoger (aanhoudend) vuurwerk te mogen ontbranden. Het zou niet mogelijk kunnen zijn, gezien de maximale windsnelheid, dat er buiten de veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk vuurwerkrestanten kunnen neerdalen.

#### Publiek op veilige afstand

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afstecker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

#### Gebouwen binnen de veiligheidszone:

Het is volgens artikel 3.6 lid 3c /4 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk toegestaan om gebouwen binnen de veiligheidszone toe te staan behoudens voor zover gewaarborgd is dat tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen personen in of uit het gebouw gaan en de aanwezige installaties niet leiden tot gevaarlijke situaties. Om dat te waarborgen hebben wij hiervoor voorschriften opgenomen om de veiligheid te waarborgen.



Datum  
9 april 2026

Pagina  
11 van 15

Zaaknummer  
N26AB.0194

### Geluid

Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

### Bedrijfsmatig houden van dieren:

Tijdens het locatiebezoek is geconstateerd dat er op grond van artikel 3.6 van de Regeling binnen anderhalf keer de veiligheidszone (180 meter), geen bedrijfsmatig gehouden dieren aanwezig waren.

Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.

Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

### **Locatiebezoek**

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 3 april 2026 een locatiebezoek gebracht.

### Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 120 meter.

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf een weiland. Er wordt vanaf 3 posities vuurwerk tot ontbranding gebracht, zie tekening bij het besluit.

### Binnen de veiligheidszone:

In de zone is o.a. het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- weiland;
- akkerland;
- afzetting weiland/akkerland d.m.v. hekwerken/prikkeldraad;
- paden/wegen, weg naar de woningen Dinxperlosestraatweg 124/124a Aalten;
- perceel woningen met bijgebouwen Dinxperlosestraatweg 124/124a Aalten;
- goederen/spullen rondom de woningen, zoals parasol e.d.;
- auto's op het perceel rondom de woningen;
- e.d.



Datum  
9 april 2026

Pagina  
12 van 15

Zaaknummer  
N26AB.0194

Binnen de veiligheidszone ligt de toegangsweg van de woningen gelegen aan de Dinxperlosestraatweg 124/124a Aalten. Om te voorkomen dat tijdens de ontbranding personen zich binnen de veiligheidszone bevinden, dient deze weg afgesloten te zijn. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk/en de woningen met bijgebouwen binnen de veiligheidszone te kunnen komen.

Binnen de veiligheidszone zijn woningen met bijgebouwen aanwezig. Wij zullen een afschrift sturen, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerk.

Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat geen onbevoegden binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijden van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

De bewoners/gebruikers van de woningen/bijgebouwen mogen alleen tijdens de ontbranding het vuurwerk aanschouwen vanuit hun woningen/gebouwen mits met de deuren en ramen gesloten zijn.

Wij adviseren om dat niet te doen en buiten de veiligheidszone het vuurwerk te aanschouwen aangezien de toegangsweg van de woningen is afgezet tijdens het ontbranden van het vuurwerk.

De afsteker dient zich ervan bewust te zijn dat er zich de mogelijkheid kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op de daken van de woningen en bijgebouwen terecht kunnen komen. Dit dient eveneens na afloop van het vuurwerk te worden gecontroleerd en te worden opgeruimd.

In de veiligheidszone bevindt zich een opslag van goederen/spullen rondom de woningen met bijgebouwen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan. Brandbare/gevaarlijke goederen/spullen rondom de woningen met bijgebouwen mogen niet aanwezig zijn te tijde van het ontbranden van het vuurwerk.

Binnen de veiligheidszone zijn voertuigen aanwezig.

Het is niet toegestaan om tijdens het ontbranden van het vuurwerk voertuigen binnen de veiligheidszone aanwezig zijn. Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat geen voertuigen binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijden van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

Binnen de veiligheidszone zijn ten tijde van het locatiebezoek geen dieren aanwezig. In het weiland waar dieren aanwezig kunnen zijn is de afsteeklocatie gesitueerd. De dieren mogen ten tijde van het opbouwen en afsteken van het vuurwerk niet binnen de veiligheidszone aanwezig zijn. De afsteker dient de eigenaar van de (mogelijk) aanwezige dieren omtrent het vuurwerk te informeren, zodat men tijdig maatregelen kan treffen.



Datum  
9 april 2026

Pagina  
13 van 15

Zaaknummer  
N26AB.0194

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

#### In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de Spekkendijk en de Dinxperlosestraatweg aanwezig.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Buiten de veiligheidszone kunnen in het weiland (bedrijfsmatige) gehouden dieren aanwezig. Verder in de omgeving zijn er andere bedrijfsmatige gehouden dieren (perceel Dinxperlosestraatweg 159 Aalten, koeien) en mogelijk paarden op het perceel Dinxperlosestraatweg 161 Aalten, twee ponny's perceel Spekkendijk 43/45 De Heurne ten tijde van het locatiebezoek aangetroffen. De afsteker dient de eigenaar van de in de omgeving aanwezige (bedrijfsmatige) gehouden dieren te informeren omtrent het vuurwerk, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen.

#### **Overige wetgeving**

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.



Datum  
9 april 2026

Pagina  
14 van 15

Zaaknummer  
N26AB.0194

<b>Activiteit</b>	<b>Mogelijk van toepassing zijnde overige wetgeving</b>
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan/APV van de gemeente Aalten
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk.</li><li>• Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.</li></ul>
Natuur	Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal) hoofdstuk 11

### **Activiteiten die de natuur betreffen**

Aangezien er samenhang is met vuurwerk en natuur heeft de provincie Gelderland beleid "Kennisdocument en afwegingskader vuurwerk (Tauw) van 14 april 2017" opgesteld. Op basis van dit beleid wordt er getoetst of er tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogelijk significante effecten op Natura 2000 kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten.

De uitkomst van de beoordeling natuur is dat er geen weigeringsgrond op basis van het Vuurwerkbesluit en de Regeling.

#### Toets checklijst beleid

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats binnen het broedseizoen van vogels en ligt op meer dan 3 km van een Natura 2000 gebied. Het vuurwerk is gelegen in een bebouwd gebied/ onbebouwd gebied en duurt maximaal 8 minuten.

Uit de toetsing van het beleid blijkt dat er mogelijk significante effecten op Natura 2000 zouden kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten. Om uitsluitsel hierover te krijgen hebben wij advies natuur aan de provincie gevraagd.

#### Advies provincie natuur

De aanvraag hebben wij op 20 maart 2026 verzonden naar de provincie Gelderland. Wij hebben provincie Gelderland een verzoek gedaan om binnen twee weken een advies natuur af te geven.

Binnen de afgesproken termijn hebben wij geen advies natuur van provincie Gelderland ontvangen. Hierdoor kan er momenteel niet uitgesloten worden of er significante effecten te verwachten zijn.

Voor informatie kunt u terecht bij het provincieloket van provincie Gelderland telefoonnummer:026-359 99 99 email: [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).



## **Bijlage 4: Bezwaarmiddelen**

### **Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Datum  
9 april 2026

Pagina  
15 van 15

Zaaknummer  
N26AB.0194

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Gedeputeerde Staten  
Secretariaat Commissie rechtsbescherming  
Postbus 9090  
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op [www.gelderland.nl/bezwaren](http://www.gelderland.nl/bezwaren).

### **Voorlopige voorziening**

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  
Team Bestuursrecht  
Postbus 20019  
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.