



[Redacted address information]

Groningen 10 april 2026
Ons kenmerk 168929
Contactpersoon [Redacted]
Uw aanvraag van 30 januari 2026
Uw kenmerk 2026013000737
Bijlage 1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte [Redacted]

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van de vispasseerbaarheid van het spuicomplex Cleveringsluizen te Lauwersoog. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023. U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Waterschapseigendom

De beoogde activiteiten vinden plaats op gronden die in eigendom zijn van het waterschap Noorderzijvest. Voor toegang tot toegangswegen en dijkvakken van de primaire kering wordt gebruik gemaakt van een elektronisch sleutelsysteem. Een sleutel kan worden aangevraagd bij de dijkbeheerder van het waterschap (uitvoerder zeedijk), te bereiken via telefoonnummer 050 304 8911 of per mail via info@noorderzijvest.nl t.a.v. de uitvoerder zeedijk.

Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteit(en)?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en/of uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert over de start van de activiteit;
2. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert over de afronding van de activiteit;



3. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt; ingeval van het aanvullen van een ontgraving geldt:
 - a. de door ontgraving vrijgekomen grond, mits geschikt, wordt teruggeplaatst in de oorspronkelijke laagopbouw in lagen van maximaal 0,3 meter waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht tot minimaal dezelfde verdichtingsgraad als de omliggende (ongeroeerde) grond;
 - b. een tekort aan materialen wordt aangevuld door materiaal van tenminste gelijke kwaliteit;
 - c. het profiel van de waterkering wordt afgewerkt zodat het aansluit op het profiel aan weerszijden van de ontgraving;
 - d. de bekleding van de waterkering wordt hersteld;
 - e. in geval van grasbekleding:
 - 1^o. de grasmat wordt aangelegd door het leggen van graszoden of bij een gebrek daaraan wordt ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel;
 - 2^o. een geschikt weefseldoek wordt aangebracht als de grasbekleding tussen 1 oktober en 1 april nog onvoldoende erosiebestendig is.
 - f. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het profiel van de waterkering wordt hersteld.
4. Voor de activiteit geldt dat de activiteit onmiddellijk wordt opgeschort als de buitenwaterstandsverwachting in Delfzijl 3 meter ten opzichte van NAP of hoger is of als de stormvloedwaarschuwingsdienst een waarschuwing heeft gegeven voor hoog water op zee. Als de activiteit al in uitvoering is, wordt het werkkerrein zo snel mogelijk in stormbestendige staat gebracht.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023, zie:

- Afdeling 1.4 (algemene zorgplichten);
- Afdeling 2.2, §2.2.3 (onderhoudsregels ondersteunende kunstwerken);
- Afdeling 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.3.4 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels).

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteit(en) uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 14 april tot en met 25 mei 2026 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad.



Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] op telefoonnummer (050) 304 8911. U kunt natuurlijk ook mailen: vergunningen@noorderzijlvest.nl. U vindt ook veel informatie op www.noorderzijlvest.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 10 april 2026

Zaaknummer 168929

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 30 januari 2026 van de [REDACTED] een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van de vispasseerbaarheid van het spuicomplex R.J. Cleveringsluizen te Lauwersoog. De locatie van werkzaamheden is hieronder globaal weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Globale locatie van de aan te brengen voorziening.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer 168929. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 2026013000737;
- MJ4-B-blad1,2 en 3 ontwerpschets Cleveringsluizen visschutten def.pdf;
- Handleiding pomp visschutten Cleveringsluizen def.pdf;
- PR_EC010163_0033_MVD schuifafsluiter.pdf;
- PR_EC011469_0113_MVD balkeerklep.pdf;
- Specificatieblad beluchter type 595.pdf;



Aanvullend werd van aanvrager op 9 april 2026 aanvullende informatie ontvangen, te weten een e-mail inzake de geplande duur van de pilot en de overdracht van voorzieningen naar het waterschap.

Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet(Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en overwegende dat:

- het initiatief een tijdelijke maatregel betreft van het project 'Vissen voor verbinding' waar naast aanvrager (provincie Groningen) ook het waterschap en diverse maatschappelijke organisaties deel van uitmaken;
- het initiatief ten doel heeft de vispasseerbaarheid van het spuicomplex Cleveringsluizen te Lauwersoog te vergroten. Door de aan te leggen voorzieningen kunnen vissen zich



makkelijker verplaatsen vanuit de Waddenzee richting het zoete binnenwater. Hiervoor wordt een pompvoorziening aangebracht in de spuisluis. Door slim gebruik te maken van een zoetwaterstroom en de schuiven van de sluisen is de verwachting dat er een lokstroom ontstaat die vissen aantrekt richting het Lauwersmeergebied;

- de beoogde voorzieningen worden aangebracht aan en in het waterkerende kunstwerk R.J. Cleveringsluizen (KSL011) die onderdeel uitmaakt van de primaire waterkering ter plaatse waardoor de vergunningsplicht geldt op grond van artikel 3.179 geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023. Het wijzigen van het bouwwerk zoals aangevraagd valt onder 'aanleggen bouwwerk' als omschreven in de toelichting van de waterschapsverordening, dit omdat de vorm van het bouwwerk wordt gewijzigd door het initiatief;
- uit de ingediende handleiding en de door aanvrager nagezonden e-mail onder andere blijkt dat de pilot voor het visschutten gedurende vijf jaar periodiek plaats zal vinden in het voorjaar en najaar (perioden vismigratie) en dat dit visschutten nooit tijdens het spuien (lozen van Lauwersmeerwater richting Waddenzee) zal worden gedaan waardoor het aanbrengen van de voorzieningen niet zal leiden tot verminderd gebruik van de spuiwerker, hierdoor komt de afvoer van water naar de Waddenzee niet in het geding door het initiatief;
- uit de ingediende handleiding blijkt dat de stalen buis voorzien wordt van een balkeerklep zodat de leiding automatisch sluit wanneer de pompdruk afwezig is, hierdoor kan er geen water teruglopen vanaf de Waddenzeezijde;
- naast voorgaande voorziening de leiding ook nog voorzien wordt van een schuifafsluiter in de vorm van een handwiel zodat de leiding ook handmatig op veilige wijze dicht gezet kan worden wanneer dit vanuit beheer en/of onderhoud gewenst is;
- gezien voorgaande overwegingen en hun onderlinge samenhang voldoende blijkt dat de aan te leggen voorzieningen een goede werking en bediening van het kunstwerk niet in de weg staat, de waterveiligheid van het kunstwerk en het uitvoeren van het beheer gaat derhalve niet achteruit door het initiatief;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- de uitvoer van werkzaamheden van korte duur is (ca. 15 werkdagen o.b.v. de aanvraag) en dat dit op een voor de waterveiligheid gunstig moment zal worden uitgevoerd, namelijk buiten het stormseizoen. Hierdoor zal er ook tijdens de aanleg van de voorzieningen geen risico voor de waterveiligheid ontstaan door het initiatief;
- hoewel ook vergunninghouder blijkens het indienen van deze aanvraag een belang heeft bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteit(en) gerealiseerde werken het waterschap op grond van artikel 2.13, eerste lid onder a, van de waterschapsverordening aangemerkt dient te worden als onderhoudsplichtige van ondersteunende kunstwerken aangelegd in beperkingengebied I van een primaire waterkering. Volgens de e-mail van aanvrager 9 april 2026 heeft aanvrager met het waterschap afgesproken dat na aanleg van de vismigratievoorzieningen (oplevering werk) de vismigratievoorzieningen worden



overgedragen aan het waterschap, hetgeen passend is gezien de inhoud van artikel 2.13 van de waterschapsverordening (zie besluitpunt 3);

- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan [REDACTED] (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor de aanleg van vismigratievoorzieningen aan en in de R.J. Cleveringsluizen te Lauwersoog.
2. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening
3. De onderhoudsplichtige is het waterschap en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde vismigratievoorzieningen inclusief hulpwerken.

Hoofdstuk 4. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 april tot en met 25 mei 2026 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad.



Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het



gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 5. Ondertekening

Groningen, 10 april 2026

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijvest:

directeur Watersystemen en Waterveiligheid