

Eteck Energie Techniek B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Stationsplein 6
2275 AZ VOORBURG

Ons kenmerk : MBS/26178171
Datum : 06-02-2026
Behandeld door : [REDACTED]
Ons werkordernr : 20220081

Beste [REDACTED]

Hiermee verklaren wij bronnen K1 oud, K2 oud, W1 oud & W2 oud te Breda te hebben afgedicht.
De bronnen zijn conform BRL 2100 afgedicht.
Uitvoering als volgt:

Bron K1 oud

Diepte in meters - maaiveld	Aanvulmateriaal
80,00 - 7,50	Mikolit 00
7,50 - 1,00	Aanvulgrind 2-8

Bron K2 oud

Diepte in meters - maaiveld	Aanvulmateriaal
80,00 - 7,50	Mikolit 00
7,50 - 1,00	Aanvulgrind 2-8

Bron W1 oud

Diepte in meters - maaiveld	Aanvulmateriaal
80,00 - 7,50	Mikolit 00
7,50 - 1,00	Aanvulgrind 2-8

Bron W2 oud

Diepte in meters - maaiveld	Aanvulmateriaal
80,00 - 7,50	Mikolit 00
7,50 - 1,00	Aanvulgrind 2-8

Peilfilters zijn afgedicht met cementgrout.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in week 6 2026.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

HAITJEMA B.V.

Deze verklaring is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de verklaring.