


WORKAROUND EAN-CODE
 Onbeterd SJV niet bekend.
 Aansluiting dient verwijderd te worden

Te verwijderen aansluiting 1x10A onbeterd t.b.v.
 Walkasten bedienen als voeding lichtpunt bak.
 d.m.v. ± meer dan ± 25 mtr 4x16 Cu
 te verwijderen tot aan de HK met een EM.
 Vermoedelijk
 HK : 4 x 6/2 x 1/BC 1 x 25 Cu VO-YMvKhas 3274 (EM LEKDIJK 4)
 HI : 560247729
 Locatie:
 RD: 145029, 443827
 GPS: 51.98276, 5.24207



Auteursrecht voorbehouden volgens de wet.

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast		
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord		
	Kabel nieuw	Kabel te rijzen	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster		
ELEKTRA BESTAAND	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds	Mof	Bescherming
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV	10/13 kV	
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV		
	Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning			



Nummer: 1	Type: Te verwijderen 4x16Cu	Lengte: ±25m.
Opmerkingen: Geen		Wijz: #0
Tracélengte: Mtr.		Datum: 9-2-2026
20260130 Trace Elektra Lekdijk 4 Schalkwijk		Getekend door: [Redacted]
Formaat: A3 Schaal: 1:500 Volgend bladnr:		Goedgekeurd door Engineer: [Redacted]
Detailontwerp/Vergunning E		Goedgekeurd door ONC/OIV: N.v.t.
		Project: PD298616
		Ordnernr:
		Documentnr: 20260130-8616-001
		Status: Vrij voor uitvoering
		Bladnr: A3