


Accommodatiebepalingen Padel

‘Vereisten voor de bouw van padelbanen’

Mei 2025



Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
2. Maatvoering	3
2.1 Baanafmeting	3
2.2 Netconstructie	3
2.3 Belijning	4
2.4 De kooi	4
2.5 Metalen wanden (afrastering)	4
2.6 Toegang tot het veld	5
2.7 Veiligheidszone (ook wel 'out of court area' genoemd)	5
2.8 Reclame uitingen	6
3. Baanconstructie	7
3.1 Toplaag	7
3.2 Fundering en onderbouw	7
3.3 Sporttechnische eisen	7
4. (ruimtelijke) Inrichting	8
5. Indoor	8
6. Keuren en certificeren	9
7. Verlichtingseisen	11
8. Vragen?	12

1. Inleiding

In dit document informeren wij je over de (sporttechnische) eisen die aan een padelbaan worden gesteld. Indien nodig wordt er verwezen naar andere documenten en/of websites.

Deze eisen dienen minimaal te worden aangehouden bij de aanleg van padelbanen. De eisen aan een padelbaan zijn primair afkomstig van de Internationale Padelbond en vertaalt c.q. aangepast naar de Nederlandse omstandigheden.

Vervallen accommodatiebepalingen


Met het verschijnen van deze accommodatiebepalingen zijn alle voorgaande bepalingen vervallen.

Naast deze bepalingen zijn de voorschriften en procedures van Sportinfrastructuur (onderdeel van NOC*NSF) voor padel van kracht. Conform het KNLTB Padel wedstrijdreglement dienen padelbanen te beschikken over een keurmerkcertificaat. Daarnaast is dit ook een waarborg om te kunnen voldoen aan de algemene zorgplicht voor eigenaren van sportaccommodaties.

In deze bepalingen wordt een (praktische) vertaalslag gemaakt van de voorschriften zoals vastgelegd binnen Sportinfrastructuur.nl. De maatvoering valt onder het KNLTB Padel wedstrijdreglement. In geval van verschillen tussen de diverse documenten geldt de volgende volgorde (waarbij de bovenste gaat voor de daar onderliggende):

- Wedstrijdreglement
- Voorschriften Sportinfrastructuur
- Accommodatiebepalingen

Indien er zaken onduidelijk zijn of suggesties om het document te verbeteren dan horen wij dat graag. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met de KNLTB afdeling Clubondersteuning via clubondersteuning@knltb.nl of 088-1302600.



NB: tekening nethoogte

2.3 Belijning

De twee halve velden dienen symmetrisch te zijn. Daarnaast geldt het volgende.

- de lijnen moeten 50 millimeter breed zijn;
- de servicelijnen (breedtelijn) bevinden zich aan beide zijden parallel aan het net op een afstand van 6,95 meter (maat is exclusief de lijn, inclusief de lijn is deze zeven meter);
- de midden servicelijn deelt de servicevakken verticaal en loodrecht in tweeën en steekt 200 millimeter verder uit dan de servicelijn;
- de belijning dient qua kleur te contrasteren met de kleur van de ondergrond, waarbij witte belijning de voorkeur heeft.

2.4 De kooi

Het speelveld dient volledig te worden ingesloten door een (padel)kooi. De kooi moet voldoen aan de volgende eisen.

- alle delen moeten zijn gebouwd met materiaal dat de normale stuit van de bal toelaat;
- een uitzondering hierop is de metalen wand, die laat de bal niet weerkaatsen op de uniforme manier (dit is toegestaan en hoort bij het spel);
- de achterwand heeft een totale hoogte van 4 meter waarvan de eerste 3 meter glas is, de laatste meter is een metalen rasterwerk;
- aan de beide zijden zitten glazen wanden, waarbij het eerste deel 3 meter hoog is en 2 meter lang;
- het tweede deel is 2 meter hoog en 2 meter lang;
- het overige deel van de zijwanden bestaat uit een metalen afsluiting, waarvan in het midden van het veld een stuk van 12 meter lang en 3 meter hoog;
- boven de wanden van 2 en 3 meter hoog komt nog 1 meter metaal;
- als alternatief mag het tweede deel volledig uit glas bestaan (de zogenaamde WPT-kooi);
- de kooi dient uniform te zijn, dus aan beide zijden van het net hetzelfde geconstrueerd.

2.5 Metalen wanden (afrastering)

Voor de metalen afrastering gelden de volgende eisen.

- de metalen afrastering moet zijn vervaardigd uit gelaste vierkanten;
- Let op: de horizontale metalen draden moeten aan de binnenkant, de verticale aan de buitenkant;
- het moet bestaan uit een rasterwerk, niet kleiner dan 5 centimeter en niet groter dan 7,08 centimeter (diagonaal gemeten);
- de aanbevolen dikte van de afrastering is tussen 1,6 millimeter en 3 millimeter, met een maximum van 4 millimeter en een spanning waarop de bal kan stuiten;
- het mag geen schaaf- of snijwonden veroorzaken.

2.6 Toegang tot het veld

De toegang tot de baan is aan de zijkant in het midden van de baan ter hoogte van de netconstructie aan beide zijde van de kooi.

De afmetingen zijn:

- o breedte: tussen 1,05m en 2m;
- o Vrije hoogte doorgang 2,2m;

De minimumafstand tussen de eindwand en de ingang van het veld is 9 meter.

2.7 Veiligheidszone (ook wel 'out of court area' genoemd)

Om uit het veld te kunnen spelen heeft elke zijde twee ingangen nodig. Er mogen geen obstakels zijn buiten het veld in een zone van minimaal 2 meter breed, 8 meter lang en 6 meter hoog.

- o Minimale vrije hoogte 6m;
- o Minimale breedte 2 meter, gemeten vanuit de binnenzijde metalen raster of glas tot aan het eerstvolgende obstakel (in welke vorm dan ook);
- o Minimale lengte 8 meter (2 x 4m);
- o Om het contrast tussen veiligheidszone en speelveld binnen de kooi te vergroten mag de kleur van de veiligheidszone afwijken ten opzichte van de kleur van het speelveld. Let er in dat geval op dat de veiligheidszone begint aan de binnenzijde van de kooi. Een markering door een witte lijn heeft niet de voorkeur. Een bal op de lijn is doorgaans 'in', terwijl deze bij padel nu als 'uit' beschouwd moet worden als de bal er stuit;
- o Een veiligheidszone is een 'eigen' ruimte behorend bij het spel;
- o De constructieve opbouw (onderbouw, fundatie en toplaag) inclusief gebruikte materialen van de veiligheidszone dienen volledig identiek te zijn aan de constructieve opbouw van het speelveld. Uitzondering is de kleur van de toplaag, deze mag afwijken;
- o In de veiligheidszone mogen geen (vaste) obstakels voorkomen.

Bescherming toegang

Aanbevolen wordt de zijkanten en bovenzijde van de toegangen te beschermen met een dempend dan wel zacht materiaal van minimaal 2 centimeter dikte. Voor de organisatie van P500 en P250 toernooien is dit verplicht indien er met uitloop (out of court area) wordt gespeeld.

Nadere toelichting veiligheidszone:

Uitgangspunt voor de aanleg van een padelbaan is altijd te bouwen met een veiligheidszone (ook wel 'out of court area' genoemd). Echter, een veiligheidszone is niet verplicht. Wedstrijden worden zowel met als zonder veiligheidszone gespeeld. Hoe hoger het niveau hoe meer het belang van de aanwezigheid van een (ruime) veiligheidszone. Daarom is standaard vastgesteld om altijd een veiligheidszone te hanteren.

Voor de veiligheidszone geldt dat indien twee banen (of meer) naast elkaar worden aangelegd er op 'clubniveau' minimaal twee meter (nettomaat) tussen de banen aanwezig moet zijn. Echter is een sterk advies om de veiligheidszone niet te overlappen en minimaal vier meter (nettomaat) tussen de kooien te hanteren. Daarbij geldt hoe ruimer hoe beter.

Indien je de ambitie hebt om als locatie op het hoogste niveau (inter)nationale (top)evenementen te organiseren zoals een FIP toernooi, WPT toernooi, NK, EK of WK dan is het wel nodig om over voldoende banen te beschikken met een (ruime) veiligheidszone. Daarbij geldt hoe ruimer de veiligheidszone hoe beter en kansrijker om dit soort evenementen toegewezen te krijgen. Een minimale (obstakelvrije) veiligheidszone tussen twee banen van vier meter is dan zeker een vereiste.

Banen zonder veiligheidszone en naast elkaar gelegen dienen bereikbaar te zijn met een pad van minimaal 1,20 meter. Denk daarbij aan rolstoeltoegankelijkheid en eventuele calamiteiten. Daarbij moet het dan duidelijk zijn dat er geen veiligheidszone aanwezig is. Laat je bij de indeling van de banen vooraf goed adviseren.

2.8 Reclame uitingen

- Aan de binnenzijde van de kooi (metaal en glas) mag geen reclame zoals stickers worden toegepast. De kooi dient te allen tijde, aan de binnenkant, zijn oorspronkelijke materiaal te behouden.
- Het wordt sterk afgeraden om stickers op het veiligheidsglas te plakken! Een aangebrachte sticker op het veiligheidsglas kan de werking (het uiteenvallen van het glas) van het veiligheidsglas teniet doen. Indien een aanbieder wel 'stickers' wilt toepassen wordt geadviseerd een deskundige te betrekken waarin de uitgangspunten van de werking van het veiligheidsglas gewaarborgd blijven.

3. Baanconstructie

In dit hoofdstuk worden de vereisten met betrekking tot de baanconstructie behandeld.

3.1 Toplaag

De toplaag moet een reguliere stuit van de bal (overeenkomstig tennis) toelaten en in combinatie met de fundering en onderbouw stabiel en vorstbestendig zijn en het water snel kunnen afvoeren. Vanwege de kooiconstructie dienen de banen vlak te worden aangelegd om het overtollige water verticaal af te voeren. Daarbij gelden de volgende aandachtspunten:

- de (internationale) standaard voor de toplaag is (zand)kunstgras, maar kan ook hardcourt zijn (niet aanbevolen);
- de kleurkeuze van het kunstgras is vrij mits duidelijk contrasterend met de belijning. Aanbevolen wordt blauw, groen of terracotta. De kleur zwart wordt voor buitenbanen sterk afgeraden;
- het kunstgras (toplaag) dient te voldoen aan de geldende voorschriften van Sportinfrastructuur.nl.

3.2 Fundering en onderbouw

Hoe harder de fundatie hoe gunstiger dit is voor het spel. Een harde fundatie zorgt voor een betere en hogere balstuit, wat het spel ten goede komt. Onder andere doordat de bal uit de kooi gespeeld kan worden, maar ook de kans dat de bal 'dood' valt wordt kleiner.

Een gebonden (hardcourt) fundering is voor padel dan ook een vereiste. Voor de kwaliteitsaspecten van de fundering en onderbouw wordt verwezen naar de geldende voorschriften en richtlijnen op Sportinfrastructuur.nl.

3.3 Sporttechnische eisen

De sporttechnische eisen bepalen in grote mate de kwaliteit en veiligheid van spelen. De volgende sporttechnische eisen dienen te worden aangehouden.

- het speelveld (inclusief veiligheidszone) dient uitgevoerd te worden in één en dezelfde constructie;
- de toplaag dient uniform over het gehele oppervlak te zijn;
- de constructie dient uniform in opbouw en samenstelling te zijn;
- de constructieopbouw dient aaneengesloten te zijn;
- in het baanoppervlak dienen geen open naden voor te komen (openingstol.: 5 mm);
- de belijning behoort aaneengesloten, strak en zichtbaar te zijn. Wit heeft daarbij de voorkeur, afwijkingen zijn toegestaan mits duidelijk contrasterend ten opzichte van het speelveld;
- afschot is niet toegestaan;
- de hoogteligging in de lengteraaï mag niet meer dan 10 millimeter afwijken van de gemiddelde hoogteligging in die lengteraaï (lengte van het speelveld);
- oneffenheden van meer dan 3 millimeter mogen in de vloer niet voorkomen (gemeten met een rei van drie meter). Voor uitsluitend bestaande situaties is incidenteel 5 mm als afwijking toegestaan;
- scherpe overgangen (zgn. drempels) mogen niet voorkomen;
- indien binnen 3 meter meer dan 3 oneffenheden voorkomen, dan mogen al deze oneffenheden binnen deze 3 meter niet groter zijn dan 2 mm.

4. (ruimtelijke) Inrichting

Voor de inrichting van padelbanen op een locatie is de beschikbare ruimte een belangrijke factor. Vanuit spel- en niveau ontwikkeling binnen en buiten clubverband is het sterk aan te bevelen bij de inrichting, indien mogelijk, minimaal één zogenaamde 'centre court' baan aan te leggen. Een 'centre court' baan is feitelijk de hoofdbaan waarop de meest belangrijke wedstrijden worden gespeeld. Ook is een 'centre court' baan goed inzetbaar om de sport te etaleren, bijvoorbeeld tijdens evenementen, clinics en demonstraties. Een 'centre court' baan staat wat meer op zichzelf en beschikt over een ruime veiligheidszone. Afhankelijk van de mogelijkheden en het ambitieniveau van de club c.q. locatie is het raadzaam bij de inrichting hiermee rekening te houden.

5. Indoor

Voor indoorbanen gelden dezelfde accommodatiebepalingen als voor outdoor. Aanvullend geldt het volgende:

- de vrije hoogte over het hele speelveld (inclusief veiligheidszone) dient minimaal 6 meter te zijn*;
- de lichtpunthoogte dient minimaal op of boven 6 meter te worden bevestigd;
- voor internationale wedstrijden geldt een vrije hoogte over het hele speelveld (inclusief veiligheidszone) van minimaal 8 meter**;
- Sterk aanbevolen wordt een minimale vrije hoogte van 8 meter, over het hele speelveld, aan te houden.

Op basis van de afmetingen in vrije hoogte hanteren we een **A** categorie hal en **B** categorie hal:

A categorie: minimale vrije hoogte 8 meter over het hele speelveld. De A categorie hal is geschikt voor padel op alle niveaus, van recreatief tot en met toppadel op internationaal niveau.

B categorie: minimale vrije hoogte 6 meter over het hele speelveld*. In een B categorie hal mogen wedstrijden van nationaal (club)niveau georganiseerd worden.

* Uitzonderingsregel

In afwijking van de gestelde eis van een minimale vrije hoogte van 6 meter over het hele speelveld geldt (uitsluitend) voor zadeldakconstructies een afwijkende maatvoering aan de kopse kant van de kooi (achterwand). Daarbij geldt dat de hoogte vanaf de achterwand tot de servicelijn moet oplopen naar 6 meter. Indien sprake van geïntegreerde lichtmasten in de kooi met een (standaard)hoogte van 6 meter kan dit als referentiemaat worden aangehouden.

** Toernooi eisen

Voor nationale P500 toernooien geldt een minimale vrije hoogte eis van 8 meter conform een **A** categorie hal en over het hele speelveld.

NB: bij interpretatieverschillen van deze regels beslist KNLTB.

6. Keuren en certificeren

De aanleg c.q. bouw van padelbanen is (sinds 1 januari 2019) ondergebracht in het kwaliteitszorgsysteem (KZS) van Sportinfrastructuur.nl (onderdeel van NOC*NSF). Binnen dit systeem van voorschriften, procedures en keuren wordt integraal gewerkt aan sportkwaliteit, sportveiligheid en duurzaamheid. Voor padelbanen zijn voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen opgesteld die gelden als minimale (sporttechnische) kwaliteitseis waarop wordt getoetst.

Padelbanen die worden gebruikt voor wedstrijden (indoor/outdoor) onder auspiciën van de KNLTB dienen te beschikken over een keurmerkcertificaat. De daartoe ingevoerde keuringsplicht geldt voor *outdoor* sinds 1 januari 2019 en voor *indoor* sinds 1 juni 2021. Dit keurmerkcertificaat kan alleen worden verkregen door de banen tijdens de aanleg (onafhankelijk) te laten keuren door een door NOC*NSF erkende keuringsinstantie. Aanvullend geldt dat alleen producten (sportvloer en kooi) die staan vermeld op de Sportproductenlijst kunnen worden gekeurd in de praktijk. Banen (indoor/outdoor) die niet door een door NOC*NSF erkende keuringsinstantie zijn (goed)gekeurd, tijdens aanleg en/of renovatie in de praktijk, zullen voor deelname aan wedstrijden niet worden geaccepteerd.

Voor meer informatie over het kwaliteitszorgsysteem en de bijbehorende procedures voor de aanleg c.q. bouw van padelbanen, zie [hier](#).

Keuren na aanleg (achteraf)

De keuringsystematiek, om te komen tot goede en veilige sportomstandigheden, is erop gericht om aan de voorkant en tijdens de bouw de verrichte werkzaamheden te controleren op voorschriften ten aanzien van sportkwaliteit, sportveiligheid en duurzaamheid. Hierdoor is de opdrachtgever/aanbieder beter beschermd tegen ondeugdelijke kwaliteit van aanleg en kan tijdens het bouwproces zo nodig worden bijgestuurd. Toch kan het voorkomen dat aanbieders zich pas achteraf realiseren wat het belang en de noodzaak van gecertificeerde banen inhoudt. Voor deelname aan wedstrijden onder auspiciën van de KNLTB dienen de banen gecertificeerd te zijn. Dit is een vereiste om de sportkwaliteit en sportveiligheid voor alle sporters in Nederland te waarborgen en een gelijkwaardige competitie mogelijk te maken.

Het achteraf laten keuren van banen is wel mogelijk maar wordt door de KNLTB ten stelligste afgeraden, omdat de risico's op afkeur veel groter zijn met alle gevolgen (en teleurstellingen) van dien. De vereisten voor het certificeren van padelbanen zijn voor iedereen vooraf te raadplegen en beschikbaar. Je hebt als aanbieder ook een zorgplicht en dat vraagt om verantwoorde keuzes en kennis van de juiste regelgeving. Daar worden geen uitzonderingen in gemaakt, ook achteraf niet, om de sportkwaliteit en sportveiligheid voor alle sporters te borgen en een gelijkwaardig speelveld te behouden. Als toch achteraf wordt gekeurd zijn de eventuele gevolgen uitsluitend voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Specifiek voor indoorsituaties, waar vaak op een bestaande vloer wordt gebouwd, is het sterke advies vooraf al de keuringsinstantie te betrekken en de vlakheid en (eventueel) ook de hoogte te laten inmeten om tijdens de keuring een afkeur te voorkomen en dit alsnog te moeten herstellen. Inzicht vooraf over eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de vloer voorkomt onnodig extra kosten.

Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)

Naast de voorschriften en procedures van het kwaliteitszorgsysteem via Sportinfrastructuur.nl en de (sporttechnische) keuringsplicht dient een aanbieder altijd te voldoen aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, omdat een padelbaan is aangemerkt als bouwwerk geen gebouw zijnde.

Binnen dit besluit vormt onder andere een verwijzing naar NEN-EN 1991 (belastingen op constructies) een belangrijk onderdeel. De constructieberekeningen van de aannemer dienen altijd te voldoen aan de wettelijke vereisten. Om vergunningverleners(gemeenten) te helpen bij het beoordelen hiervan en daarmee meer eenduidigheid en uniformiteit in de vergunningaanvragen te krijgen is een [Richtlijn Constructieberekening Padelkooien](#) opgesteld. Deze richtlijn is vervolgens vastgesteld door het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc). Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning beoordeelt de gemeente en/of onafhankelijke kwaliteitsborger of het aannemelijk is dat de uitbreiding voldoet aan de technische bouwvoorschriften voortkomend uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De gemeente en/of onafhankelijke kwaliteitsborger handhaaft de bouwregelgeving en controleert of opdrachtgevers zich aan deze wettelijke regels houden, vanaf de vergunningaanvraag tot de oplevering van het bouwwerk.

De aannemer is altijd verplicht te bouwen conform het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

7. Verlichtingseisen

Om aan redelijke eisen ten aanzien van visuele waarneming te voldoen wordt de gemiddelde horizontale verlichtingssterkte (lux) voor padel geadviseerd op 500 lux bedrijfswaarde in de buitensituatie. Voor officiële wedstrijden (competitie en toernooien) in KNLTB padel verband is minimaal 300 lux een **vereiste**. Voor binnen geldt 500 lux als **vereiste**. Hieronder een overzicht van de prestatie-eisen voor verlichting buiten/binnen.

Minimaal verlichtingsniveau	Gemiddelde horizontale verlichtingssterkte (gemeten in lux)	Gelijkmatigheid
Buiten		
Officiële competities en toernooien		
nationaal	300	0,7
internationaal	500	0,7
Onofficiële competities, training, recreatief gebruik	200	0,5
Binnen		
Officiële competities en toernooien		
nationaal	500	0,7
internationaal	750	0,7
Onofficiële competities, training, recreatief gebruik	300	0,5

** In afwijking van bovenstaande tabel adviseren wij voor recreatief gebruik en/of trainingen ook een minimaal verlichtingsniveau van 300 lux te hanteren voor buiten en 500 lux voor binnen.*

Afmetingen en plaatsing van de lichtbronnen:

- lichtmasten dienen buiten het veld te worden geplaatst;
- als de lichtmasten in de veiligheidszone staan, kan er niet buiten het veld worden gespeeld;
- de lichtmasten moeten van de grond tot aan de lichtbron een minimumhoogte hebben van 6 meter.

8. Vragen?

Heb je vragen over de accommodatiebepalingen in dit document of wellicht over de aanleg c.q. bouw van padelbanen in het algemeen neem dan vooral contact met ons op via clubondersteuning@knltb.nl

Kijk voor meer informatie over de aanleg van padelbanen ook op onze [website](#).
Je kunt ook altijd terecht bij jouw [KNLTB accountmanager](#).