



Groningen 22 april 2026
Zaaknummer 172335
Contactpersoon [REDACTED]
Uw aanvraag van 3 maart 2026
Uw kenmerk 20260303 01053 000
Bijlagen 1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte [REDACTED]

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het vervangen van damwand en het uitvoeren van herstelmaatregelen aan de Dorkwerdersluis te Dorkwerd. De aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin zijn voorschriften opgenomen van zowel waterschap Noorderzijvest als van waterschap Hunze en Aa's. In het besluit leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteit(en)?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en/of uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

Start en afronding

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert over de start van de activiteit;
2. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert over de afronding van de activiteit;

Algemene regels oeververdedigingswerk verwijderen en nieuw aanleggen.

3. de stabiliteit van de waterkering wordt geborgd;
4. de bekleding van de waterkering erosiebestendig blijft;
5. materiaal en materieel niet worden opgeslagen op de waterkering;
6. de werken zo worden aangelegd dat deze niet kunnen vervormen of verzakken en voor zover nodig worden gefundeerd;
7. het ontstaan van holle ruimten in de bodem wordt voorkomen;
8. de bereikbaarheid van de beperkingengebieden voor werkzaamheden van het waterschap niet belemmerd wordt;



9. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt; voor het aanvullen van een ontgraving geldt dat:
 - a. de door ontgraving vrijgekomen grond, mits geschikt, wordt teruggeplaatst in de oorspronkelijke laagopbouw in lagen van maximaal 0,3 meter waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht tot minimaal dezelfde verdichtingsgraad als de omliggende (ongeroerde) grond;
 - b. een tekort aan materialen wordt aangevuld door materiaal van tenminste gelijke kwaliteit;
 - c. het profiel van de waterkering wordt afgewerkt zodat het aansluit op het profiel aan weerszijden van de ontgraving;
 - d. de bekleding van de waterkering wordt hersteld;
 - e. in geval van grasbekleding, de grasmat wordt hersteld door het (terug)leggen van graszoden of bij een gebrek daaraan wordt ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel;
 - f. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het profiel van de waterkering wordt hersteld.
10. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld;
11. voor de activiteiten geldt dat de activiteit onmiddellijk wordt opgeschort als het waterschap dat aanzegt vanwege overvloedige regen of verhoogde waterstanden. Als de activiteit al in uitvoering is, wordt het werkterrein zo snel mogelijk in passende staat gebracht;

Oeververdedigingswerk verwijderen (specifiek)

12. het werk, met uitzondering van funderingspalen, in zijn geheel wordt verwijderd;
13. aanwezige funderingspalen tot een diepte van anderhalve meter onder het bestaande maaiveld of profiel van de waterkering verwijderd worden.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023](#)¹, zie:

- Afdeling 1.4 (algemene zorgplichten);
- Afdeling 2.2, §2.2.3 (onderhoudsregels);
- Afdeling 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.3, §3.3.10, §3.3.14 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels).

Let op, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2, van de Waterschapsverordening worden aanvullende voorschriften gesteld of wordt van één of meerdere van deze zorgplichten en/of uitvoeringsregels afgeweken. Dit doen we, zoals overwogen in hoofdstuk 3 en met de voorschriften opgenomen in hoofdstuk 4 van de omgevingsvergunning.

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteit(en) uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

¹ <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>



Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 24 april tot en met 4 juni 2026 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?

Neemt u dan gerust contact op met F [REDACTED] van team Vergunningverlening. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres vergunningen@noorderzijlvest.nl. Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 22 april 2026
Zaaknummer 172335

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 3 maart 2026 van de [REDACTED] een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow).

De aanvraag betreft het vervangen van het huidige oeververdedigingswerk in de Dorkwerdersluis te Dorkwerd. De locatie is hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Projectlocatie volgens ingediende aanvraag.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer 172335. De aanvraag omvat de volgende op 3 maart 2026 ingediende stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 20260303 01053 000;
- Tekening SO-202620-001-SITUATIE.pdf;
- Tekening SO-202620-002-DWP.pdf;
- Tekening SO-202620-003-DETAILANKER.pdf;
- Definitief ontwerp berekening Damwand en sluiscolk, kenmerk 2026-20-BER-001.pdf.



Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet (Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Het Reitdiep is een watergang gelegen in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's, voor het werken hierin is dat waterschap het bevoegde gezag. Langs het Reitdiep ligt een regionale waterkering in beheer bij waterschap Noorderzijlvest, voor het werken in/nabij de waterkering is waterschap Noorderzijlvest het bevoegde gezag. De vergunningaanvrager is provincie Groningen die zelf vaarwegbeheerder en eigenaar van de Dorkwerdersluis is. Door bovenstaande ontstaat een samenloop van bevoegdheden. Waterschap Noorderzijlvest heeft de aanvraag met waterschap Hunze en Aa's besproken en waterschap Hunze en Aa's heeft hierover advies uitgebracht. Onderling is afgesproken dat waterschap Noorderzijlvest de vergunning afgeeft en de voorschriften van waterschap Hunze en Aa's in het besluit verwerkt met als resultaat één integrale omgevingsvergunning.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- de activiteiten ten doel hebben de sluisolk te voorzien van nieuw oeververdedigingswerk wegens einde levensduur van de bestaande voorziening, de werkzaamheden kunnen dus niet buiten het beperkingengebied van de waterschappen plaatsvinden;



- de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in beperkingengebied I van een regionale kering waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023;
- de werkzaamheden binnen de kern en-beschermingszone van hoofdwatergang Reitdiep worden uitgevoerd waarvoor de vergunningplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's;
- de oeververdedigingswerken geen onderdeel uitmaken van de regionale waterkering ter plaatse;
- dat de huidige staat van de kolkwanden van de Dorkwerdersluis dusdanig slecht zijn dat er minder scheepvaart gebruik kan maken van de voorziening en dat de beheerder (provincie Groningen) daarom vooroverleg gevoerd heeft met de beide waterschappen en de gemeente teneinde de gebreken op te heffen en vergunningverlening af te stemmen;
- de gemeente Groningen voor het initiatief vergunning verleend heeft voor het initiatief vanuit haar eigen rol;
- dat door het falende bestaande oeververdedigingswerk de aangrenzende oever die deel uitmaakt van het grondlichaam van de waterkering ter plaatste uitspoelt en dus in functionaliteit achteruitgaat;
- dat de stabiliteit van de oever en waterkering ter plaatse verbeteren zal door het nieuw aan te brengen oeververdedigingswerk bestaande uit stalen damwanden met ankerstangen en klapankers;
- de ontwerphoogte en aanlegwijze van het aan te leggen oeververdedigingswerk in overleg en mede op basis van de door de waterschappen geformuleerde uitgangspunten/gestelde eisen zijn vastgesteld en middels deze aanvraag formeel zijn ingediend;
- de aan de waterkering grenzende omliggende gronden dusdanig hoog gelegen zijn dat schade aan de waterkering tijdens de uitvoer van de werkzaamheden niet landinwaarts kan optreden;
- het initiatief een toekomstige dijkverzwaring niet in de weg zal staan en daarnaast niet zal leiden tot een vermindering van beheer en inspectiemogelijkheden van de waterkering ter plaatse;
- Rijkswaterstaat beheerder is van het van Starckenborghkanaal voor zover dit het bak-, vaarweg- en nautisch beheer betreft;
- gezien voorgaande overwegingen, de provincie Groningen belang heeft bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteiten gerealiseerde werken en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, de vergunninghouder belang heeft bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteit gerealiseerde werken en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;



besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan [REDACTED] voor het vervangen van het huidige oeververdedigingswerk in de Dorkwerdersluis te Dorkwerd.
- II. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten, uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening en in deze omgevingsvergunning gestelde voorschriften.
- III. De onderhoudsplichtige is de provincie Groningen en de onderhoudsverplichting rust op de bij het bij de vergunde activiteit gerealiseerde oeververdedigingswerk met hulpwerken.

Hoofdstuk 4. Vergunningsvoorschriften

In aanvulling op/in afwijking van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening, gelden de volgende vergunningsvoorschriften:

Activiteit Oeververdedigingswerken aanleggen waterschap Hunze & Aa's

1. Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlagen uitgevoerd.
- b. De ruimte achter de damwand wordt in zijn geheel aangevuld met schone grond.
- c. De damwand bestaat uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal.
- d. De damwand wordt stevig verankerd.
- e. De damwand wordt grond dicht afgewerkt.
- f. Beschadigingen of verzakkingen, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer, waterkwaliteit en waterveiligheid, worden voorkomen.
- g. Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden eventuele schades aan waterstaatswerken hersteld en weer in originele staat opgeleverd.
- h. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uitvoering van de werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.

2. Onderhoud

Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapobjecten en waterstaatswerken, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.

3. Revisie

Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het kenmerk van de omgevingsvergunning.

4. Meld- en informatieplicht

- a. Indien u grond of baggerspecie gaat toepassen moet u voldoen aan § 4.124 van het *Besluit activiteiten leefomgeving*. Dit kan betekenen dat u hiervoor een meldings- en/of informatieplicht heeft.



- b. Minimaal vier weken voor aanvang van de uitvoering moet er een melding op grond van Afdeling 3.6 van de waterschapsverordening voor het reinigen, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken worden ingediend bij het waterschap.

Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Meldplicht bij ongewone voorvallen

- e. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- f. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
- g. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:
 - informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
 - informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

Waterbeheer

- h. De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

Onderhoud

- i. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- j. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Vernieuwen van het werk

- k. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- l. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Overdracht

- m. De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld



Hoofdstuk 5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 april tot en met 4 juni 2026 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat het besluit is verstuurd. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.



U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.



Rechtsoпvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsoпvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 22 april 2026

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



Bijlage 1. Beoordeling en voorschriften waterschap Hunze en Aa's

Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Bij de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende overwegingen gemaakt.

Overwegende dat:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften voldoende zijn om de doelstellingen genoemd in artikel 5.18 en 5.24 van de Omgevingswet te waarborgen.
- De damwand wordt aangebracht binnen het beperkingengebied van een hoofdwatgang.
- Het aanbrengen van een damwand binnen het beperkingengebied van een hoofdwatgang vergunning plichtig is.
- De damwand wordt aangebracht in een sluzencomplex.



Bijzondere voorschriften

5. Uitvoering

- i. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlagen uitgevoerd.
- j. De ruimte achter de damwand wordt in zijn geheel aangevuld met schone grond.
- k. De damwand bestaat uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal.
- l. De damwand wordt stevig verankerd.
- m. De damwand wordt grond dicht afgewerkt.
- n. Beschadigingen of verzakkingen, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer, waterkwaliteit en waterveiligheid, worden voorkomen.
- o. Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden eventuele schades aan waterstaatswerken hersteld en weer in originele staat opgeleverd.
- p. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uitvoering van werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.

6. Onderhoud

Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten en waterstaatswerken, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.

7. Revisie

Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het kenmerk van de omgevingsvergunning.

8. Meld- en informatieplicht

- c. Indien u grond of baggerspecie gaat toepassen moet u voldoen aan § 4.124 van het Besluit *activiteiten leefomgeving*. Dit kan betekenen dat u hiervoor een meldings- en/of informatieplicht heeft.
- d. Minimaal vier weken voor aanvang van de uitvoering moet er een melding op grond van Afdeling 3.6 van de waterschapsverordening voor het reinigen, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken worden ingediend bij het waterschap.



Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
- c. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:
 - 1 informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - 2 informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
 - 3 informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Overdracht



De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.