

# Maatwerkvoorschriften geluid station Ens380kV publiceerbaar

## Uw verzoek

<b>Ingediend bij</b>	<b>Gemeente Noordoostpolder</b>
<b>Behandeld door</b>	<b>Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek</b>
<b>Soort</b>	Aanvraag maatwerkvoorschrift
<b>Activiteit(en)</b>	Maatwerkvoorschrift aanvragen bij de gemeente, de rijksoverheid of de provincie
<b>Doel</b>	Definitief
<b>Status</b>	Ingediend
<b>Verzoeknummer(s)</b>	20250627 01466 000 (ingediend op 27-06-2025)

## Project

### Naam van dit project

Maatwerkvoorschriften geluid station Ens380kV

### Projectomschrijving


TenneT is voornemens om de transformatorcapaciteit van het 380/220kV gedeelte op hoogspanningsstation Ens uit te breiden, door het plaatsen van een nieuwe transformator (TR421) en spoelcel (SP421).

TenneT vraagt het bevoegd gezag van de gemeente Noordoostpolder om maatwerkvoorschriften in het geldende omgevingsplan aan te passen als het gaat om:

De maatwerkvoorschriften voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT.. Op één toetspunt wordt in de avond- en nachtperiode een overschrijding van 1 dB(A) berekend (zie tabel 1 i.c.m. afbeelding 1.3)

## Locatie

### Teken een gebied op de kaart



## Algemeen

**Geef uw verzoek een naam**

Maatwerkvoorschriften geluid station Ens380kV

**Toelichting op uw verzoek**

geen openbare informatie

**Uw referentienummer**

geen openbare informatie

**Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.**

Ja

## Uw gegevens

### E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

**E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

### Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

**KVK-nummer**

09155985

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Handelsnaam**

TenneT TSO

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**RSIN**

815310456

*Vooraf ingevuld antwoord.*

### Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

**Straatnaam**

Utrechtseweg

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisnummer**

310

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisletter**

-

**Huisnummertoevoeging**

M01

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Postcode**

6812AR

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Plaats**

Arnhem

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?**

Nee

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Postadres bedrijf initiatiefnemer****Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

718

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

6800AS

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Arnhem

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactpersoon****Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

**Functie contactpersoon**

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

**Voorletters**

geen openbare informatie

**Voorvoegsel**

geen openbare informatie

**Achternaam**

geen openbare informatie

**E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

**Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

**Nummer**

geen openbare informatie

**Postcode**

geen openbare informatie

**Plaats**

geen openbare informatie

## Vragen en antwoorden

### Maatwerkvoorschrift aanvragen bij de gemeente, de rijksoverheid of de provincie

**Beschrijf de activiteit en het onderwerp waarvoor u een maatwerkvoorschrift aanvraagt.**

TenneT is voornemens om Hoogspanningsstation Ens 380kV uit te breiden. Ten behoeve van de uitbreiding is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat op één toetspunt in de avond- en nachtperiode een overschrijding van 1 dB(A) wordt berekend.

TenneT vraagt het bevoegd gezag van de gemeente Noordoostpolder om maatwerkvoorschriften in het geldende omgevingsplan aan te passen als het gaat om: de maatwerkvoorschriften voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT.

## Bijlagen

### Maatwerkvoorschrift aanvragen bij de gemeente, de rijksoverheid of de provincie

#### Andere gegevens

Document	Vertrouwelijk
Aanvraag maatwerkvoorschriften geluid - uitbreiding Ens 380 kV.pdf	Nee
Bijlage 1. Akoestisch onderzoek fase 1.pdf	Nee
Bijlage 2. Ens_uitnodiging keukentafelgesprekken toekomst station _ al in gesprek_.pdf	Nee

#### Begrenzing locatie activiteit

Document	Vertrouwelijk
Bijlage 3. Kaarten station Ens_keukentafelgesprekken.pdf	Nee