Omdat de stramienen schuin verlopen ten opzichte van de loodrechte verticale projectie zijn deze niet zichtbaar.

LEGENDA

ALGEMEEN

Plattegronden verdieping 15, 16, 25 en 26 zijn verder uitgewerkt met maatvoering, kozijnmerken en teksten. Deze zijn gelijk aan de overige hierop aangebrachte plattegronden. Voor uitwerking trappen zie tekening VI-D3A-VII-M2-OV-1007 "TRAPTEKENING EN BALUSTRADE"

Voor volledig renvoor zie VII-D3A-VII-M2-OV-1008.

Oppervlaktes m² is netto vloeroppervlakte.

- Hoogtewaarnuiding [mm] t.o.v. vloerpeil begane grond (1900=NAP)
- Hoogtewaarnuiding [mm] t.o.v. NAP
- Perceelgrens The View 2 (RTD05 Sectie P Perceel 1983)

- Lichte scheidingswand
- Lichte scheidingswand met geluidweering cf. Bouwbesluit Afd. 3.4 en rapport installatie adviseur
- Kalzoindstenwand, tjonbtsklaar/ wellongbloken
- Lichte scheidingswand, woningscheidend en/ of WBDBO ws.
- Beton, conform opgave constructeur
- Isolatie
- Extra Beveiligde Vluchtroute

stompe (binnen)deur
alle deuren hebben een minimale vrije doorgang van 850x2000mm

zelfsluitend vrijlopende/ranger in deur WBDBO 30 minuten

- brandscheiding WBDBO 30 minuten
- brandscheiding WBDBO 60 minuten
- brandscheiding WBDBO 90 minuten

GEBRUIKTE ONDERLEGGERS

Stedenbouwkundig Materiplan TI-1810006 van Gemeente Rotterdam, d.d. 13-07-2023

KOELERING

Afmetingen en aantag roleningen conform opgave installatie adviseur.

- **s.b.** Spoelbak
- **w.a.** Opstelplaats watautomaat
- **n.o.** Noodoverloop aantal en afmetingen cf. opgave constructeur
- **haa** Hemelwaterafvoer

MECHANISCHE VENTILATIE

Ventilatievoorzieningen en berekeningen conform rapport installatie adviseur en vlgs. NEN 1087
Ventilatievoorzieningen afvoer verbrandingsgassen conform rapport installatie adviseur en vlgs. NEN 2757.

- **A** Lucht afvoer
- Lucht toevoer
- **WTW** Decentrale mechanische ventilate unit met warmteterugwinning
- **CERA** Centrale mechanische ventilate unit met CO2 regeling
- **k.t.** Opstelplaats koektoestel
- **m.k.** Meterkast

BRANDVEILIGHEID

Brandveiligheidsvoorzieningen en berekeningen conform rapport brandveiligheids adviseur. Exacte projectering brandmeldinstallatie te bepalen door installateur. Beveiligingsniveau; zie masterplan brandveiligheid.

- Vluchtdeur voorzien van paniekbalk
- Vluchtdeur te openen zonder gebruik te moeten maken van een sleutel
- DVI Vluchtdeur met deuvwzetsinrichting
- DA Deur voorzien van deurautomaat
- RWA Ruimte voorzien van nood- en transparant verlichtingsinstallatie, uitgevoerd conform NEN-EN 1838.
- Noodvlugtang
- Vluchtrichting
- 30 minuten WBDBO
- 60 minuten WBDBO
- 90 minuten WBDBO
- 120 minuten WBDBO.
- rm Huisrookmelder
- bm Ruimte voorzien van brandmelder
- Natte bluisleiding, conform de NEN 1594, Bijlage C.
- D Droge bluisleiding, conform de NEN 1594, Bijlage D
- Brandweertelefoon
- Ruimte voorzien van voldoende brandslanghaspels cf. NEN-EN 671-3+C1:2015 + **Bijlhaven**



THE VIEW 2 ROTTERDAM

Bladnummer
VII-D3A-VII-M2-OV-2011

Bladnaam
OOST- EN ZUIDGEVEL

Dossier	19.280
Datum	15-12-2022
Wijziging	13-02-2026 - aanvulling 05
Format	A0L
Schaal	1:200
Status	Definitief

0 10M

DEDRIE ARCHITECTEN