

Keuringsrapport coating applicatie

BRL-K790

Het appliceren van bekledingen op stalen opslagtanks of stalen leidingen en hulpstukken

Het appliceren van verfsystemen op stalen opslagtanks voor vloeistoffen

Opdrachtgever

Den Hartog BV
Wilgenweg 4
2964 AM GROOT-AMMERS

Applicateur

Tolsma Tankbouw B.V.
IJzerweg 1 c
8445 PK HEERENVEEN
Tel: 0513-633733
Fax: 0513-633490
Email: info@tolsmatankbouw.nl

Plaats van inrichting

Registratienummer	Registratiedatum
210601103	22-06-2021
Objectnummer:	21CDW11686
Toepassingsgebied:	6 1000-3000

Tankgegevens

Applicatiejaar	2021
Inhoud (l)	3000
Lengte of hoogte (mm)	2760
Diameter (mm)	1250
Uitwendige coating of verftype	BRL-K21012-1
Min. gemeten uitwendige laagdikte (µm)	
Inwendige coating	nvt
Min. gemeten inwendige laagdikte (µm)	
Applicatiewijze	
Relevante PGS	
Locatie	
Corrosieklasse bovengronds	C3
Geappteerd oppervlak (m2)	

Klasse	Corrosiemilieu
C2	Laag
C3	Middelmatig
C4	Hoog
C5-I	Zeer hoog, industrieel
C5-M	Zeer hoog, maritiem

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden door bovengenoemde applicateur uitgevoerde applicatiewerkzaamheden geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K790.

Verklaring van de applicateur

De applicateur verklaart dat de applicatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K790.

Uitleg toepassingsgebieden

- Voor de verklaring van het toepassingsgebied (rechts onder het tanknummer) zie BRL-K790 of het procescertificaat van de applicateur.
- Verklaring van de corrosieklassen voor het uitwendige verfsysteem op bovengrondse tanks gebaseerd op een standaard levensduurverwachting van 15 jaar, mist toegepast in het juiste corrosiemilieu (zie BRL-K903/08). Hoger klassen zijn toegestaan.

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het keuringsrapport controleren of:

- Het nummer van het object overeenkomt met dit rapport.
- De coating geen zichtbare transportschade heeft opgelopen.

Indien op grond van bovenstaande of andere redenen de geappteerde coating niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

- De applicateur van de coating.
- Kiwa Nederland B.V.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon +31 (0)88 998 44 00
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor: Bevoegd gezag, eigenaar, applicateur, Kiwa Nederland B.V.