

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 23 april 2026 een aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen van de heer [REDACTED]. Het betreft een aanvraag op grond van de Waterschapsverordening Hunze en Aa's en als bedoeld in artikel 5.1, lid 2 van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit en onttrekkingsactiviteit.

Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- De aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 5.18 en 5.24 van de Omgevingswet te waarborgen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan de heer [REDACTED] vergunning te verlenen voor het onttrekken van oppervlaktewater uit het Verbindingskanaal en het aanbrengen van een onttrekkingsvoorziening tussen Sluis Lalleweer en de zeedijk.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.
- V. De vergunning is geldig tot 4-7-2026. De totaal te onttrekken hoeveelheid oppervlaktewater bedraagt maximaal 200.000 m3. De maximale debieten voor de oppervlaktewateronttrekking bedragen 200 m3/uur.

Ondertekening

Veendam, 30 april 2026

Namens het dagelijks bestuur,



Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

Bijzondere voorschriften

5.1 Plaats

- a. Het oppervlaktewater wordt onttrokken in het beperkingengebied van de hoofdwatgang en de regionale waterkering van het Verbindingskanaal ter plaatse van sluis Lalleweer. De onttrekkingsvoorziening bevindt zich in het beperkingengebied van de hoofdwatgang en de regionale waterkering van het Verbindingskanaal ter plaatse van sluis Lalleweer en in het beperkingengebied van de primaire waterkering ter plaatse van Oterdummer pier.
- b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag.

5.2 Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
 - Memo van Gebr. [REDACTED], Aanvraag wateronttrekking – Verbindingskanaal Lalleweer, Ontzilting Oterdummer pier, Onttrekking oppervlaktewater Verbindingskanaal Sluis Lalleweer, d.d. 20-04-2026;
 - Situatietekening van [REDACTED] Engineering, Situatietekening 1 t/m 6, Zandlevering, d.d. 8-4-2026.
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3 Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlagen uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden deels uitgevoerd in een aangewezen regionale waterkering. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat deze regionale waterkering en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- c. De werkzaamheden worden deels uitgevoerd in de regionale waterkering van het boezemgebied Rozema met een streefpeil van -1,46 meter NAP. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de waterkerende hoogte van ten minste -0,30 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- d. Het is verboden met de werkzaamheden op en nabij deze waterkering te beginnen of bezig te zijn, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van -1,2 meter NAP. Hiervoor moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en vervolgens wekelijks, contact worden opgenomen met de afdeling hydrologie (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat, na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- e. De werkzaamheden worden deels uitgevoerd in de primaire waterkering. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de huidige waterkerende hoogte van de primaire waterkering niet wordt aangetast.
- f. Het is verboden met de werkzaamheden op en nabij deze waterkering te beginnen of bezig te zijn, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van +3,00 meter NAP. Hiervoor moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en vervolgens wekelijks, contact worden opgenomen met het team hydrologie (tel. 0598-693800) van het

- waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat, na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- g. Het is verboden met de werkzaamheden op de buitenberm van de waterkering te beginnen of bezig te zijn, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van +2,30 meter NAP. Hiervoor moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en vervolgens wekelijks, contact worden opgenomen met het team hydrologie (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat, na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
 - h. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uitvoering van werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.
 - i. Het talud van keringen en watergangen en eventueel aanwezige beschoeiing wordt niet beschadigd.
 - j. Tijdens en na de werkzaamheden en mogen geen verzakkingen of vervormingen van de waterkeringen optreden.
 - k. Het waterschap wordt niet gehinderd in het betreden van de primaire waterkering. De waterkering moet te allen tijde bereikbaar zijn voor medewerkers van het waterschap.
 - l. De waterstaatswerken worden na uitvoering van de werkzaamheden weer in goede staat opgeleverd, dit ter beoordeling van het waterschap. Hiervoor moet een oplevermoment worden gepland met de heer [REDACTED], medewerker van het Waterschap Hunze en Aa's.

5.4 Onderhoud

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- b. De staat van onderhoud van de werken mogen geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de waterkeringen en voor het onderhoudspersoneel en -materieel van het waterschap.
- c. Het waterschap wordt niet gehinderd in het uitvoeren van haar regulier onderhoudsregime.

5.5 Obstakelvrije doorgang

Binnen het beperkingengebied hoofdwatengang en beperkingengebied waterkering blijven de taluds bereikbaar voor het onderhoudspersoneel en -materieel van het waterschap.

5.6 Werkoverleg

Met betrekking tot onderhoud, moet 1 week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, contact worden opgenomen met de heer [REDACTED], onderhoudsmedewerker van de primaire waterkering van het waterschap Hunze en Aa's. Aanwijzingen van genoemde personen moeten op eerste aanzegging worden uitgevoerd.

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
- c. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:
 - 1 Informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - 2 Informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
 - 3 Informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Als het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Overdracht

De vergunning geldt ook voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.