

Bestaand

Beton gewapend (i.h.w.)

Beton gewapend (prefab)

Beton ongewapend

Baksteen

Kalkzandsteen

kalkzandsteen vellingkant

Natuursteen

Metal stud wand

Lichte scheidingwand

Lichte scheidingwand gehydrofoobeerd

Naaldbout

Hardhout

Isolatie minerale wol

Isolatie harde persing

NV

Droge blusleiding NEN 1594

Brandweertoegang

Neven brandweertoegang

Brandweerlift NEN-EN 81 72

Communicatiepunt miva

Brandslanghaspel NEN-EN 671-1

Zelfsluitende deur

30 min. brandw. en zelfsluitende deur, zie symbool voor rookwerendheid

60 min. brandw. en zelfsluitende deur, zie symbool voor rookwerendheid

90 min. (of meer) brandw. en zelfsluitende deur, zie symbool voor rookwerendheid

WDBO = weerstand tegen branddoor- en brandoverslag

BM

Brandmeldcentrale

Brandweerpaneel

Rookmelder niet ioniserend NEN 2551

Automatische brandmelder

CO2 melder

Loopdeur met loopslot

Loopdeur met paniekbalk

Vluchtwegaanduiding NEN-EN 1838, NEN 3011 en NEN-EN-ISO 7010 projectering ntb door installateur

Brandmeldcentrale

Gevel 1

Gevel 2

Gevel 3

WIJZIGINGEN:

Wijz. nr.	Omschrijving

> Peil = 0 = x.xx+NAP

> Alle maten in het werk te controleren

> Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter indicatie op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende adviseur bindend. De verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit advies ligt bij de desbetreffende adviseur.

TWOUD

NIJKERK

> PLATTEGRONDEN

1E VERDIEPING

> DOC NR

OV101

> DATUM

31.12.2025

> REVISIE

> STATUS

DEFINITIEF

> SCHAAL

1:100

> FORMAAT

A3

> PROJECT

3359

> TEKENAAR

> mulderblauw

Mulderblauw

www.mulderblauw.nl

Leidschendam

@mulderblauw.nl

3359_Nijkerk_Schoenlopperweg - BIMcloud, BIM-server,local - BIMcloud Basic for Archicad 27 3359_Nijkerk_Schoenlopperweg