

> BOUWKUNDIG

Bestaand

Beton gewapend (i.h.w.)

Beton gewapend (prefab)

Beton ongewapend

Baksteen

Kalkzandsteen

kalkzandsteen vellingkant

Natuursteen

Metal stud wand

Lichte scheidingwand

Lichte scheidingwand gehydrofoobeerd

Naaldbout

Hardhout

Isolatie minerale wol

Isolatie harde persing

> BRANDVEILIGHEID

NV

Noodverlichting NEN-EN 1838, projectering ntb door installateur

Drage blusleiding NEN 1594

Brandweertoegang

Neven brandweertoegang

Brandweerlift NEN-EN 81 72

Communicatiepunt miva

Brandslanghaspel NEN-EN 671-1

Zelfsluitende deur

30 min. brandw. en zelfsluitende deur, zie symbool voor rookwerendheid

60 min. brandw. en zelfsluitende deur, zie symbool voor rookwerendheid

90 min. (of meer) brandw. en zelfsluitende deur, zie symbool voor rookwerendheid

WDBO = weerstand tegen branddoor- en brandoverslag

BMC

Brandmeldcentrale

BM

Brandweerpaneel

RM

Rookmelder niet ioniserend NEN 2551

BM

Automatische brandmelder

CO2

CO2 melder

LD

Loopdeur met loopslot

LD

Loopdeur met paniekbalk

Vluchtweegaanduiding NEN-EN 1838, NEN 301.1 en NEN-EN-ISO 7010 projectering ntb door installateur

Brandmeldcentrale

> WIJZIGINGEN:

Wijz. nr.	Omschrijving

> Peil = 0 = x.xx+NAP

> Alle maten in het werk te controleren

> Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter indicatie op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende adviseur bindend. De verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit advies ligt bij de desbetreffende adviseur.

'T Woud

Nijkerk

> PLATTEGRONDEN

2E VERDIEPING

> DOC NR

OV102

> STATUS

DEFINITIEF

> DATUM

31.12.2025

> SCHAA

1:100

> PROJECT

3359

> REVISIE

> FORMAAT

A3

> TEKENAAR

> mulderblauw

> Mulderblauw

www.mulderblauw.nl

Leidschendam

@mulderblauw.nl

3359_Nijkerk_Schoenlopperweg - BIMcloud, BIM-server4local - BIMcloud Basic for Archicad 27/3359_Nijkerk_Schoenlopperweg