



Gemeente Montfoort



Datum

25 juni 2024

Uw Kenmerk

NL.IMRO.0335.ROBKnolemanshoek9-CO01

Contactpersoon



Onderwerp

Advies ruimtelijke
onderbouwing Knolemanshoek

Ons Kenmerk

VRU2024-00005319

Afdeling

Afdeling Advies
Directie Risicobeheersing

Geachte



Op 17 juni 2024 heeft u de Veiligheidsregio Utrecht in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen over de ruimtelijke onderbouwing voor het project aan Knolemanshoek 9 te Montfoort. Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik.

Beschouwing risico's

Na bestudering van de ruimtelijke onderbouwing en uit eigen onderzoek stel ik vast dat alle relevante zaken ten aanzien van externe veiligheid zijn meegenomen in de ruimtelijke onderbouwing. Binnen het plangebied zijn geen risicobronnen aanwezig waarvoor een verantwoordingsplicht geldt voor het groepsrisico.

Bestrijdbaarheid

Het is van belang dat hulpdiensten tijdens brand, ramp of zwaar ongeval voldoende snel kunnen optreden. Voor een adequate hulpverlening van de brandweer is bereikbaarheid en voldoende bluswatervoorziening van essentieel belang. Met de aangegeven aanrijroute voor de brandweer en de nieuw aan te leggen weg naar de waterwinplaats in de vorm van open water, wordt de bereikbaarheid en bluswatervoorziening voldoende geacht.

Conclusie

Alle relevante zaken ten aanzien van externe veiligheid zijn meegenomen in de ruimtelijke onderbouwing. Ik zie dan ook geen aanleiding u te adviseren over het nemen van eventuele maatregelen ten aanzien van externe veiligheid. De bluswatervoorziening en bereikbaarheid voor deze activiteit zijn voldoende afgestemd op de voorschriften uit het toetsingskader volgens de situatietekening. Wel wordt er geadviseerd om de volgende voorwaarde op te nemen in de vergunning: indien er een hekwerk geplaatst wordt tussen het perceel en de verbinding via het fietspad, dan dient deze ten allen tijden geopend te kunnen worden door de brandweer.





Heeft u vragen?

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker van de directie Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht: [REDACTED], te bereiken via mail [REDACTED]@vru.nl of op telefoonnummer 088-8783894.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,

