
RE: Onduidelijkheden Houtbroekstraat 9 te Someren

■ <■@arvalis.nl>

Datum Di 24-12-2024 13:47

Tot ■ <■@odzob.nl>

 2 bijlagen (5 MB)

210007-001-005-PA.pdf; QRA Slegers jun 2015.pdf;

Beste ■

Hierbij een reactie op de opmerkingen welke nog open staan:

- In de vigerende situatie is een propaantank $>13 \text{ m}^3$ aanwezig. Deze is in de aanvraag niet meer aangegeven. Hoe worden de bestaande pluimveestallen verwarmd? Is dit nog steeds met propaan en zo ja, welke inhoud heeft de propaantank dan? Dit moet ook op de plattegrondtekening duidelijk aangegeven zijn ivm met de in acht te nemen veiligheidsafstanden. Tevens moet de doorzet aangegeven worden.
De komende jaren zolang het pluimvee nog aanwezig is zal de bestaande tank ongewijzigd aanwezig blijven. Dit qua positie en door de afname in dieren komt de doorzet ook nog overeen met de qra zoals destijds bij de aanvraag zat. Naar mijn idee zou deze qra dan ook nog steeds ongewijzigd kunnen worden meegenomen in deze vergunning. In de bijlage vind je de destijds opgestelde qra nogmaals. Tevens is de tank opnieuw op tekening geplaatst. Mocht je alsnog van mening zijn dat de qra niet voldoet dan verneem ik dat graag van je.
- De bewaring van de droge pluimveemest is onduidelijk. Hoe wordt omgegaan met de pluimveemest? Wordt deze tussentijds opgeslagen op de inrichting en zo ja, waar worden de containers geplaatst? Zo nee, wordt deze direct afgevoerd?
De mest vanuit de pluimveestallen zal na iedere ronde direct worden afgevoerd vanuit de locatie naar een erkend afnemer.
- Worden veewagens gereinigd binnen de inrichting? Zo ja? Waar is de reinigingsplaats en hoe is de lozing van afvalwater geregeld? Indien aanwezig, dan moet dit op de plattegrondtekening worden aangegeven.
Veewagens zullen indien van toepassing worden schoongemaakt in de tussenliggende loods stal 5. Het afvalwater zal dan worden opgevangen in de put voor spoelwater welke aan de buitenzijde van stal 5 is gerealiseerd. Er zal geen specifieke spoelplaats worden gerealiseerd.

Bij vragen hoor ik graag van je,

Met vriendelijke groet,

■ | Adviseur



Op alle diensten van Arvalis zijn onze [algemene voorwaarden](#) van toepassing.

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@odzob.nl>

Verzonden: donderdag 5 december 2024 17:10

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@arvalis.nl>

Onderwerp: Onduidelijkheden Houtbroekstraat 9 te Someren

Deze email is afkomstig van buiten onze organisatie. Klik niet op links of open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en zeker weet dat de inhoud veilig is.

Beste [REDACTED]

Zoals ik afgelopen dinsdag telefonisch heb aangegeven heb ik nog een aantal punten die niet geheel duidelijk zijn en ik wel in de vergunning op moet nemen. Het betreft de volgende punten:

- In de vigerende situatie is een propaantank $>13 \text{ m}^3$ aanwezig. Deze is in de aanvraag niet meer aangegeven. Hoe worden de bestaande pluimveestallen verwarmd? Is dit nog steeds met propaan en zo ja, welke inhoud heeft de propaantank dan? Dit moet ook op de plattegrondtekening duidelijk aangegeven zijn ivm met de in acht te nemen veiligheidsafstanden. Tevens moet de doorzet aangegeven worden.
- De bewaring van de droge pluimveemest is onduidelijk. Hoe wordt omgegaan met de pluimveemest? Wordt deze tussentijds opgeslagen op de inrichting en zo ja, waar worden de containers geplaatst? Zo nee, wordt deze direct afgevoerd?
- Worden veewagens gereinigd binnen de inrichting? Zo ja? Waar is de reinigingsplaats en hoe is de lozing van afvalwater geregeld? Indien aanwezig, dan moet dit op de plattegrondtekening worden aangegeven.

Daarnaast wil ik ook nog even wijzen op het volgende: de aanvraag haakt niet aan de Wnb-vergunning en er is ook geen losse Wnb-vergunning aangevraagd; er wordt gewezen op intern salderen. Wanneer onderhavige Wabo-vergunning wordt verleend wijkt deze af van de bestaande Wnb-vergunning. De Provincie Noord-Brabant heeft intrekking beleid voor de Natuurtoestemming aangekondigd. Daarbij willen zij de niet opgerichte stallen intrekken voor de natuurtoestemming. Mogelijk zijn er ook gevolgen voor deze inrichting. Houd dit even in de gaten. Misschien is het verstandig om nadat de Wabo-beschikking definitief is geworden alsnog een Wnb-vergunning aan te vragen om de rechten veilig te stellen.

Kun je mij op korte termijn duidelijkheid geven op bovenstaande vragen. Ik zou de ontwerpbeschikking graag voor de kerst willen afronden.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Vergunningverlener agrarisch
Werkzaam op ma-di-do

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven

06- [redacted]
[redacted]@odzob.nl
www.odzob.nl



Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in [onze nieuwsbrief](#)

Disclaimer

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender.