



[Redacted address block]

Groningen	20 mei 2026
Ons kenmerk	176254
Contactpersoon	[Redacted]
Uw aanvraag van	[Redacted]
Uw kenmerk	2026050101061
Bijlage(n)	1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte [Redacted]

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het uitbreiden van de bestaande industriewaterzuivering nabij Grasdijkweg 12 te Garmerwolde. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de waterschapsverordening. U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening. Het rooien van beplanting is op de door u voorgestelde locatie toegestaan onder algemene regels van het waterschap op deze locatie (meldingsplichtig), wij beschouwen uw aanvraag als een melding voor die activiteit. Het uitbreiden van de IWZ is vergunningplichtig op de gewenste locatie, het bijgevoegde besluit gaat dan ook enkel over deze uitbreiding.

#### **Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteit(en)?**

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en/of uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

##### *Algemeen*

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert over de start van de activiteit;
2. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert over de afronding van de activiteit;

##### *Aanleggen bouwwerk*

3. het bouwwerk zo wordt aangelegd dat het niet kan vervormen of verzakken;
4. materiaal en materieel niet worden opgeslagen op de waterkering;
5. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;



ingeval van het aanvullen van een ontgraving geldt:

- a. de door ontgraving vrijgekomen grond, mits geschikt, wordt teruggeplaatst in de oorspronkelijke laagopbouw in lagen van maximaal 0,3 meter waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht tot minimaal dezelfde verdichtingsgraad als de omliggende (ongeroderde) grond;
  - b. een tekort aan materialen wordt aangevuld door materiaal van tenminste gelijke kwaliteit;
  - c. het profiel van de waterkering wordt afgewerkt zodat het aansluit op het profiel aan weerszijden van de ontgraving;
  - d. de bekleding van de waterkering wordt hersteld;
  - e. in geval van grasbekleding:
    - de grasmat wordt aangelegd door het leggen van graszoden of bij een gebrek daaraan wordt ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel;
    - een geschikt weefseldoek wordt aangebracht als de grasbekleding tussen 1 oktober en 1 april nog onvoldoende erosiebestendig is.
    - direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het profiel van de waterkering wordt hersteld.
  - f. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het profiel van de waterkering wordt hersteld.
6. Voor de activiteit geldt dat de activiteit onmiddellijk wordt opgeschort als het waterschap dat aanzegt vanwege overvloedige regen of verhoogde waterstanden. Als de activiteit al in uitvoering is, wordt het werkkerrein zo snel mogelijk in passende staat gebracht.

#### *Verwijdering beplanting*

7. ingeval van beplanting van 5 meter of hoger, dat deze gerooid wordt inclusief stronken en wortels binnen een afstand van 2 meter rondom de stam en tot een diepte van 1 meter;
8. ontstane gaten worden gevuld met grond van dezelfde samenstelling als de omliggende grond.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023, zie:

- Afdeling 1.4 (algemene zorgplichten);
- Afdeling 2.2, §2.2.4 (onderhoudsregels);
- Afdeling 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.3.4 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels).


#### **U wilt grondwater lozen op een oppervlaktewaterlichaam?**

Hiervoor moet u een melding indienen voor het lozen van grondwater op oppervlaktewaterlichaam op grond van paragraaf 1.2.2. Bijlage V Waterschapsverordening. Deze melding doet u via het Omgevingsloket en bij de melding voegt u een kwaliteitsverklaring indien de bodem of het grondwater mogelijk verdacht is op verontreinigde stoffen (dit mag ook blijken uit de bodemkwaliteitskaart). Indien het een verdachte locatie betreft moet u ook een grondwatermonster nemen en deze bij de melding toevoegen;

**Terinzagelegging**

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 22 mei tot en met 2 juli 2026 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op [www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad](http://www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad). Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

**Een kopie van deze brief is verstuurd aan:****Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen?**

Dan kunt u contact opnemen met  op telefoonnummer (050) 304 8911. U kunt natuurlijk ook mailen: [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl). U vindt ook veel informatie op [www.noorderzijlvest.nl](http://www.noorderzijlvest.nl).

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



# OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 20 mei 2026

Zaaknummer 176254

## Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 13 mei 2026 van [REDACTED] een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het uitbreiden van de bestaande industriewaterzuivering nabij Grasdijkweg 12 te Garmerwolde, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



*Figuur 1: de globale ligging van het projectgebied volgens de aanvraag.*

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer 176254. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 2026050101061;
- B08\_notitie invloed nieuwbouw op bestaande populieren\_20250065.pdf;
- B09\_kwalitatieve analyse stabiliteit en veiligheid waterkering.pdf;
- BK6655-Garmerwolde - motivatie etfal versie 260501.pdf;
- BK6655-RHD-20260501-0750 - begeleidende brief.pdf.

## Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in afdeling 5.18 en in afdeling 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met afdeling 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en afdeling 1.4 t/m afdeling 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.





Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet(Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

### Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en overwegende dat:

- de activiteit(en) ten doel hebben uitbreiding van de bestaande industriewaterzuivering te Garmerwolde;
- de beoogde werkzaamheden geheel plaatsvinden in beperkingengebied II en III van een regionale waterkering waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- uit de ingediende stukken blijkt dat aanvrager een faalkansanalyse heeft laten uitvoeren (door Tauw) waaruit blijkt dat de voorgestelde wijze van bouwen en fundering inclusief de wijze van inbrengen van die fundering op dezelfde wijze plaats zal vinden als bij de aanleg van de bestaande voorziening (ca. 2017/2018). In de tussentijd zijn er geen wijzigingen opgetreden in grondslag of zetting ter plaatse van de uitbreiding waardoor de effecten op de waterkering niet anders zullen zijn dan bij de aanleg van de bestaande voorziening. Na oplevering van de werkzaamheden is gezien de ligging van de bestaande bebouwing ter plaatse geen verslechtering van de waterveiligheid te verwachten door de aangevraagde uitbreiding van het station;
- het initiatief niet zal leiden tot een toekomstige aftoetsing van de waterkering ter plaatse;
- het initiatief niet belemmerend zal zijn voor het uitvoeren van beheer (inspectie) en onderhoud van de waterkering ter plaatse;
- gezien voorgaande het initiatief van geringe impact is op het functioneren van de waterkering en er derhalve vanuit waterveiligheid dan ook geen reden is de vergunning op basis van de voorgestelde uitvoerwijze niet te verlenen;
- in afdeling 1, eerste en tweede lid, en afdeling 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in afdeling 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van afdeling 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de



onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;

- gezien voorgaande overwegingen, de vergunninghouder belang heeft bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteit(en) gerealiseerde werk(en) en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in afdeling 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan [REDACTED] (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor het uitbreiden van de bestaande industriewaterzuivering nabij Grasdijkweg 12 te Garmerwolde.
2. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening
3. De onderhoudsplichtige is de vergunninghouder en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde uitbreiding van de industriewaterzuivering.

## Hoofdstuk 4. Mededelingen

### I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 22 mei tot en met 2 juli 2026 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op [www.officiëlebekendmakingen.nl/waterschapsblad](http://www.officiëlebekendmakingen.nl/waterschapsblad).





Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen. In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken). Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

**Een verzoek om nadeelcompensatie indienen**

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijlvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

**II. Overige mededelingen****Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning**

Op grond van afdeling 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van afdeling 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

**Rechtsopvolging**

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in afdeling 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met afdeling 2.3 en afdeling 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

**Hoofdstuk 5. Ondertekening**

Groningen, 20 mei 2026

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid