

okt 2023	Aanvraag revisie WABO-vergunning DOC Kaas Zuivelpark					
Locatie	Omschrijving	Koudemiddel	Logboek (Ja/Nee)	Inhoud (kg)	Acties	Omschrijving acties
wheyco, op het dak	Clivet MSAT-182 DX-koeler	R407C	Ja	13,9	Nee	-
wheyco, dak	Clivet MSAT-142 DX-koeler	R407C	Ja	15,2	Nee	-
wheyco, dak	Clivet MSAT-182 DX-koeler	R407C	Ja	17,5	Nee	-
wheyco, op het dak	Clivet MSAT-142 DX-koeler	R407C	Ja	10,4	Nee	-
wheyco, dak tbv Controlroom / Lab	Clivet WSAN-EE82 Waterkoeler	R407C	Ja	12	Nee	-
wheyco, bordes boven Suicide bordes	Toshiba RAV-SP564ATP-E	R410A	Nee	2	Nee	-
wheyco, dak kantoren/warehouse	Mitsubishi Electric MUZ-HR25VF	R32	Nee	0,4	Nee	-
wheyco, op het dak	Mitsubishi Electric MUZ-GC35VA	R410A	Nee	0,85	Nee	-
wheyco, op het dak	Mitsubishi Electric MU-GA50VB	R410A	Nee	1,45	Nee	-
wheyco, aan de gevel	Mitsubishi Electric SUZ-KA35VA2	R410A	Nee	1,05	Nee	-
wheyco, dak MCC	Mitsubishi Electric PUHY-P250YKB-A1	R410A	Ja	12,6	Nee	-
wheyco, dak	Mitsubishi Electric PUHZ-ZRP100YKA2	R410A	Ja	5	Nee	-
wheyco, dak	Mitsubishi Electric PUHZ-ZRP250YKAR1 DX koeling	R410A	Ja	7,7	Nee	-
wheyco, dak	Mitsubishi Electric PUHZ-ZRP250YKAR1 DX koeling	R410A	Ja	7,7	Nee	-
wheyco, op het dak	Western / MCU-50	R407C	Ja	2,85	Nee	-
wheyco, dak CIP	Western / MCU-60	R407C	Nee	2	Nee	-
wheyco, dak kantoren	Western / MCU-50	R407C	Nee	1,7	Nee	-
wheyco, op het dak	Western / MCU-30	R407C	Nee	1,75	Nee	-
wheyco, dak	Western Zeta Echos LE LN 10.2	R410A	Ja	30	Nee	-
wheyco, op dak container	4LMX105AV1B	R410A	Ja	3	Nee	-
wheyco, op dak container	Mitsubishi Heavy SCM100ZM	R410A	Ja	6	Nee	-
wheyco, bordes boven suicidebordes.	Toshiba RAV-SM404ATP-E	R410A	Nee	1,7	Nee	-
wheyco, dak	Mitsubishi Electric PUHZ-RP140YKA	R410A	Ja	5	Nee	-
wheyco, Suiside bordes	Mitsubishi Electric MXZ-5C100VA	R410A	Ja	4	Nee	-
wheyco, Suiside bordes	Mitsubishi Electric SUZ-KA35VA3	R410A	Nee	1,15	Nee	-
DOC Kaas, Behandelijn 1 operatorroom	Mitsubishi AMC-10000E	R32	Nee	1,6	Nee	-
DOC Kaas, RSU paneel toegang	Rittal SK3185.330	R134A	Nee	0,75	Nee	-
DOC Kaas, portiersloge	Daikin FCQG71FVEB /FCQG71FVEB	R410A	Ja	2,75	Nee	-
DOC Kaas, portiersloge	Daikin FCQG71FVEB /FCQG71FVEB	R410A	Ja	2,75	Nee	-
DOC Kaas, kantoor R02.2-14	Mitsubishi Electric SRC50ZS-W	R32	Nee	1,05	Nee	-
DOC Kaas, serverruimte PA R15.2-02	Fuji Electric RO-45FA / ABY45FBAG	R410A	Ja	3,4	Nee	-
DOC Kaas, vriescellen RMO	GO143-030512-4	R507	Ja	2	Nee	-
DOC Kaas, vriescellen RMO	GO143-030512-4	R449A	Nee	2	Nee	-
DOC Kaas, vriescellen RMO	GO143-030512-4	R507	Ja	2	Nee	-
DOC Kaas, vriescel zuursel lb vf	GO143-030509-3	R507	Ja	4	Nee	-
DOC Kaas, Turbine Solar – WKC	Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W	R32	Nee	0,78	Nee	-
DOC Kaas, serverruimte KA 2e verdieping	Mitsubishi Electric PUHZ-P14409HA/ PCA-RP140KAQ	R410A	Ja	4,5	Nee	-
DOC Kaas, serverruimte KA 2e verdieping	Western	R410A	Ja	4,5	Nee	-
DOC Kaas, Magazijn DP-Supply R03.2-05	Airco DP-Supply (R03.2-05)	R32	Nee	2,45	Nee	-
DOC Kaas, kantoor WKC R45.4-01	WAW-09HPR4A-I	R410A	Nee	0,92	Nee	-
DOC Kaas, AWZI	Mitsubishi SRC71ZR-W	R32	Nee	1,5	Nee	-
Bijlage 01-07	Koelinstallaties F-gassen					