

Versie: 1.1	Controlelijst gasflessen	Verantwoordelijk: AM&E	
Revisiedatum: 21/09/2021	Controlelijst gasflessen		

Dit formulier is geldig voor afdeling technische dienst voor jaarlijkse controle op een juiste wijze opslaan van gasflessen in de gasflessenopslag.

Nr	Onderdeel	Toelichting	In orde?	
			Ja	Nee
1	Algemeen	Gasflessenopslag is afgesloten met een slot.		
2	Algemeen	Zijn de flessen indien horizontaal gestapeld met de pijl de juiste kant op gelegd met ventiel richting deur. I.v.m. ontworpen zwakkere plek in de cilinder (vooral van toepassing bij kunststof en glasvezel cilinders)		
3	Algemeen	Geen opslag afwijkende goederen in gasflessenopslag.		
4	Opschriften	Naam product is vermeld op de gasfles.		
5	Opschriften	UN-nummer is vermeld op de gasfles		
6	Opschriften	Gevaarsymbool is vermeld op de gasfles		
7	Opschriften	Productiedatum is vermeld op de fles		
8	Opschriften	Indien samengeperste gassen betreft: <ul style="list-style-type: none"> - Beproevingdruk (bar) - Lege massa (kg) - Bedrijfsdruk (bar) Bovenstaande staat vermeld op de gasfles.		
9	Opschriften	Indien vloeibaar gemaakte gassen betreft: <ul style="list-style-type: none"> - Beproevingdruk (bar) - Lege massa (kg) - Waterinhoud (l) - Maximale vulmassa (kg) - Massa (kg) Bovenstaande staat vermeld op de gasfles.		
10	Houdbaarheid	Herkeuringstermijn in niet verstreken.		
11	Houdbaarheid	Indien het Niet-hervulbare gasflessen betreft: aangebrachte ontwerplevensduur niet overschreden. Indien geen ontwerplevensduur aangegeven, geldt voor een metalen gasfles dat deze niet langer dan 10 jaar na het eerste onderzoek in opslag aanwezig zijn. Voor kunststof gasflessen geldt een maximum termijn van 5 jaar.		

Afwijkingen melden in de job en eventueel vervolg job aanmaken, indien nodig AM&E inlichten voor advies.