



**Grenco B.V.**

Refrigeration Division

Lid van mg technologies groep

**Hoofdkantoor**

De Beverspijken 7c • 5221 EE 's-Hertogenbosch • Nederland  
STEK nr. : G0055

**Vestiging Born**

Heirweg 4a • 6121 JP Born • Nederland  
Telefoon : +31 (0)46 485 10 92



1242

Installatie identificatie nr.: **G0055/DOC006/010**

Fabricagejaar : **2003 (order 26.02.516)**

Type koelinstallatie : **IJswaterinstallatie**

Koudemiddel : **NH3** ; **2520** kg

Testdruk PT - HD;LD zijde: **19** ; **25** bar(g)

Medium drukbeproeving : **N2 (Stikstof)**

Notified Body : **1242 - Energie Consult Holland B.V.**

Ontwerpdruk HD zijde : **-1/22** bar(g)

Ontwerptemperatuur HD zijde: **150 (45 verz)** °C

Ontwerpdruk LD zijde : **-1/17** bar(g)

Ontwerptemperatuur LD zijde : **-10/45** °C

Bedrijfsdrukken HD ; LD zijde : **8.6/14.6 ; 2.9/6.2** bar(g)

Bedrijfstemperaturen HD ; LD : **+20/+38 ; -10/+10** °C

Vermogen : **4.875** kW bij: **-3/+35** °C

Ledig gewicht : **n.v.t.** kg