

**Hoofdkantoor :**

De Beverspijken 7c • 5221 EE 's-Hertogenbosch • Nederland

Telefoon : +31 (0)73 620 31 11

**Vestiging :**

Gotenburgweg 56 • 9723 TM Groningen • Nederland

Telefoon : +31 (0)50 547 44 44

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Installatie identificatie nr. | 00822-060-2-01 |
| Fabricagejaar                 | 2012           |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Type koelinstallatie  | IJswaterinstallatie |
| Koudemiddel ; vulling | R717 (NH3) ; 868 kg |

**GEA Refrigeration Netherlands N.V. / GEA Grenco****Hoofdkantoor :**

De Beverspijken 7c • 5221 EE 's-Hertogenbosch • Nederland

Telefoon : +31 (0)73 620 31 11

**Vestiging :**

Gotenburgweg 56 • 9723 TM Groningen • Nederland

Telefoon : +31 (0)50 547 44 44

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Installatie identificatie nr. | G0055/00822-060-2-01    |
| Fabricagejaar                 | 2012                    |
| Type koelinstallatie          | IJswaterinstallatie     |
| Koudemiddel ; vulling         | R717 (NH3) ; 868 kg     |
| Koelvermogen                  | 2000 kW bij -2 / 36 °C  |
| Bedrijfsdrukken LD ; HD       | 3/3,8 ; 7,6/12,9 bar(g) |
| Bedrijfstemperaturen LD ; HD  | -2/3 ; 20/36 °C         |
| Ledig gewicht                 | n.v.t. kg               |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ontwerpdruk LD              | -1 / 16 bar(g)        |
| Ontwerp temperatuur LD      | -10 / 55 °C           |
| Ontwerpdruk HD              | -1 / 23 bar(g)        |
| Ontwerp temperatuur HD      | -10 / 55(sat); 150 °C |
| Testdruk PT - LD ; HD zijde | 17,6 ; 25,3 bar(g)    |
| Medium drukbeproeving       | N2 (Stikstof)         |

Notified Body : 1242 - Energie Consult Holland B.V.

**GEA Refrigeration Netherlands N.V. / GEA Grenco**