

ZPH

Nr	Jaar	Datum	m3/v.e.	CZV/BZV	P/v.e	CZV/Ntotaal	BZV/Ntotaal	CZV/Ptotaal
			[m³ /-¹]	[-]	[g /-¹]	[-]	[-]	[-]
1	2024	8-jul	0,59	3,64	5,81	2,86	0,79	16,16
2	2024	9-jul	0,57	6,25	3,81	3,13	0,50	22,39
3	2024	10-jul	0,52	3,15	4,83	1,93	0,61	18,28
4	2024	11-jul	0,45	2,75	3,71	2,57	0,93	22,89
5	2024	12-jul	0,26	2,00	4,17	12,35	6,18	26,25
6	2024	13-jul	0,33	2,82	8,31	4,43	1,57	12,40
7	2024	14-jul	0,78	3,87	7,07	1,00	0,26	13,19
8	2024	15-jul	0,78	3,53	10,11	1,00	0,28	9,23
9	2024	16-jul	0,41	2,37	8,28	3,83	1,62	11,50
10	2024	17-jul	0,44	2,70	8,79	4,08	1,51	10,00
11	2024	18-jul	0,57	2,62	8,04	1,70	0,65	12,14
12	2024	19-jul	0,48	2,20	7,27	2,44	1,11	13,33
13	2024	20-jul	0,88	7,75	5,10	1,58	0,20	16,03
14	2024	21-jul	0,61	2,71	4,14	1,33	0,49	23,53
Min.			0,26	2,00	3,71	1,00	0,20	9,23
Gemiddelde			0,55	3,45	6,39	3,16	1,19	16,24
Max.			0,88	7,75	10,11	12,35	6,18	26,25
Norm WDOD			max. 0,33	max. 2,7	max. 2,4	min. 8	min. 3	min. 50

ALT

Nr	Jaar	Datum	m3/v.e.	CZV/BZV	P/v.e	CZV/Ntotaal	BZV/Ntotaal	CZV/Ptotaal
			[m³ /-¹]	[-]	[g /-¹]	[-]	[-]	[-]
1	2024	8-jul	0,13	1,73	2,52	6,92	4,00	45,00
2	2024	9-jul	0,30	2,22	3,94	10,81	4,86	30,77
3	2024	10-jul	0,22	2,03	2,81	8,31	4,08	45,38
4	2024	11-jul	0,15	2,07	3,32	12,08	5,83	39,55
5	2024	12-jul	0,14	4,83	3,25	6,21	1,29	37,83
6	2024	13-jul	0,16	3,00	3,43	5,40	1,80	38,57
7	2024	14-jul	0,20	2,87	4,20	3,88	1,35	31,43
8	2024	15-jul	0,15	2,05	2,74	5,18	2,53	48,89
9	2024	16-jul	0,14	2,37	3,27	7,46	3,15	40,42
10	2024	17-jul	0,12	1,72	3,37	5,89	3,42	40,00
11	2024	18-jul	0,20	1,73	4,03	6,46	3,74	32,00
12	2024	19-jul	0,22	1,88	5,25	30,00	16,00	25,00
13	2024	20-jul	0,26	2,33	7,81	25,79	11,05	16,33
14	2024	21-jul	0,39	2,14	12,42	3,95	1,84	9,38
Min.			0,12	1,72	2,52	3,88	1,29	9,38
Gemiddelde			0,20	2,36	4,45	9,88	4,64	34,32
Max.			0,39	4,83	12,42	30,00	16,00	48,89
Norm WDOD			max. 0,33	max. 2,7	max. 2,4	min. 8	min. 3	min. 50

DOC

Nr	Jaar	Datum	m3/v.e.	CZV/BZV	P/v.e	CZV/Ntotaal	BZV/Ntotaal	CZV/Ptotaal
			[m³ /-¹]	[-]	[g /-¹]	[-]	[-]	[-]
1	2024	8-jul	0,32	2,16	3,92	4,49	2,07	26,78
2	2024	9-jul	0,49	3,65	3,85	4,33	1,19	25,07
3	2024	10-jul	0,37	2,37	3,80	3,58	1,51	28,46
4	2024	11-jul	0,29	2,28	3,50	5,16	2,27	31,30
5	2024	12-jul	0,21	2,72	3,78	8,53	3,13	30,47
6	2024	13-jul	0,27	2,90	6,43	4,81	1,66	17,76
7	2024	14-jul	0,49	3,22	5,65	1,76	0,55	19,87
8	2024	15-jul	0,39	2,35	5,58	2,28	0,97	21,21
9	2024	16-jul	0,28	2,37	5,78	5,34	2,26	19,68
10	2024	17-jul	0,26	1,97	5,82	5,10	2,59	19,53
11	2024	18-jul	0,42	2,10	6,39	2,63	1,26	17,31
12	2024	19-jul	0,37	2,02	6,39	4,58	2,27	17,49
13	2024	20-jul	0,53	3,05	6,62	4,20	1,38	16,23
14	2024	21-jul	0,55	2,52	6,21	1,64	0,65	16,45
Min.			0,21	1,97	3,50	1,64	0,55	16,23
Gemiddelde			0,37	2,55	5,27	4,17	1,70	21,97
Max.			0,55	3,65	6,62	8,53	3,13	31,30
Norm WDOD			max. 0,33	max. 2,7	max. 2,4	min. 8	min. 3	min. 50